P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	6.64	1.77	80.43	8.66	14.76	11.39	0.91	89993.96
1	6.90	1.89	85.91	8.97	16.76	11.37	0.86	89185.45
2	3.89	2.45	80.91	9.10	17.12	11.38	0.92	89084.72
3	9.55	1.98	87.23	9.24	15.20	11.79	0.88	87494.13
4	6.56	1.42	90.51	8.80	15.48	11.30	0.91	90882.55
5	4.33	1.43	82.02	8.44	15.76	11.00	0.99	88924.58
6	9.00	1.90	93.18	9.35	14.84	11.62	0.96	89270.28
7	5.96	2.13	82.04	8.81	15.04	11.25	0.94	91509.36
8	11.01	1.42	88.28	9.24	14.87	11.36	0.92	93001.14
9	8.34	2.82	91.42	9.20	15.95	11.21	0.91	94039.12
10	16.72	2.72	84.60	9.90	13.97	11.63	0.96	90870.82
11	9.67	8.25	76.49	8.97	14.57	11.38	0.97	90011.94
12	4.46	2.42	86.20	8.82	14.84	11.44	1.00	89634.45
13	6.13	2.93	81.25	8.88	13.86	11.46	0.93	91042.95
14	6.30	3.17	84.80	9.01	13.95	11.52	0.92	91571.25
15	5.57	5.85	80.46	9.28	12.95	11.80	0.91	88812.09
16	15.81	4.34	85.96	9.52	13.46	11.63	0.91	91102.27
17	6.48	2.69	83.90	8.99	14.56	11.46	0.90	90708.45
18	2.62	2.50	85.45	9.03	17.61	11.18	0.93	87639.11
19	2.14	1.79	83.15	9.15	19.20	10.89	0.97	85277.02
20	2.30	1.99	86.19	9.15	15.59	11.66	0.97	87194.95
21	2.02	1.87	87.59	8.79	15.76	11.35	0.91	89954.98
22	1.89	3.39	80.38	8.58	16.43	10.97	0.95	90092.83
23	3.90	3.36	86.04	9.21	15.05	11.78	0.97	87774.73
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.59	2.77	84.77	9.05	15.32	11.41	0.93	89794.71
最 大 值	16.72	8.25	93.18	9.90	19.20	11.80	1.40	94039.12
發生時間	10	11	6	10	19	15		9
最 小 值	1.89	1.42	76.49	8.44	12.95	10.89	0.81	85277.02
發生時間	22	4	11	5	15	19		19
零點偏移	-0.03 %	0.00 %	-0.04 %	-0.00 %		-0.05	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.13 %	-0.01 %	-0.13 %	-0.11 %		0.00	0.02	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.48	13.44	78.31	4.81	14.60	11.59	0.46	78610.71
1	2.19	30.76	77.57	6.00	15.50	11.45	0.46	78803.96
2	2.17	26.88	81.32	5.02	15.72	11.81	0.47	75600.17
3	2.51	1.77	79.82	5.06	14.42	11.86	0.48	75982.47
4	3.36	8.61	82.00	5.21	14.21	11.97	0.48	75219.10
5	2.59	11.91	69.46	5.20	14.61	11.94	0.48	75550.38
6	2.60	1.39	82.05	5.26	13.71	12.35	0.48	72392.24
7	2.23	3.81	75.60	5.10	14.75	11.85	0.48	75898.14
8	2.57	16.87	69.17	4.98	14.73	11.60	0.48	78037.41
9	2.51	13.13	64.43	4.93	15.32	11.49	0.46	78229.76
10	3.42	24.93	72.21	4.95	15.19	11.49	0.49	78044.25
11	2.49	13.54	64.43	4.80	14.83	11.35	0.51	79027.61
12	2.82	22.29	72.99	5.06	12.60	11.84	0.51	77125.69
13	5.77	11.53	81.85	5.57	12.28	11.95	0.50	76247.40
14	3.91	19.30	68.95	5.09	14.45	11.49	0.50	78702.88
15	7.18	89.38	89.13	6.10	12.12	12.13	0.50	74615.81
16	5.10	21.07	106.29	5.34	12.64	12.14	0.47	74177.85
17	4.00	2.33	100.15	5.10	13.98	12.06	0.48	74044.25
18	2.67	2.95	76.69	4.90	16.40	11.67	0.48	75235.67
19	2.13	2.67	84.54	4.98	16.92	11.71	0.51	73972.35
20	2.08	11.30	77.76	5.06	14.89	11.83	0.51	75042.62
21	2.05	22.69	76.10	4.88	15.36	11.48	0.51	77713.43
22	2.25	27.04	78.29	5.00	15.02	11.63	0.52	76123.18
23	2.46	14.41	107.50	4.88	14.51	11.66	0.50	76536.51
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.06	17.25	79.86	5.14	14.53	11.76	0.49	76288.91
最 大 值	7.18	89.38	107.50	6.10	16.92	12.35	0.56	79027.61
發生時間	15	15	23	15	19	6		11
最 小 值	2.05	1.39	64.43	4.80	12.12	11.35	0.44	72392.24
發生時間	21	6	9	11	15	11		6
零點偏移	-0.05 %	-0.00 %	-0.08 %	-0.07 %		-0.08	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.14 %	0.12 %	0.03 %	-0.33 %		-0.12	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.18	2.44	66.12	7.96	13.82	12.03	1.50	93500.66
1	2.00	12.56	58.97	7.57	13.97	11.74	1.50	95853.62
2	2.04	18.92	57.48	7.42	14.53	11.60	1.51	96965.06
3	2.46	7.34	77.35	8.55	12.71	12.26	1.49	91881.97
4	2.16	0.92	93.42	8.37	13.86	11.98	1.51	93398.97
5	2.79	19.66	66.97	7.65	14.01	11.54	1.50	98544.63
6	2.62	8.36	71.42	8.26	12.66	11.92	1.49	95209.47
7	3.13	6.01	65.34	8.09	13.29	11.98	1.51	94146.62
8	2.11	9.33	67.67	7.67	14.61	11.70	1.50	96268.87
9	2.06	2.89	95.83	8.13	13.93	11.90	1.51	94096.69
10	2.02	1.59	98.49	8.61	13.38	12.21	1.53	91817.62
11	1.95	1.84	85.83	8.08	14.06	12.04	1.53	93262.07
12	1.91	10.32	77.07	8.64	12.83	12.33	1.51	90710.04
13	2.14	70.55	59.69	8.04	12.40	11.72	1.52	96989.22
14	3.65	50.45	59.43	8.24	11.33	11.90	1.50	95694.71
15	3.36	9.76	64.72	8.17	11.95	11.96	1.52	94066.00
16	13.54	42.73	69.06	8.56	11.31	12.07	1.52	93587.37
17	9.71	20.52	63.01	7.74	13.56	11.64	1.52	95794.99
18	3.29	9.72	73.24	8.07	13.87	12.12	1.50	90733.33
19	2.44	13.95	70.70	7.36	15.12	11.50	1.49	95899.51
20	2.80	20.99	64.15	7.63	13.48	11.54	1.49	97199.63
21	2.52	18.41	61.98	7.36	14.53	11.62	1.50	95594.50
22	2.37	39.82	63.72	7.58	14.33	11.66	1.50	94706.94
23	2.06	46.13	60.15	7.69	12.70	11.56	1.50	91764.76
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.22	18.55	70.49	7.98	13.43	11.86	1.51	94486.97
最 大 值	13.54	70.55	98.49	8.64	15.12	12.33	1.55	98544.63
發生時間	16	13	10	12	19	12		5
最 小 值	1.91	0.92	57.48	7.36	11.31	11.50	1.48	90710.04
發生時間	12	4	2	19	16	19		12
零點偏移	-0.18 %	-0.01 %	-0.05 %	-0.08 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.17 %	-0.09 %	0.05 %		0.35	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %