P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.85	3.27	58.74	0.57	14.95	11.37	1.13	95177.40
1	3.18	3.49	55.90	0.30	16.59	11.59	1.12	90932.92
2	2.62	2.47	58.79	0.22	16.08	11.47	1.13	92092.43
3	2.68	2.63	62.35	0.69	14.74	11.88	1.13	89178.66
4	2.74	2.64	61.97	0.70	14.76	11.75	1.14	90326.19
5	2.58	3.77	51.94	0.31	15.47	11.58	1.16	90593.35
6	2.02	2.05	52.81	0.20	15.93	10.83	1.16	98633.12
7	2.98	4.10	59.21	0.76	14.60	11.35	1.14	94359.45
8	3.38	2.64	62.49	1.01	14.08	12.02	1.15	88654.19
9	2.88	1.68	62.55	0.51	14.97	11.75	1.15	90887.26
10	2.64	1.85	56.63	0.84	14.43	11.80	1.14	90263.93
11	3.09	8.34	57.90	0.58	15.26	11.44	1.13	92904.18
12	2.90	10.46	47.96	0.65	14.63	11.38	1.15	93852.30
13	2.61	12.51	50.19	0.85	14.23	11.35	1.16	94365.67
14	3.07	14.12	57.87	0.64	15.11	11.43	1.18	93409.24
15	2.57	2.21	74.46	0.25	15.55	11.87	1.17	88733.92
16	2.12	1.59	66.42	0.06	17.04	11.42	1.15	91157.84
17	2.41	4.33	48.18	0.28	15.86	11.02	1.15	96000.73
18	3.03	17.68	47.65	0.48	15.74	11.19	1.13	95799.12
19	3.32	2.73	64.00	0.28	15.78	11.39	1.11	93014.03
20	2.94	3.94	50.07	0.41	15.40	11.14	1.11	96129.17
21	2.68	2.53	55.63	0.30	15.66	11.16	1.14	94770.53
22	2.58	2.70	69.99	0.04	17.10	11.30	1.13	91839.57
23	2.38	6.88	57.08	0.05	17.01	11.01	1.14	95709.01
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.76	5.03	57.95	0.46	15.46	11.44	1.14	92866.01
最 大 值	3.38	17.68	74.46	1.01	17.10	12.02	1.21	98633.12
發生時間	8	18	15	8	22	8		6
最 小 值	2.02	1.59	47.65	0.04	14.08	10.83	1.07	88654.19
發生時間	6	16	18	22	8	6		8
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.09	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.27 %	0.14 %	0.07 %	0.37 %		0.00	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.38	1.17	68.17	1.01	13.42	12.03	1.09	78531.56
1	0.46	5.60	69.26	1.06	13.42	12.20	1.09	76775.94
2	0.37	0.83	91.65	1.35	12.67	12.88	1.09	71227.60
3	0.40	0.42	112.10	1.48	12.35	13.02	1.09	70668.23
4	0.40	0.88	93.83	1.57	11.89	12.70	1.08	73816.20
5	0.50	1.34	95.56	1.54	12.00	12.65	1.07	73960.27
6	0.49	11.75	92.97	1.72	11.82	12.51	1.08	73730.61
7	0.67	0.84	78.14	1.18	12.26	11.99	1.07	77105.84
8	0.70	6.41	84.51	1.15	12.67	12.53	1.08	71292.11
9	0.67	1.94	73.12	1.87	11.15	12.62	1.07	70252.93
10	0.68	24.32	64.49	1.46	11.91	12.27	1.08	72470.27
11	0.74	7.16	81.11	1.12	12.79	12.17	1.10	71393.23
12	0.67	0.50	83.61	1.13	12.82	12.33	1.13	69560.76
13	0.62	7.52	77.61	1.06	12.86	11.98	1.17	71211.47
14	0.50	21.33	66.47	1.25	12.33	12.10	1.28	70567.59
15	0.54	59.35	63.02	1.65	11.88	12.43	1.17	68143.93
16	0.56	49.12	53.25	4.17	13.37	11.46	1.18	73619.55
17	0.30	5.15	54.66	2.44	12.10	12.32	1.16	67959.54
18	0.36	40.82	57.14	1.05	13.37	12.07	1.15	67715.03
19	0.42	7.75	60.44	1.18	12.78	12.33	1.15	65918.67
20	0.44	4.17	59.57	1.49	11.88	12.31	1.18	66055.61
21	0.53	6.90	57.47	2.18	11.05	12.52	1.15	64776.62
22	0.53	0.39	75.91	1.67	11.95	12.91	1.14	60915.20
23	0.52	5.34	63.19	0.91	13.98	12.02	1.17	65139.79
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	0.52	11.29	74.05	1.53	12.45	12.35	1.13	70533.69
最 大 值	0.74	59.35	112.10	4.17	13.98	13.02	1.64	78531.56
發生時間	11	15	3	16	23	3		0
最 小 值	0.30	0.39	53.25	0.91	11.05	11.46	1.07	60915.20
發生時間	17	22	16	23	21	16		22
零點偏移	-0.06 %	0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.05	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.17 %	0.16 %	0.14 %	0.23 %		0.00	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.68	5.28	84.99	4.88	18.52	10.62	1.24	92413.96
1	11.87	14.47	79.62	4.96	18.32	10.80	1.23	84322.80
2	9.27	26.52	83.02	6.66	17.97	10.77	1.25	82977.86
3	12.82	3.73	91.86	5.96	18.66	10.58	1.24	89511.60
4	10.78	2.75	84.13	5.35	20.03	10.16	1.25	93483.54
5	14.93	3.76	87.04	5.54	18.90	10.57	1.24	91563.84
6	10.18	7.44	85.73	5.63	18.80	10.53	1.23	88971.25
7	7.03	7.08	81.81	4.76	17.63	10.49	1.24	86121.27
8	5.72	30.46	97.27	4.97	17.30	11.38	1.24	80791.11
9	5.43	6.73	94.40	4.89	18.17	11.31	1.23	83767.81
10	5.12	62.76	88.83	10.01	16.16	11.51	1.23	81923.74
11	4.71	3.52	84.99	4.44	18.80	10.34	1.23	87447.50
12	5.03	6.00	79.31	4.53	17.67	10.95	1.23	82971.01
13	4.71	21.83	70.46	4.24	18.39	10.07	1.25	86999.51
14	4.57	10.84	71.50	4.22	17.96	10.28	1.28	84645.03
15	4.19	36.21	67.96	4.42	19.26	10.01	1.27	83584.51
16	4.18	2.05	87.45	4.14	20.89	10.17	1.25	78868.65
17	4.14	5.93	77.45	4.47	18.09	11.26	1.23	69809.93
18	4.07	5.69	79.57	4.56	18.25	11.07	1.23	73422.08
19	4.23	5.57	83.92	4.78	17.70	11.30	1.23	71592.02
20	4.34	19.43	77.54	6.59	17.37	11.19	1.23	71953.49
21	4.27	5.42	82.64	4.69	17.49	11.36	1.25	69362.19
22	5.84	3.49	82.39	4.57	18.76	10.73	1.26	71593.44
23	5.91	1.79	95.59	4.73	20.18	10.76	1.28	70190.39
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.96	12.45	83.31	5.17	18.39	10.76	1.24	81595.36
最 大 值	14.93	62.76	97.27	10.01	20.89	11.51	1.29	93483.54
發生時間	5	10	8	10	16	10		4
最 小 值	4.07	1.79	67.96	4.14	16.16	10.01	1.23	69362.19
發生時間	18	23	15	16	10	15		21
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %		0.08	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.41 %	0.05 %	-0.02 %	-0.31 %		0.11	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %