P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月24日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.79	3.15	65.65	0.94	16.08	11.69	1.54	67873.45
1	14.80	3.28	67.86	0.91	17.13	11.36	1.54	70140.10
2	15.20	4.48	56.09	1.05	16.41	10.98	1.53	73763.97
3	14.83	4.07	50.12	1.67	14.70	11.73	1.53	69872.58
4	13.75	3.40	48.06	1.59	15.35	11.75	1.51	69145.16
5	19.31	3.74	46.00	5.16	15.16	11.64	1.51	70509.79
6	27.04	6.18	37.53	2.11	15.20	11.70	1.54	68791.73
7	14.02	7.56	42.57	1.33	15.28	11.76	1.56	66921.06
8	14.06	5.13	55.54	1.20	15.82	11.34	1.57	69668.08
9	15.30	4.78	55.50	1.20	15.90	11.34	1.55	70112.55
10	14.02	4.51	64.08	1.26	15.22	11.55	1.55	68161.52
11	14.52	5.63	68.54	1.10	14.96	12.10	1.58	66344.53
12	14.15	3.54	62.71	0.83	15.61	11.78	1.59	68545.54
13	13.35	3.93	57.81	1.04	14.77	12.03	1.59	66404.71
14	14.31	5.10	50.95	1.16	14.77	12.32	1.57	65649.42
15	14.43	4.60	61.90	0.59	16.19	12.06	1.59	67321.34
16	14.81	5.63	52.48	0.89	15.37	12.34	1.59	65515.26
17	11.20	13.62	66.61	1.71	13.99	13.65	1.59	56655.05
18	11.64	5.77	72.88	0.82	15.76	12.48	1.62	64849.56
19	15.55	8.42	46.94	0.78	15.71	11.40	1.58	71822.89
20	13.35	7.84	49.60	0.88	15.26	12.29	1.57	65810.62
21	15.18	7.22	53.27	0.75	16.18	12.25	1.57	66483.89
22	14.93	3.86	45.33	0.32	17.96	11.04	1.57	73423.03
23	14.09	3.69	47.33	0.27	18.41	11.12	1.58	72456.75
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.94	5.38	55.22	1.23	15.72	11.82	1.56	68176.77
最 大 值	27.04	13.62	72.88	5.16	18.41	13.65	1.64	73763.97
發生時間	6	17	18	5	23	17		2
最 小 值	11.20	3.15	37.53	0.27	13.99	10.98	1.51	56655.05
發生時間	17	0	6	23	17	2		17
零點偏移	-0.03 %	0.00 %	-0.04 %	-0.03 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.12 %	-0.05 %	-0.02 %	0.02 %		0.17	-0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月24日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.97	4.17	70.60	0.11	18.02	10.57	1.51	62365.98
1	14.64	21.00	42.37	0.13	19.09	10.07	1.47	63677.60
2	13.35	3.28	46.22	0.11	18.40	10.27	1.47	62813.13
3	14.50	2.87	56.67	0.13	16.63	10.61	1.46	63589.36
4	14.32	5.82	46.88	0.25	15.67	11.08	1.46	59694.89
5	14.31	2.74	68.28	0.08	17.50	10.23	1.46	65328.12
6	15.06	1.05	74.61	0.11	16.17	10.80	1.46	62334.19
7	14.28	1.55	73.90	0.10	16.90	10.56	1.50	62706.04
8	13.61	19.68	62.56	0.11	18.65	10.32	1.52	61948.69
9	13.92	3.51	70.57	0.08	16.49	10.57	1.51	62910.71
10	14.04	13.34	53.18	0.11	15.54	10.94	1.51	60936.82
11	11.89	24.22	44.72	0.67	14.88	11.15	1.53	58610.29
12	12.73	3.64	52.87	0.11	15.60	11.46	1.51	58934.01
13	12.64	16.95	58.73	0.26	14.52	12.20	1.52	54921.77
14	14.02	29.51	48.84	0.29	14.78	11.49	1.51	59674.77
15	14.00	14.28	50.45	0.24	17.14	10.78	1.51	62333.93
16	14.35	16.48	54.00	0.21	15.78	11.32	1.50	59850.25
17	12.13	42.79	66.88	0.31	14.95	12.05	1.51	56267.14
18	14.41	4.93	59.58	0.13	17.88	10.88	1.51	61489.16
19	14.45	5.20	48.68	0.13	18.72	10.15	1.51	64845.47
20	13.41	47.49	51.56	0.65	16.15	11.03	1.51	61489.54
21	15.11	3.43	53.19	0.10	18.00	10.81	1.51	61624.06
22	13.56	4.68	53.46	0.12	18.42	10.93	1.51	59985.43
23	15.10	25.09	57.53	0.35	19.75	9.94	1.51	65496.58
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.91	13.24	56.93	0.20	16.90	10.84	1.50	61409.50
最 大 值	15.11	47.49	74.61	0.67	19.75	12.20	1.55	65496.58
發生時間	21	20	6	11	23	13		23
最 小 值	11.89	1.05	42.37	0.08	14.52	9.94	1.46	54921.77
發生時間	11	6	1	5	13	23		13
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.09 %		-0.05	-0.00	-0.02 %
全幅偏移	0.37 %	0.23 %	-0.05 %	-0.03 %		0.30	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月24日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.79	2.20	62.49	1.97	16.69	11.04	1.40	76378.61
1	13.63	4.89	59.44	2.01	15.69	11.82	1.40	69222.84
2	14.45	3.51	68.54	2.19	17.84	10.91	1.41	74274.43
3	14.39	2.66	55.34	2.40	15.77	10.18	1.38	73895.16
4	14.36	5.36	51.63	2.50	15.07	10.37	1.38	73548.99
5	14.25	3.01	56.02	2.13	17.92	9.21	1.38	78929.06
6	13.25	2.00	60.26	2.44	15.05	9.99	1.39	74683.68
7	13.94	3.21	55.43	2.65	14.68	10.82	1.39	71470.26
8	13.50	6.84	41.33	2.09	15.58	10.02	1.39	75746.85
9	13.83	11.16	36.76	1.52	16.14	10.25	1.46	73154.50
10	14.06	3.10	57.57	1.73	16.66	9.97	1.40	77900.02
11	13.86	2.55	52.29	1.82	15.85	10.11	1.41	76931.93
12	13.99	6.80	44.44	1.83	15.30	10.48	1.43	74053.66
13	13.14	4.61	51.12	1.62	15.67	10.80	1.46	71994.95
14	14.79	2.28	58.18	1.73	15.79	10.76	1.45	73378.72
15	14.58	3.71	50.75	2.06	15.06	10.49	1.44	75635.32
16	13.15	23.70	51.91	2.44	14.13	10.82	1.45	73433.84
17	14.10	3.19	55.19	2.16	15.09	10.71	1.43	73184.08
18	14.35	3.57	52.66	2.04	14.90	10.51	1.40	74079.81
19	14.45	2.74	62.23	1.83	16.46	10.74	1.38	73636.58
20	15.24	4.69	46.63	1.97	15.39	10.53	1.38	75912.64
21	12.23	3.14	63.92	1.67	16.72	11.09	1.41	71562.24
22	14.26	3.72	53.00	1.85	16.44	10.46	1.41	76760.89
23	14.10	3.28	57.18	1.70	17.06	10.67	1.42	77251.92
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.99	4.83	54.35	2.01	15.87	10.53	1.41	74459.21
最 大 值	15.24	23.70	68.54	2.65	17.92	11.82	1.59	78929.06
發生時間	20	16	2	7	5	1		5
最 小 值	12.23	2.00	36.76	1.52	14.13	9.21	1.38	69222.84
發生時間	21	6	9	9	16	5		1
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.31 %	0.01 %	-0.20 %	-0.16 %		0.12	-0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %