P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	17.57	3.50	79.38	3.21	17.06	10.95	1.24	70403.39
1	16.23	7.10	86.12	1.16	18.04	11.02	1.24	68793.79
2	15.60	4.62	83.61	0.83	18.05	10.83	1.25	69692.30
3	15.42	11.02	74.70	0.89	17.81	10.71	1.25	70222.43
4	17.30	3.71	95.48	1.08	18.18	10.40	1.26	71658.11
5	18.30	4.33	124.34	1.24	16.98	10.85	1.26	71128.09
6	19.34	10.76	120.66	1.13	17.19	10.82	1.24	70177.70
7	19.34	27.43	98.46	0.99	18.78	10.22	1.20	72119.90
8	19.71	4.34	125.14	1.09	16.91	10.86	1.23	69561.67
9	30.80	3.33	123.68	0.90	17.76	10.76	1.26	69724.33
10	16.33	2.59	115.83	0.83	17.99	10.86	1.22	70236.84
11	15.14	2.14	120.94	0.77	17.80	10.59	1.20	72982.06
12	13.15	2.62	123.96	0.57	18.38	10.79	1.22	71118.87
13	14.46	4.25	105.31	0.95	16.72	11.33	1.24	68822.31
14	12.86	37.26	88.13	1.03	16.49	11.43	1.23	67447.98
15	11.82	7.80	84.44	0.87	17.02	11.16	1.21	68710.79
16	14.39	10.39	79.70	1.08	16.46	11.34	1.20	67510.82
17	10.86	7.83	78.37	1.05	17.00	11.37	1.18	67876.99
18	14.12	4.90	77.68	0.61	19.46	10.68	1.19	71779.35
19	11.94	15.61	70.68	0.92	16.93	11.02	1.18	70667.50
20	14.09	5.75	84.92	1.06	17.04	11.47	1.18	67695.52
21	13.46	6.30	80.58	0.80	17.81	11.21	1.19	69577.31
22	12.45	5.30	80.05	0.63	18.15	11.35	1.20	68637.93
23	12.70	8.32	79.07	0.70	18.16	10.92	1.21	71017.22
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.72	8.38	95.05	1.02	17.59	10.96	1.22	69898.47
最 大 值	30.80	37.26	125.14	3.21	19.46	11.47	1.29	72982.06
發生時間	9	14	8	0	18	20		11
最 小 值	10.86	2.14	70.68	0.57	16.46	10.22	1.17	67447.98
發生時間	17	11	19	12	16	7		14
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.16 %	0.02 %	0.01 %		0.18	-0.00	0.38 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	19.92	4.54	93.46	4.41	15.95	11.17	1.45	61572.53
1	15.91	1.78	83.50	1.56	17.40	10.65	1.43	62934.07
2	22.56	18.76	97.53	1.07	17.22	10.51	1.42	65273.79
3	20.52	17.75	102.30	1.18	15.98	10.89	1.42	63345.78
4	14.34	13.88	103.77	0.66	17.05	10.71	1.42	63634.68
5	12.92	4.88	112.82	0.12	18.87	10.91	1.42	63025.88
6	13.96	1.46	103.98	0.13	19.64	10.46	1.41	65766.05
7	13.99	2.12	91.35	0.11	17.62	10.82	1.41	65171.44
8	13.84	0.81	97.60	0.14	18.85	10.67	1.40	64588.11
9	36.09	2.35	98.61	0.20	19.14	10.43	1.37	64939.57
10	15.26	3.46	121.55	0.36	16.95	10.99	1.36	64653.47
11	13.29	2.20	91.86	0.12	17.47	11.09	1.40	62631.72
12	26.77	1.45	91.08	0.11	18.84	10.66	1.40	63785.80
13	11.27	1.94	89.08	0.12	17.46	11.16	1.40	63452.41
14	12.57	4.90	104.73	0.34	16.58	11.36	1.40	62585.80
15	14.83	1.43	114.78	0.33	16.83	11.40	1.40	62925.47
16	15.50	2.33	92.58	0.17	16.48	11.37	1.39	61603.69
17	12.08	2.43	85.01	0.16	17.56	10.87	1.38	64795.71
18	13.51	1.89	84.36	0.26	16.75	11.26	1.35	63603.35
19	10.13	2.52	96.09	0.21	17.88	11.05	1.34	62537.34
20	14.73	1.74	95.00	0.13	18.04	10.91	1.34	63835.91
21	11.82	10.24	81.22	0.24	17.41	10.80	1.35	62535.38
22	16.64	3.93	79.70	1.60	16.84	10.96	1.34	61327.41
23	11.14	2.12	95.76	0.33	17.17	11.30	1.35	61400.25
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.98	4.62	96.15	0.59	17.50	10.93	1.39	63413.57
最 大 值	36.09	18.76	121.55	4.41	19.64	11.40	1.48	65766.05
發生時間	9	2	10	0	6	15		6
最 小 值	10.13	0.81	79.70	0.11	15.95	10.43	1.34	61327.41
發生時間	19	8	22	7	0	9		22
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.06 %	0.00 %		0.02	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.00 %	-0.02 %	-0.07 %	0.13 %		0.23	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.19	2.27	73.37	3.31	17.72	10.00	1.37	81291.97
1	14.38	2.71	83.87	2.72	18.74	9.98	1.37	80924.54
2	14.59	10.65	68.47	1.57	21.58	9.39	1.38	85234.96
3	15.14	19.23	90.64	2.37	19.96	10.12	1.38	81805.35
4	12.83	3.01	101.93	2.35	19.37	10.47	1.37	81343.70
5	20.41	4.36	60.48	2.52	19.75	9.85	1.37	84680.47
6	13.61	12.74	69.05	2.17	20.63	9.21	1.35	87224.70
7	13.31	25.53	59.24	2.23	21.01	8.78	1.36	77576.49
8	12.30	5.44	71.43	2.67	19.47	8.84	1.42	76473.76
9	35.74	13.20	74.81	3.78	18.83	8.71	1.43	76713.30
10	36.10	46.84	76.26	6.05	18.46	8.34	1.45	76731.57
11	12.57	20.73	86.64	3.30	17.75	8.98	1.45	79235.66
12	10.64	14.53	88.69	2.92	18.12	9.48	1.44	76890.67
13	12.66	10.67	102.69	3.78	16.33	9.71	1.44	73631.07
14	11.13	11.89	52.81	2.61	19.43	8.87	1.44	75121.34
15	26.15	27.44	83.32	3.57	17.51	9.28	1.44	76009.02
16	11.92	19.39	65.66	2.48	17.83	9.51	1.44	75811.31
17	12.65	22.90	58.39	2.59	18.83	9.18	1.44	76989.50
18	10.92	10.09	61.38	1.95	21.30	8.77	1.44	78151.41
19	12.67	42.19	54.28	2.27	20.82	8.16	1.46	78312.81
20	15.93	35.10	46.20	2.39	21.72	8.31	1.46	77869.70
21	11.95	26.75	29.22	29.16	20.51	8.44	1.44	85718.28
22	13.18	4.61	44.78	2.72	18.05	10.32	1.44	78753.47
23	9.89	8.74	47.45	1.76	20.57	9.46	1.44	78908.74
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.62	16.71	68.79	3.89	19.35	9.26	1.42	79225.16
最 大 值	36.10	46.84	102.69	29.16	21.72	10.47	1.48	87224.70
發生時間	10	10	13	21	20	4		6
最 小 值	9.89	2.27	29.22	1.57	16.33	8.16	1.34	73631.07
發生時間	23	0	21	2	13	19		13
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.19 %	0.19 %	0.05 %	0.11 %		0.38	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %