P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	18.19	6.60	78.55	1.08	16.43	11.98	1.43	64957.76
1	16.94	6.33	87.13	0.78	17.57	12.16	1.43	63232.23
2	18.03	5.39	98.94	1.07	17.82	11.80	1.43	65356.33
3	15.71	5.72	123.71	0.69	16.69	12.10	1.46	64117.30
4	14.71	4.62	125.41	0.54	16.97	11.87	1.46	64722.18
5	16.74	6.48	114.31	1.11	17.32	10.55	1.42	74496.81
6	26.82	3.49	119.47	1.91	16.65	10.81	1.41	74044.00
7	25.67	3.55	104.98	2.54	16.92	10.96	1.43	72336.60
8	16.26	2.79	106.02	0.89	16.57	11.88	1.44	65859.32
9	31.96	5.14	100.33	0.92	16.94	11.88	1.46	65305.42
10	21.49	10.77	94.43	1.33	17.34	11.09	1.46	70445.54
11	19.27	6.03	84.96	1.97	15.77	11.20	1.46	70409.86
12	17.66	16.72	79.14	1.50	15.70	11.32	1.43	70226.15
13	17.59	4.82	81.38	1.35	16.05	11.46	1.43	68267.57
14	17.27	17.26	57.18	1.55	15.51	11.35	1.46	68193.92
15	31.66	22.76	64.93	1.35	16.09	11.64	1.44	67365.97
16	20.73	39.07	69.89	1.28	15.99	11.57	1.41	68739.64
17	14.73	7.89	80.16	0.59	16.80	11.82	1.45	65989.81
18	16.29	10.09	87.20	0.46	17.64	11.52	1.49	67923.16
19	17.52	11.21	77.14	0.71	17.61	11.29	1.47	69426.47
20	15.57	9.69	83.17	1.07	15.69	12.42	1.48	62232.12
21	15.07	6.65	82.74	0.79	16.36	12.00	1.47	65592.83
22	16.25	6.04	88.16	0.70	17.12	11.74	1.45	66659.83
23	17.52	18.99	82.50	0.68	17.61	11.31	1.45	69598.60
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	19.15	9.92	90.49	1.12	16.72	11.57	1.45	67729.14
最 大 值	31.96	39.07	125.41	2.54	17.82	12.42	1.53	74496.81
發生時間	9	16	4	7	2	20		5
最 小 值	14.71	2.79	57.18	0.46	15.51	10.55	1.41	62232.12
發生時間	4	8	14	18	14	5		20
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.30 %	-0.11 %	0.03 %	0.11 %		0.09	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.94	20.40	70.58	0.29	18.13	10.18	1.51	63231.10
1	18.04	12.30	62.11	0.87	19.11	9.96	1.51	66066.50
2	17.36	14.70	73.72	0.97	18.69	10.12	1.50	63639.68
3	15.85	7.00	81.44	0.73	19.38	9.64	1.49	66206.49
4	17.76	17.79	77.13	1.05	18.68	9.60	1.49	64633.20
5	18.06	8.22	83.98	1.56	16.98	10.18	1.48	62958.40
6	16.62	6.70	70.69	1.28	18.25	9.79	1.47	61782.27
7	22.35	13.16	118.97	0.80	18.91	10.03	1.47	66014.99
8	22.29	1.95	127.76	0.55	18.05	10.16	1.46	66647.27
9	41.27	7.83	108.37	1.18	18.01	10.51	1.46	66020.03
10	15.36	16.83	135.70	0.29	17.36	10.64	1.48	65598.91
11	17.53	25.14	125.86	0.33	17.24	10.59	1.49	63923.15
12	7.41	14.83	84.30	0.33	16.20	10.96	1.43	59851.95
13	6.00	2.98	98.54	0.10	18.53	10.07	1.43	64065.00
14	15.67	11.50	63.29	0.60	16.59	10.43	1.44	62694.73
15	36.68	46.54	59.57	1.08	17.59	10.40	1.41	58863.71
16	8.44	33.78	88.11	0.36	19.06	11.02	1.40	61947.49
17	1.93	3.94	77.91	0.11	17.41	10.98	1.40	63830.88
18	0.25	5.51	59.37	0.12	17.46	11.12	1.42	61287.66
19	0.96	5.96	69.05	0.15	15.97	11.30	1.46	62468.60
20	2.36	3.34	69.74	0.16	18.09	10.88	1.46	62086.81
21	5.31	13.27	75.99	0.13	17.06	11.02	1.46	65159.46
22	4.03	3.09	63.88	0.13	17.75	11.28	1.43	60608.98
23	1.00	2.72	65.24	0.14	18.36	11.26	1.43	59911.63
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.64	12.48	83.80	0.55	17.87	10.51	1.46	63312.45
最 大 值	41.27	46.54	135.70	1.56	19.38	11.30	1.51	66647.27
發生時間	9	15	10	5	3	19		8
最 小 值	0.25	1.95	59.37	0.10	15.97	9.60	1.38	58863.71
發生時間	18	8	18	13	19	4		15
零點偏移	-0.13 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %		0.02	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	-0.03 %	0.01 %	-0.07 %	-0.12 %		0.14	-0.03	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	23.91	6.24	82.37	4.24	16.18	10.35	1.33	81320.34
1	14.80	8.54	93.18	3.06	19.10	9.67	1.34	86901.57
2	18.23	8.54	90.98	5.12	16.17	9.84	1.34	81524.86
3	18.11	10.62	59.94	4.38	15.60	10.17	1.33	77421.89
4	15.57	4.57	71.30	3.52	17.22	9.92	1.33	80772.93
5	26.15	6.26	71.16	5.34	15.89	10.19	1.35	83403.24
6	16.01	4.54	81.65	5.42	14.46	10.78	1.32	78152.67
7	20.59	4.40	68.10	5.51	15.28	10.24	1.32	77498.34
8	20.53	8.02	76.88	4.02	17.83	9.66	1.31	79741.03
9	34.75	19.15	88.85	5.05	15.86	9.63	1.33	80366.50
10	16.86	2.18	87.95	3.18	16.67	9.94	1.31	78491.76
11	15.40	2.96	98.70	2.75	16.59	10.30	1.30	75991.41
12	14.53	2.72	99.31	2.69	15.84	10.19	1.30	78898.04
13	14.30	4.33	73.97	2.57	15.59	10.30	1.31	75263.56
14	27.41	10.44	60.20	3.17	14.65	10.37	1.30	75605.28
15	22.66	3.75	89.06	3.95	15.71	10.89	1.30	74286.91
16	15.79	10.61	80.00	3.20	15.88	9.85	1.29	79501.81
17	15.81	5.56	77.64	2.54	15.53	10.89	1.28	78123.70
18	15.45	3.08	71.19	2.27	16.96	10.36	1.29	80820.62
19	14.92	4.99	64.90	2.24	15.67	10.74	1.30	78826.08
20	15.50	3.70	77.45	2.17	16.90	10.93	1.32	75515.89
21	15.81	4.67	55.88	2.26	16.58	10.65	1.31	77436.28
22	19.50	12.04	65.73	3.16	14.84	10.84	1.32	79063.58
23	14.23	4.23	72.56	1.92	16.71	10.97	1.31	75758.06
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	18.62	6.51	77.46	3.49	16.15	10.32	1.31	78778.60
最 大 值	34.75	19.15	99.31	5.51	19.10	10.97	1.37	86901.57
發生時間	9	9	12	7	1	23		1
最 小 值	14.23	2.18	55.88	1.92	14.46	9.63	1.26	74286.91
發生時間	23	10	21	23	6	9		15
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %	0.00 %		0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.33 %	0.14 %	0.09 %	0.03 %		0.22	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %