P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.78	2.28	107.34	0.86	18.34	11.12	1.26	69827.63
1	11.82	2.18	104.63	0.72	18.70	10.94	1.27	68505.06
2	15.23	2.93	90.61	0.61	19.16	10.50	1.26	71717.40
3	15.89	3.08	88.57	1.00	17.25	10.98	1.28	68595.57
4	14.34	3.53	103.89	1.08	16.87	11.32	1.30	67018.94
5	13.55	2.54	100.16	1.03	17.39	11.08	1.30	70235.41
6	23.25	10.58	96.68	1.73	16.87	10.93	1.31	69346.73
7	11.34	2.24	105.29	0.89	17.65	11.37	1.34	66571.73
8	13.51	2.82	104.85	0.88	17.94	11.02	1.34	70413.96
9	15.33	2.44	102.26	1.21	17.03	11.20	1.32	70318.85
10	23.74	12.91	92.25	1.34	18.18	10.99	1.31	70853.28
11	44.08	26.80	87.09	1.90	17.97	11.78	1.29	67560.11
12	10.82	6.39	82.64	0.69	19.68	10.65	1.27	72018.37
13	13.93	6.02	89.02	0.79	19.36	10.98	1.27	70246.09
14	13.74	4.51	95.59	0.77	19.74	10.63	1.26	73077.37
15	23.63	6.83	97.07	1.37	18.25	11.86	1.26	66815.59
16	16.20	2.48	111.46	0.48	20.47	11.12	1.28	69648.02
17	12.75	4.07	98.96	0.72	18.61	11.11	1.30	71344.62
18	15.18	15.88	89.72	0.97	18.14	11.18	1.28	69950.13
19	11.70	5.16	87.26	0.74	19.58	10.74	1.27	71885.95
20	15.41	12.62	76.39	1.14	18.56	10.56	1.30	70147.23
21	14.39	10.26	73.73	0.97	19.50	10.55	1.29	71383.40
22	13.77	18.64	65.27	0.98	18.68	10.55	1.30	69665.24
23	14.25	4.91	68.72	0.83	19.88	10.56	1.30	69522.37
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.40	7.17	92.48	0.99	18.49	10.99	1.29	69861.21
最 大 值	44.08	26.80	111.46	1.90	20.47	11.86	1.36	73077.37
發生時間	11	11	16	11	16	15		14
最 小 值	10.82	2.18	65.27	0.48	16.87	10.50	1.25	66571.73
發生時間	12	1	22	16	4	2		7
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.10 %	-0.02 %	-0.16 %		-0.01	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.17	1.81	96.08	0.17	19.27	11.59	1.32	58711.46
1	12.29	3.53	87.28	0.22	19.80	11.24	1.30	61807.21
2	12.50	1.72	86.86	0.23	20.31	11.35	1.32	61593.12
3	15.25	1.23	100.60	0.59	18.61	11.65	1.34	62157.35
4	14.14	1.31	91.58	0.41	18.21	11.60	1.34	60443.95
5	20.49	1.09	103.21	0.87	18.50	11.45	1.34	62327.66
6	17.79	1.61	95.22	0.80	18.39	11.45	1.33	61753.57
7	11.41	0.53	101.54	0.14	19.22	11.46	1.34	59039.91
8	14.36	0.78	99.23	0.34	19.28	11.17	1.34	64556.43
9	14.18	1.89	93.01	0.36	17.78	11.78	1.32	61564.79
10	16.72	11.92	88.68	0.58	18.29	11.61	1.32	60782.66
11	16.80	7.68	96.05	1.25	19.06	11.34	1.31	63239.55
12	14.34	5.52	76.96	0.29	19.83	10.96	1.31	65068.57
13	13.20	1.69	85.58	0.30	20.33	11.19	1.31	62289.00
14	6.94	0.66	90.78	0.17	22.28	10.69	1.32	65396.22
15	13.30	2.56	78.55	0.19	20.15	11.09	1.33	66680.34
16	13.57	2.17	97.93	0.15	19.82	11.37	1.32	65758.34
17	13.58	1.48	88.39	0.16	20.41	11.06	1.30	63276.33
18	19.54	1.72	87.94	0.26	19.68	10.52	1.32	63476.22
19	15.03	2.62	90.88	0.12	18.29	10.58	1.37	64381.06
20	13.06	1.27	89.74	0.15	19.27	10.54	1.37	63228.37
21	13.45	1.92	94.11	0.15	18.81	10.94	1.38	62113.39
22	11.59	4.20	87.32	0.12	18.16	10.92	1.37	63195.60
23	10.20	2.69	96.88	0.16	19.25	10.91	1.38	60542.32
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.95	2.65	91.85	0.34	19.29	11.19	1.33	62640.98
最 大 值	20.49	11.92	103.21	1.25	22.28	11.78	1.39	66680.34
發生時間	5	10	5	11	14	9		15
最 小 值	6.94	0.53	76.96	0.12	17.78	10.52	1.29	58711.46
發生時間	14	7	12	19	9	18		0
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		0.02	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.15 %	0.06 %	0.01 %	-0.02 %		0.07	-0.02	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.67	23.10	67.55	2.20	18.96	10.75	1.35	77700.09
1	10.37	3.90	69.53	1.60	21.22	10.12	1.34	82682.85
2	8.60	4.77	66.13	0.97	22.75	10.25	1.34	84031.45
3	12.16	13.77	59.39	2.14	19.32	10.03	1.34	82474.58
4	13.69	22.42	60.96	2.65	18.14	10.34	1.34	79323.06
5	15.69	14.81	71.11	3.04	18.72	9.77	1.34	84321.09
6	25.47	4.07	94.92	4.51	18.51	10.23	1.34	84575.25
7	15.16	3.27	81.71	3.57	16.63	10.80	1.35	78621.42
8	12.80	4.39	72.08	2.49	17.55	10.41	1.34	78277.37
9	13.15	4.77	72.06	2.62	18.35	10.00	1.34	82886.18
10	15.95	56.71	77.19	2.92	15.78	10.91	1.34	76057.23
11	13.26	9.94	72.45	2.67	17.96	10.37	1.34	80741.48
12	13.11	11.81	84.42	2.70	17.89	10.14	1.33	81564.47
13	11.94	7.05	68.70	2.11	20.92	9.42	1.33	80155.45
14	14.09	17.57	43.61	1.82	21.62	8.65	1.33	84406.74
15	12.95	21.29	73.71	2.69	18.68	9.21	1.33	81151.91
16	10.05	4.96	65.84	2.09	19.82	9.71	1.33	80490.45
17	11.42	11.28	61.88	2.11	19.25	9.92	1.34	80921.01
18	7.83	10.21	72.16	2.19	19.48	10.11	1.32	79478.84
19	11.14	7.86	62.85	2.11	19.35	9.91	1.33	80636.84
20	9.97	12.71	88.26	1.99	20.53	9.49	1.34	84066.81
21	10.67	1.75	107.20	2.51	19.19	10.12	1.35	81079.54
22	8.98	2.85	90.22	2.53	18.54	10.27	1.34	77400.83
23	10.71	5.91	68.84	2.55	18.47	10.29	1.34	78262.26
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.49	11.72	73.03	2.45	19.07	10.05	1.34	80887.80
最 大 值	25.47	56.71	107.20	4.51	22.75	10.91	1.39	84575.25
發生時間	6	10	21	6	2	10		6
最 小 值	7.83	1.75	43.61	0.97	15.78	8.65	1.31	76057.23
發生時間	18	21	14	2	10	14		10
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.18	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.11 %	0.08 %	0.06 %		0.21	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %