P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月12日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.62	4.57	42.23	0.79	18.58	10.82	1.38	72719.81
1	14.61	6.78	39.33	0.99	17.34	11.21	1.38	71028.64
2	16.72	7.43	47.09	1.21	16.93	11.16	1.37	72075.13
3	14.16	4.36	51.71	1.09	17.19	11.13	1.34	71772.92
4	14.43	10.86	40.15	1.05	17.19	11.07	1.33	73034.51
5	13.77	4.86	47.95	1.41	15.67	11.79	1.33	68779.19
6	14.89	5.00	51.27	1.57	16.28	11.38	1.33	71959.60
7	14.44	2.77	59.67	1.26	17.39	11.29	1.36	70589.79
8	14.25	5.65	64.13	1.42	16.49	12.14	1.39	65126.17
9	14.79	9.19	45.70	1.34	17.10	11.22	1.39	71526.12
10	15.05	10.23	48.56	1.46	16.66	11.13	1.41	71315.42
11	14.07	4.15	49.86	1.74	15.68	11.45	1.40	69839.18
12	15.15	6.86	49.48	1.59	16.43	11.35	1.41	70217.66
13	18.00	10.76	49.25	1.96	15.77	11.36	1.41	70353.69
14	16.61	8.75	47.95	1.58	16.04	11.23	1.41	70656.64
15	14.96	3.83	46.33	2.14	14.65	11.40	1.40	69757.95
16	12.57	4.45	54.36	1.50	16.34	11.44	1.39	70868.84
17	12.84	6.93	54.58	1.02	18.18	11.09	1.39	72696.60
18	14.65	2.89	57.16	1.19	17.54	11.03	1.36	72443.17
19	14.51	2.97	52.34	1.21	17.23	11.06	1.36	72626.23
20	14.36	6.50	43.86	1.39	16.71	11.25	1.36	71330.73
21	14.79	11.52	45.45	1.66	16.32	11.34	1.34	71069.04
22	15.10	4.10	51.40	1.46	16.85	11.35	1.35	71489.30
23	14.40	5.14	57.18	1.55	17.02	11.87	1.33	67293.20
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.74	6.27	49.87	1.40	16.73	11.32	1.37	70857.06
最 大 值	18.00	11.52	64.13	2.14	18.58	12.14	1.42	73034.51
發生時間	13	21	8	15	0	8		4
最 小 值	12.57	2.77	39.33	0.79	14.65	10.82	1.32	65126.17
發生時間	16	7	1	0	15	0		8
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.17 %	0.33 %	0.13 %	0.15 %		-0.00	-0.00	0.31 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月12日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.42	2.36	48.03	0.13	18.31	10.35	1.51	63348.33
1	14.39	1.65	51.94	0.11	18.99	10.16	1.51	64259.96
2	14.73	14.93	52.98	0.25	18.03	10.33	1.51	64182.42
3	14.18	14.40	54.00	0.11	18.55	10.06	1.52	65583.85
4	14.62	3.39	44.15	0.14	17.92	10.39	1.52	63995.80
5	12.86	2.91	44.45	0.29	17.54	10.50	1.51	63365.89
6	15.05	2.52	46.57	0.20	17.69	10.45	1.52	63400.75
7	11.34	2.37	57.47	0.12	17.87	11.10	1.52	59717.48
8	14.25	2.84	48.55	0.14	18.86	10.23	1.52	64146.98
9	14.27	5.72	48.67	0.35	16.87	10.66	1.52	63194.20
10	15.46	3.68	53.81	0.46	17.40	10.64	1.52	62865.17
11	13.65	4.11	50.65	0.24	18.15	10.51	1.53	62157.18
12	13.75	3.49	45.15	0.18	17.63	10.43	1.55	62277.18
13	14.92	13.00	48.76	0.46	16.47	10.62	1.52	62784.67
14	16.48	3.50	49.39	0.29	17.86	10.34	1.51	63556.40
15	12.48	2.41	50.66	0.20	17.51	10.49	1.52	63043.19
16	14.61	7.02	49.20	0.39	16.37	10.79	1.52	62102.40
17	14.73	5.16	54.96	0.24	17.98	10.50	1.52	63019.96
18	14.08	2.28	53.41	0.13	17.52	10.47	1.52	63406.86
19	13.76	14.06	48.28	0.11	18.40	10.26	1.52	64041.02
20	14.12	32.78	51.61	0.51	16.96	10.34	1.52	63807.66
21	14.23	11.28	46.51	0.61	15.61	11.05	1.51	60209.42
22	14.51	2.44	54.99	0.27	17.70	10.64	1.50	62381.75
23	13.11	2.61	51.04	0.12	17.86	10.68	1.49	62105.52
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.13	6.70	50.22	0.25	17.67	10.50	1.52	63039.75
最 大 值	16.48	32.78	57.47	0.61	18.99	11.10	1.57	65583.85
發生時間	14	20	7	21	1	7		3
最 小 值	11.34	1.65	44.15	0.11	15.61	10.06	1.48	59717.48
發生時間	7	1	4	1	21	3		7
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	0.00 %		0.00	-0.00	-0.02 %
全幅偏移	-0.02 %	-0.00 %	0.15 %	0.14 %		-0.00	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月12日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.60	4.10	50.25	1.82	17.59	9.97	1.47	72948.72
1	14.90	9.95	39.23	1.81	17.50	9.67	1.47	76594.98
2	14.85	5.11	43.10	1.89	16.21	9.90	1.47	75326.95
3	13.85	2.02	59.48	2.22	16.45	10.02	1.46	76136.24
4	14.16	1.79	54.36	2.19	16.45	10.08	1.44	76707.41
5	13.98	2.20	50.09	2.29	16.39	9.87	1.45	75882.58
6	14.45	3.10	45.07	2.34	15.69	9.99	1.45	75962.39
7	12.47	2.28	47.86	2.01	16.59	10.01	1.45	77014.36
8	12.41	3.87	56.67	2.22	17.40	10.00	1.45	74623.85
9	16.18	15.26	64.74	2.70	16.43	9.86	1.44	77251.90
10	15.32	5.54	46.74	2.52	15.17	10.43	1.44	72841.60
11	14.13	14.95	52.67	2.76	15.38	10.53	1.43	72970.56
12	12.90	1.93	61.30	2.47	15.82	10.77	1.45	72548.58
13	14.42	2.15	57.88	2.66	15.88	10.15	1.44	75516.05
14	20.34	5.90	53.16	3.38	14.81	10.24	1.44	74232.42
15	12.90	2.57	60.58	2.60	16.28	10.21	1.44	75154.03
16	14.65	5.14	62.43	2.70	15.98	10.20	1.45	76481.29
17	13.52	2.63	59.38	2.65	15.71	10.31	1.48	74791.37
18	14.73	1.93	60.16	2.59	16.69	10.35	1.48	75412.00
19	13.78	1.96	51.34	2.54	16.61	10.18	1.48	77785.94
20	13.90	1.40	59.42	2.27	16.78	10.34	1.47	76263.98
21	14.39	2.73	48.99	2.66	15.56	10.45	1.46	75943.89
22	13.10	2.57	54.81	2.49	15.79	10.68	1.47	73759.07
23	14.45	1.33	65.53	2.17	16.69	10.64	1.48	75009.85
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.35	4.27	54.38	2.41	16.24	10.20	1.46	75298.33
最 大 值	20.34	15.26	65.53	3.38	17.59	10.77	1.49	77785.94
發生時間	14	9	23	14	0	12		19
最 小 值	12.41	1.33	39.23	1.81	14.81	9.67	1.43	72548.58
發生時間	8	23	1	1	14	1		12
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.39 %	0.26 %	-0.01 %	-0.06 %		0.32	0.02	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %