P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	8.31	9.28	54.34	1.74	13.76	13.48	1.46	75196.99
1	4.90	8.88	63.72	1.09	14.23	13.71	1.44	73464.22
2	4.01	5.68	56.92	1.46	13.62	13.51	1.47	74452.99
3	4.67	17.83	56.85	2.09	12.74	13.69	1.51	73030.07
4	4.98	14.48	60.59	2.35	12.45	13.60	1.49	75216.38
5	5.76	3.25	67.45	2.48	12.62	13.89	1.50	71345.48
6	5.95	5.79	59.50	3.78	12.41	13.19	1.52	78730.27
7	6.88	6.80	63.54	3.38	12.86	13.48	1.47	74847.38
8	6.06	43.07	59.06	3.63	12.71	13.68	1.51	73850.40
9	4.64	7.67	64.74	2.93	13.11	13.68	1.54	73692.50
10	5.40	10.82	52.95	2.69	13.35	13.20	1.53	76969.84
11	8.25	28.73	57.41	3.10	12.74	13.05	1.55	77774.69
12	8.38	11.93	85.66	3.33	12.90	13.80	1.57	70006.19
13	11.49	27.16	86.53	3.32	13.61	13.69	1.54	71194.88
14	6.19	25.66	76.30	3.03	13.05	13.85	1.49	69652.23
15	4.30	35.99	69.76	3.05	13.09	13.57	1.50	71074.31
16	10.36	16.06	71.37	4.23	12.18	13.97	1.45	68580.28
17	17.81	50.52	58.50	5.75	11.18	13.94	1.50	68941.09
18	19.34	56.26	50.66	7.12	11.04	13.58	1.48	72928.22
19	37.38	17.06	58.20	8.26	10.28	13.72	1.53	71321.67
20	27.29	10.00	52.86	5.19	11.23	13.69	1.48	71002.11
21	22.34	5.07	64.06	3.77	12.51	13.49	1.46	72204.76
22	18.00	29.88	51.43	4.29	11.15	13.45	1.50	72486.05
23	23.85	32.35	56.11	4.71	10.87	13.74	1.51	69765.06
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.52	20.01	62.44	3.62	12.49	13.61	1.51	72822.00
最 大 值	37.38	56.26	86.53	8.26	14.23	13.97	1.93	78730.27
發生時間	19	18	13	19	1	16		6
最 小 值	4.01	3.25	50.66	1.09	10.28	13.05	1.37	68580.28
發生時間	2	5	18	1	19	11		16
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.17	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.05 %	-0.04 %	0.11 %	0.01 %		0.09	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	6.68	6.03	98.53	0.22	16.64	11.07	1.40	61892.40
1	7.29	4.09	95.75	0.27	18.25	10.80	1.42	63894.00
2	9.76	4.18	95.52	0.74	16.55	10.90	1.43	64267.10
3	9.82	2.88	91.68	0.57	15.85	10.92	1.44	63947.91
4	13.28	8.98	95.19	1.26	13.92	11.30	1.44	62050.06
5	14.91	14.86	98.94	1.03	16.06	10.69	1.44	64955.70
6	17.24	18.08	85.58	1.78	14.47	11.03	1.42	61876.43
7	12.84	6.49	99.69	1.22	15.62	10.86	1.44	62643.38
8	10.50	3.55	96.64	0.54	16.60	10.81	1.44	65271.53
9	8.67	5.53	94.93	0.81	15.70	11.01	1.44	63863.69
10	17.78	31.74	95.32	2.42	14.51	11.15	1.44	65254.21
11	11.06	20.02	102.32	1.29	14.88	11.18	1.45	66249.22
12	13.60	3.08	121.99	0.82	16.39	10.70	1.46	67020.80
13	15.48	2.90	117.88	0.98	16.64	10.63	1.46	65355.00
14	11.82	5.85	104.25	0.81	16.14	10.52	1.44	66631.27
15	23.40	3.69	115.99	2.27	15.68	10.92	1.44	65156.24
16	23.38	3.45	105.00	1.80	15.80	10.74	1.43	67181.50
17	18.72	9.37	96.45	2.07	14.99	11.01	1.40	63744.31
18	16.01	4.46	116.12	1.45	14.90	11.29	1.43	65724.28
19	26.42	24.03	98.17	2.84	13.92	11.31	1.44	63805.36
20	28.88	20.63	99.61	2.96	14.81	11.05	1.41	63780.03
21	34.23	6.65	100.87	2.17	15.79	10.86	1.41	65745.64
22	29.16	23.14	97.78	2.16	15.22	10.88	1.44	64058.82
23	17.89	4.78	103.12	1.91	14.34	11.03	1.45	61954.52
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.62	9.94	101.14	1.43	15.57	10.94	1.43	64430.14
最 大 值	34.23	31.74	121.99	2.96	18.25	11.31	1.47	67181.50
發生時間	21	10	12	20	1	19		16
最 小 值	6.68	2.88	85.58	0.22	13.92	10.52	1.39	61876.43
發生時間	0	3	6	0	4	14		6
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.03	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.09 %	0.10 %	-0.05 %		-0.05	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.30	8.08	55.92	0.69	17.39	10.17	1.45	81917.52
1	2.29	4.03	83.40	0.87	17.76	10.96	1.44	76122.31
2	2.00	6.03	64.98	1.07	15.44	10.72	1.44	79267.32
3	2.32	3.40	66.84	1.05	15.60	10.90	1.44	78781.70
4	2.28	4.86	64.44	1.44	14.50	10.73	1.44	79812.50
5	2.87	3.81	71.87	1.70	14.50	10.96	1.44	78235.44
6	10.04	5.13	70.74	1.74	15.07	10.89	1.44	79192.06
7	13.31	2.95	67.36	1.77	15.04	10.80	1.44	78435.49
8	13.96	2.65	77.53	2.17	16.49	10.53	1.46	80586.33
9	10.81	4.51	64.85	2.19	15.74	10.14	1.44	84253.10
10	13.20	5.36	66.02	2.95	14.76	10.88	1.45	77701.45
11	18.68	3.86	68.92	3.12	14.75	10.52	1.44	80434.73
12	14.73	1.94	73.04	2.50	15.88	10.11	1.44	80700.27
13	13.67	2.98	70.26	2.15	16.58	10.13	1.44	80349.70
14	16.06	3.00	68.88	2.38	15.52	10.62	1.44	78742.60
15	21.90	8.65	79.33	2.94	16.04	10.29	1.45	81846.66
16	29.36	5.39	58.88	3.02	15.75	10.07	1.45	82072.27
17	21.32	4.77	68.67	3.15	14.12	10.86	1.41	79049.13
18	22.86	12.42	68.91	3.17	14.46	10.64	1.42	78988.40
19	33.35	5.33	74.00	3.65	14.38	10.65	1.44	80255.24
20	24.58	4.31	74.57	2.98	14.43	10.57	1.45	79534.88
21	29.35	2.97	73.30	3.02	14.77	10.66	1.47	80100.27
22	22.81	7.07	69.06	3.59	13.27	11.00	1.46	79170.08
23	26.89	24.16	68.63	4.73	12.48	11.02	1.43	73684.96
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.46	5.74	69.60	2.42	15.20	10.62	1.44	79551.43
最 大 值	33.35	24.16	83.40	4.73	17.76	11.02	1.48	84253.10
發生時間	19	23	1	23	1	23		9
最 小 值	2.00	1.94	55.92	0.69	12.48	10.07	1.38	73684.96
發生時間	2	12	0	0	23	16		23
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.02 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.15 %	0.05 %	0.28 %		-0.05	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %