P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	35.87	27.96	54.74	4.39	12.53	13.50	1.63	74496.53
1	26.54	23.56	53.76	3.23	13.62	13.33	1.56	75850.70
2	44.41	61.56	59.49	5.50	12.65	13.59	1.81	73392.49
3	16.18	33.96	59.71	3.44	12.81	13.46	1.68	75566.91
4	33.86	41.57	54.71	4.70	13.09	13.50	1.64	74831.56
5	34.06	68.52	49.82	5.83	13.28	13.40	1.62	75679.29
6	27.37	40.78	49.89	3.89	13.82	13.51	1.61	74531.21
7	21.52	21.28	55.52	3.18	13.77	13.65	1.66	73192.84
8	19.80	29.00	58.69	3.60	13.50	13.37	1.63	76457.98
9	21.25	10.60	62.83	4.51	12.24	14.38	1.61	66079.27
10	25.82	15.45	66.07	5.61	11.08	14.85	1.61	62911.20
11	22.47	3.95	68.67	5.31	10.99	14.41	1.39	67003.28
12	10.53	4.80	76.85	4.14	12.29	14.38	1.64	66659.44
13	4.84	10.64	70.73	4.53	11.43	14.63	1.65	64268.67
14	12.08	13.85	68.17	5.07	11.34	14.71	1.55	64552.06
15	16.66	5.02	75.16	4.28	12.20	14.25	1.56	67724.18
16	13.97	4.13	66.74	4.01	12.39	14.01	1.59	70676.42
17	9.64	7.14	76.68	3.29	12.81	13.63	1.54	73711.74
18	7.52	3.65	92.90	4.16	11.86	14.56	1.56	65556.49
19	7.53	30.37	67.10	3.19	12.91	13.68	1.56	72191.12
20	7.74	18.25	62.85	3.20	12.57	13.55	1.52	74665.88
21	23.92	48.58	62.22	4.34	12.05	13.43	1.61	75799.77
22	18.76	63.81	53.22	4.05	12.49	13.15	1.61	77294.18
23	18.88	28.61	49.91	3.66	12.62	13.54	1.56	74452.64
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	20.05	25.71	63.18	4.21	12.51	13.85	1.59	71564.41
最 大 值	44.41	68.52	92.90	5.83	13.82	14.85	2.15	77294.18
發生時間	2	5	18	5	6	10		22
最 小 值	4.84	3.65	49.82	3.18	10.99	13.15	1.31	62911.20
發生時間	13	18	5	7	11	22		10
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.07 %	0.01 %	-0.01 %	-0.08 %		-0.05	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	37.34	4.18	108.95	2.29	14.86	11.85	1.31	60232.33
1	26.58	3.64	108.77	1.57	16.21	11.37	1.32	62729.74
2	38.21	6.38	112.74	3.55	15.48	11.64	1.32	60177.87
3	30.32	4.24	112.47	2.45	15.29	11.47	1.33	65001.72
4	35.72	2.94	118.40	2.84	16.18	11.30	1.34	64608.67
5	28.36	1.81	112.83	1.93	16.43	11.27	1.33	65232.39
6	26.69	1.97	108.05	1.40	16.40	11.53	1.33	63513.84
7	11.87	1.33	135.03	0.08	18.04	11.53	1.34	61692.35
8	11.49	0.90	132.62	0.31	17.61	11.06	1.35	64818.66
9	12.23	2.45	109.80	0.57	16.48	11.34	1.40	63568.09
10	19.46	18.66	114.89	1.47	14.79	11.54	1.40	63373.90
11	12.48	17.02	127.57	1.34	14.36	12.17	1.39	59141.68
12	11.32	2.75	115.10	0.62	15.88	11.53	1.39	60746.58
13	21.02	3.20	130.98	1.08	15.35	11.51	1.39	61764.22
14	23.06	7.23	116.57	1.70	13.84	11.83	1.38	59164.76
15	26.01	27.43	118.21	2.60	13.01	12.07	1.38	60338.50
16	14.70	58.09	106.38	3.36	12.54	12.13	1.37	59888.97
17	6.28	8.63	114.24	0.83	14.63	11.90	1.36	58186.66
18	6.10	1.89	116.22	0.40	15.90	11.52	1.39	60767.42
19	5.90	9.26	110.33	0.85	14.32	12.24	1.39	56786.08
20	10.79	19.60	98.62	1.17	14.33	11.62	1.39	63186.08
21	11.55	12.45	114.10	0.93	15.29	11.71	1.40	63250.81
22	8.88	1.77	111.16	0.12	18.29	10.96	1.38	66453.32
23	7.20	2.60	111.37	0.38	16.47	11.61	1.39	61842.35
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	18.48	9.18	115.22	1.41	15.50	11.61	1.36	61936.12
最 大 值	38.21	58.09	135.03	3.55	18.29	12.24	1.43	66453.32
發生時間	2	16	7	2	22	19		22
最 小 值	5.90	0.90	98.62	0.08	12.54	10.96	1.31	56786.08
發生時間	19	8	20	7	16	22		19
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.02 %	-0.06 %		-0.06	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.00 %	0.10 %	0.03 %		-0.03	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	34.42	56.51	58.36	4.84	16.16	10.39	1.37	74215.71
1	26.85	25.61	77.68	3.17	19.33	9.83	1.36	72500.40
2	33.24	13.36	85.86	5.88	18.29	9.44	1.36	79254.94
3	27.79	33.40	76.72	6.97	18.84	9.25	1.35	82401.31
4	30.43	15.19	82.45	4.53	16.24	10.26	1.36	77621.04
5	20.26	15.61	53.67	2.38	18.80	9.59	1.35	82554.23
6	28.32	6.54	71.55	2.94	17.55	9.96	1.35	83878.98
7	26.12	2.57	89.38	2.93	16.87	10.90	1.37	74623.89
8	26.67	2.68	84.35	3.77	17.81	9.67	1.38	82593.48
9	30.28	5.64	63.60	3.77	16.81	10.52	1.39	77876.22
10	17.28	2.84	82.98	2.58	18.71	10.22	1.38	78630.56
11	14.29	6.78	91.10	2.73	15.77	10.65	1.38	75422.75
12	25.12	10.19	81.89	3.10	15.73	10.85	1.44	75180.78
13	20.30	7.57	77.14	3.02	15.63	10.93	1.44	73574.57
14	27.02	7.38	77.82	2.96	16.79	10.34	1.44	75347.25
15	18.70	8.21	78.62	3.30	15.30	10.89	1.44	71065.20
16	14.25	2.96	75.85	2.28	17.27	10.55	1.41	76414.60
17	6.83	4.50	58.32	2.10	15.98	10.65	1.36	76924.04
18	6.34	2.58	63.39	2.01	17.06	10.55	1.37	80190.51
19	9.89	3.44	65.06	2.10	16.52	10.75	1.38	79553.74
20	7.93	5.91	62.28	2.25	15.77	11.01	1.37	78440.85
21	12.28	4.70	62.70	2.47	16.23	10.84	1.37	80041.46
22	15.50	3.35	66.03	2.58	16.78	10.86	1.35	80262.74
23	7.35	7.14	74.68	2.37	17.24	11.86	1.36	71331.02
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	20.31	10.61	73.39	3.21	16.98	10.45	1.38	77495.84
最 大 值	34.42	56.51	91.10	6.97	19.33	11.86	1.44	83878.98
發生時間	0	0	11	3	1	23		6
最 小 值	6.34	2.57	53.67	2.01	15.30	9.25	1.34	71065.20
發生時間	18	7	5	18	15	3		15
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	0.00 %		-0.02	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.00 %	0.09 %	0.04 %		0.08	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %