

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年11月13日

報表日期: 111年11月13日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.69	6.60	49.34	0.11	19.81	11.77	1.56	59033.98
1	9.47	5.48	44.88	0.27	21.20	11.13	1.59	61908.85
2	8.50	4.26	45.59	0.35	19.48	11.48	1.59	61026.35
3	7.37	6.23	43.39	0.38	18.11	11.83	1.58	59333.68
4	4.31	6.72	47.95	0.14	18.58	12.06	1.58	58172.92
5	3.31	2.66	43.70	0.18	20.83	10.46	1.52	71085.24
6	6.89	4.47	46.42	0.22	19.51	11.60	1.51	60797.63
7	3.69	3.97	43.28	0.13	19.73	11.27	1.51	61966.43
8	5.24	4.78	42.55	0.22	19.31	11.42	1.52	61064.14
9	6.40	9.19	39.25	0.23	19.60	11.12	1.53	63409.34
10	6.88	2.40	40.93	0.19	19.47	10.97	1.53	64274.14
11	5.75	2.32	38.18	0.17	18.89	11.43	1.56	61621.24
12	7.82	1.62	45.66	0.22	20.25	10.99	1.53	63600.12
13	10.24	2.45	33.98	0.55	19.34	11.11	1.52	62663.41
14	7.48	10.66	31.99	0.42	19.29	11.09	1.54	61297.47
15	9.55	3.68	31.87	0.17	20.38	10.70	1.57	63044.13
16	7.44	4.00	47.66	0.12	20.52	11.06	1.53	61667.84
17	7.60	5.90	41.30	0.20	19.49	10.85	1.51	65128.49
18	10.11	9.51	35.90	0.58	18.45	11.33	1.50	62382.46
19	9.26	1.68	34.62	0.68	18.14	11.50	1.48	60885.80
20	9.02	1.17	33.69	0.39	19.66	11.00	1.49	63379.40
21	8.60	0.90	40.01	0.30	19.34	11.41	1.51	60778.57
22	8.13	4.83	43.86	0.13	20.21	10.95	1.52	64972.80
23	8.63	18.66	47.71	0.20	19.64	11.32	1.54	62282.66
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.39	5.17	41.40	0.27	19.55	11.24	1.53	62324.05
最 大 值	10.24	18.66	49.34	0.68	21.20	12.06	1.61	71085.24
發生時間	13	23	0	19	1	4		5
最 小 值	3.31	0.90	31.87	0.11	18.11	10.46	1.47	58172.92
發生時間	5	21	15	0	3	5		4
零點偏移(率)	-0.02 %	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.52 %	0.18 %	-0.37 %	0.13 %		0.08	-0.03	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年11月13日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年11月13日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.52	6.50	46.12	1.65	17.00	10.67	1.28	76989.69
1	5.25	5.32	50.16	2.02	18.08	10.55	1.29	78331.11
2	9.09	8.40	48.96	2.91	15.22	10.90	1.27	74935.11
3	7.25	16.04	52.26	3.23	15.91	10.82	1.27	76076.87
4	9.31	8.31	43.76	3.16	15.27	10.52	1.28	79154.83
5	8.17	5.30	49.45	3.77	16.65	10.47	1.29	80228.86
6	6.69	12.98	46.71	3.01	15.29	10.91	1.29	77049.65
7	9.83	3.78	59.48	2.49	16.53	10.92	1.31	78964.27
8	8.72	5.54	60.67	2.20	16.42	11.14	1.31	82512.15
9	7.55	5.12	53.86	2.26	16.82	10.53	1.31	84124.91
10	8.53	6.25	53.22	2.40	16.05	10.66	1.31	82620.23
11	10.24	10.66	52.06	2.57	16.11	10.67	1.30	82441.40
12	8.98	3.53	49.96	2.92	15.71	10.63	1.29	79311.74
13	8.64	4.28	55.60	2.58	17.06	10.56	1.30	82321.58
14	9.97	1.58	49.34	2.48	15.74	10.70	1.30	84003.13
15	6.29	1.02	49.19	1.96	16.20	10.65	1.30	80238.71
16	4.50	4.95	46.37	1.73	15.96	10.55	1.30	81915.42
17	6.43	4.78	51.30	2.14	16.07	10.64	1.30	81697.67
18	9.84	3.71	54.70	2.57	16.76	10.51	1.30	83236.46
19	10.77	5.99	53.58	2.50	16.13	10.61	1.30	81908.62
20	8.72	2.97	56.78	2.03	16.85	10.85	1.30	78641.29
21	5.81	11.05	54.50	2.47	14.65	11.57	1.30	73335.93
22	7.91	10.47	49.17	2.50	14.72	11.08	1.30	76783.20
23	9.31	5.16	50.23	2.48	16.93	10.15	1.30	82039.22
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.01	6.40	51.56	2.50	16.17	10.72	1.30	79952.59
最 大 值	10.77	16.04	60.67	3.77	18.08	11.57	1.33	84124.91
發生時間	19	3	8	5	1	21		9
最 小 值	4.50	1.02	43.76	1.65	14.65	10.15	1.25	73335.93
發生時間	16	15	4	0	21	23		21
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.02 %	-0.07 %	-0.00 %		-0.23	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	2.08 %	0.16 %	-0.39 %	0.45 %		0.34	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								