

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年07月07日

[illegible]

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年07月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	8.08	1.89	97.48	7.79	20.23	9.65	1.40	77959.86
1	6.35	2.18	91.47	7.61	20.20	9.56	1.38	79350.42
2	9.10	2.97	88.06	7.48	19.58	9.26	1.36	81561.09
3	10.95	18.26	85.41	7.36	19.36	9.13	1.37	83065.72
4	12.01	12.45	80.78	7.24	19.86	8.70	1.37	85799.27
5	13.07	6.14	81.99	7.63	19.18	9.00	1.37	83329.20
6	15.90	3.87	87.51	7.87	19.25	9.21	1.37	81605.39
7	10.01	8.44	84.76	7.23	20.42	8.89	1.37	83347.45
8	10.67	6.26	87.87	7.65	19.38	9.16	1.43	81212.64
9	10.39	58.88	71.42	8.98	19.89	8.29	1.44	82809.23
10	12.33	17.47	77.15	7.74	18.20	8.94	1.44	79120.84
11	15.70	19.18	84.23	8.37	18.52	9.09	1.46	78558.43
12	10.33	15.22	100.64	8.19	19.74	9.80	1.48	78538.86
13	10.85	8.78	92.11	7.23	21.30	8.60	1.48	85239.97
14	12.61	7.18	82.20	7.49	20.41	8.93	1.45	83682.11
15	17.42	無效	69.58	9.25	17.77	9.02	1.46	75383.14
16	40.07	56.17	75.29	13.99	15.44	8.92	1.47	84126.11
17	18.07	8.07	65.26	9.04	18.46	8.48	1.47	83234.24
18	15.79	26.91	62.99	7.99	20.19	8.21	1.46	79783.77
19	12.61	8.76	82.14	7.31	21.17	8.83	1.58	86735.49
20	14.98	25.08	75.26	7.69	18.08	9.05	1.72	89914.03
21	19.36	54.36	68.05	8.95	17.32	8.80	1.40	77647.94
22	12.96	33.47	79.11	7.50	17.33	9.44	1.41	78421.74
23	15.35	7.78	102.54	7.91	18.78	9.88	1.43	89881.92
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	23	24	24	24	24	24	24
平均值	13.96	17.82	82.22	8.15	19.17	9.04	1.44	82096.20
最大值	40.07	58.88	102.54	13.99	21.30	9.88	3.81	89914.03
發生時間	16	9	23	16	13	23		20
最小值	6.35	1.89	62.99	7.23	15.44	8.21	1.34	75383.14
發生時間	1	0	18	7	16	18		15
零點偏移	-0.00 %	0.00%	-0.01 %	-0.00 %		0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.01 %	-0.10%	-0.01 %	-0.01 %		-0.06	-0.02	0.12 %
有效比率	100.00 %	95.88%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %