

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年07月30日

[illegible]

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年07月30日

項目 單位	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
小時\限標	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
0	14.53	1.16	57.57	0.12	19.70	10.24	1.43	64175.40
1	16.05	1.21	49.37	0.25	19.84	10.24	1.44	65284.08
2	14.01	8.60	46.76	0.32	18.35	10.47	1.46	61150.91
3	14.31	5.26	42.58	0.38	17.21	10.69	1.49	59216.17
4	13.84	3.78	60.97	0.35	18.30	10.51	1.49	63551.03
5	16.29	4.51	59.37	0.63	17.32	10.93	1.48	59505.89
6	14.99	4.31	51.74	0.31	17.24	10.64	1.46	59911.56
7	14.60	10.61	43.39	0.53	16.39	10.97	1.47	59909.34
8	15.00	2.61	55.85	0.66	17.48	10.96	1.49	61332.24
9	13.77	1.52	61.85	0.70	18.53	10.91	1.49	59640.22
10	14.68	3.20	51.66	0.11	17.57	10.83	1.48	60456.92
11	13.82	2.69	59.80	0.13	16.86	11.22	1.48	60686.97
12	14.06	3.46	59.63	0.14	18.57	10.93	1.50	61222.64
13	15.11	2.67	59.90	0.26	16.65	11.14	1.49	60916.65
14	13.94	16.35	55.62	0.16	16.77	11.37	1.48	57026.75
15	13.40	6.46	65.56	0.27	15.03	11.63	1.49	57707.95
16	14.37	1.50	66.69	0.19	16.54	11.41	1.50	59847.62
17	13.64	1.32	65.35	0.15	18.16	10.68	1.49	61468.81
18	14.94	1.92	46.04	0.10	16.90	10.56	1.48	57981.83
19	13.06	1.63	47.02	0.14	17.94	10.89	1.48	57008.43
20	11.72	1.20	56.63	0.13	17.82	10.93	1.48	61386.22
21	12.58	3.80	51.78	0.58	17.44	10.96	1.48	59070.34
22	13.80	5.42	46.78	0.11	19.05	10.10	1.48	61124.80
23	12.82	0.80	57.88	0.17	18.98	10.75	1.49	57479.17
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.14	4.00	54.99	0.29	17.69	10.83	1.48	60294.25
最 大 值	16.29	16.35	66.69	0.70	19.84	11.63	1.51	65284.08
發生時間	5	14	16	9	1	15		1
最 小 值	11.72	0.80	42.58	0.10	15.03	10.10	1.42	57008.43
發生時間	20	23	3	18	15	22		19
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.01 %	-0.09 %	-0.03 %		-0.06	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	2.42 %	0.29 %	0.02 %	0.30 %		-0.06	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年07月30日

報表日期: 111年07月30日

[illegible]