P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.68	13.27	75.90	0.96	17.22	11.48	1.06	67897.37
1	18.16	17.10	75.93	1.19	16.78	11.45	1.10	69326.41
2	14.71	6.26	75.69	1.18	16.95	11.11	1.11	70874.15
3	17.12	23.63	72.43	1.65	17.80	10.90	1.13	71567.34
4	13.92	7.98	71.18	1.54	16.77	11.16	1.16	69672.97
5	15.81	11.20	67.27	1.61	16.27	11.42	1.18	71025.29
6	21.11	29.08	66.30	1.75	16.90	11.55	1.16	69262.03
7	14.64	5.21	79.65	1.16	17.33	11.09	1.18	69959.79
8	13.92	5.61	77.07	1.01	17.75	11.10	1.19	69925.38
9	15.30	9.94	99.53	1.35	15.91	12.12	1.21	63101.41
10	19.80	29.30	71.22	2.50	16.06	11.51	1.20	68561.24
11	17.82	12.49	72.17	2.38	16.62	11.88	1.17	67948.48
12	15.48	8.95	73.16	1.84	16.67	11.88	1.16	68135.56
13	20.05	50.31	73.67	2.64	14.90	12.03	1.16	67110.38
14	15.23	26.44	74.12	2.25	14.18	12.01	1.17	68129.37
15	13.40	42.44	69.46	3.14	12.54	12.26	1.17	66345.63
16	13.77	11.84	66.50	2.22	13.49	12.13	1.18	65979.61
17	14.44	6.54	69.22	1.21	15.71	11.62	1.19	67403.18
18	13.95	3.45	75.83	0.84	16.63	11.14	1.20	68522.43
19	14.33	2.65	112.98	0.90	16.25	12.33	1.24	60533.87
20	15.00	4.63	93.58	1.16	16.63	12.16	1.23	64488.11
21	15.39	5.26	74.35	0.94	17.53	10.98	1.21	70549.34
22	14.11	5.48	85.27	0.95	17.09	11.57	1.22	68297.71
23	14.37	6.74	82.41	0.90	17.53	11.42	1.23	69658.54
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.73	14.41	77.29	1.55	16.31	11.60	1.18	68094.82
最 大 值	21.11	50.31	112.98	3.14	17.80	12.33	1.28	71567.34
發生時間	6	13	19	15	3	19		3
最 小 值	13.40	2.65	66.30	0.84	12.54	10.90	1.04	60533.87
發生時間	15	19	6	18	15	3		19
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.05 %	-0.00 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.06 %	0.10 %	0.02 %	0.05 %		0.28	-0.00	0.38 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	25.01	2.35	70.31	0.25	19.36	10.31	1.40	67042.25
1	18.98	3.52	77.19	0.36	17.13	11.34	1.41	62987.54
2	14.93	4.36	81.12	0.23	17.26	10.82	1.40	64787.07
3	14.42	3.51	75.82	0.21	17.22	10.47	1.41	64461.83
4	14.77	3.46	74.71	0.41	17.06	10.52	1.41	61429.16
5	15.72	1.45	86.88	0.24	18.30	10.31	1.40	64802.75
6	14.69	4.45	85.95	0.43	16.95	10.66	1.40	62232.76
7	21.04	1.50	79.26	0.41	19.42	10.06	1.41	66005.85
8	22.14	2.33	80.14	0.54	18.33	10.39	1.43	64421.53
9	14.68	2.61	71.34	0.13	18.44	10.72	1.45	65787.06
10	21.86	4.41	68.45	0.19	17.55	11.04	1.44	62516.08
11	16.55	18.63	75.01	0.12	17.32	11.49	1.40	62316.77
12	15.99	5.53	80.27	0.13	16.03	12.22	1.38	55380.07
13	14.95	26.15	71.47	0.65	14.16	12.20	1.36	57928.77
14	29.81	20.61	79.83	1.10	14.62	11.87	1.36	61380.15
15	28.31	11.76	93.40	1.69	13.75	12.80	1.37	54128.15
16	13.73	6.87	93.38	0.21	15.20	12.27	1.40	56852.35
17	14.99	7.25	91.36	0.16	15.52	11.97	1.39	61290.07
18	10.84	2.73	90.59	0.11	16.04	11.95	1.40	58319.12
19	5.17	5.00	85.24	0.13	15.03	12.43	1.45	55317.15
20	12.25	23.23	79.33	0.20	16.76	11.23	1.41	62932.98
21	14.47	2.02	84.84	0.16	20.13	9.92	1.42	65472.25
22	14.34	1.90	83.77	0.13	18.97	10.14	1.43	64365.07
23	14.30	3.12	65.72	0.09	17.97	10.25	1.43	62270.45
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.83	7.03	80.22	0.35	17.02	11.14	1.41	61851.13
最 大 值	29.81	26.15	93.40	1.69	20.13	12.80	1.49	67042.25
發生時間	14	13	15	15	21	15		0
最 小 值	5.17	1.45	65.72	0.09	13.75	9.92	1.35	54128.15
發生時間	19	5	23	23	15	21		15
零點偏移	-0.01 %	-0.02 %	-0.03 %	-0.00 %		0.01	-0.00	-0.27 %
全幅偏移	0.00 %	0.96 %	-0.04 %	0.31 %		0.01	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.85	20.41	95.76	2.88	15.79	11.09	1.40	80030.59
1	15.06	4.23	94.10	2.92	17.54	10.80	1.40	79118.68
2	13.71	5.20	91.83	2.99	16.24	10.91	1.42	79672.58
3	17.30	31.73	87.96	5.79	15.97	10.74	1.42	79542.03
4	15.86	6.85	96.87	4.49	13.95	11.64	1.41	74835.57
5	14.48	1.68	96.54	3.35	18.21	9.83	1.42	79473.53
6	13.64	1.58	103.72	3.10	15.68	10.51	1.43	77740.32
7	15.25	1.35	105.55	3.24	16.07	10.75	1.44	75818.32
8	16.16	0.90	108.31	3.41	17.06	10.48	1.42	77505.20
9	13.71	1.98	87.09	3.01	17.67	9.96	1.39	79074.55
10	11.59	5.42	72.89	2.52	16.35	11.00	1.39	75326.98
11	17.89	11.20	81.72	3.73	15.39	11.67	1.39	75851.70
12	20.87	6.44	81.99	3.31	15.56	11.39	1.38	76093.37
13	17.21	47.74	89.91	4.55	12.76	11.67	1.36	76410.07
14	12.95	7.41	92.58	4.13	12.99	12.49	1.36	71874.68
15	13.16	4.72	101.10	3.91	13.22	12.53	1.36	66379.44
16	5.31	2.93	121.21	4.39	12.78	13.01	1.39	63903.80
17	13.19	2.59	96.52	3.24	14.49	11.88	1.38	74783.97
18	13.85	1.91	100.93	2.70	15.88	11.43	1.38	80647.63
19	13.97	18.38	86.28	3.02	14.78	11.48	1.38	79146.04
20	15.75	1.87	95.16	3.04	15.63	11.14	1.37	80982.27
21	13.40	1.56	100.72	2.64	16.57	10.64	1.36	79768.89
22	13.14	2.06	86.44	2.49	17.19	10.25	1.34	80060.91
23	13.83	4.84	78.25	2.74	15.43	10.59	1.34	76884.06
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.34	8.12	93.89	3.40	15.55	11.16	1.39	76705.22
最 大 值	20.87	47.74	121.21	5.79	18.21	13.01	1.44	80982.27
發生時間	12	13	16	3	5	16		20
最 小 值	5.31	0.90	72.89	2.49	12.76	9.83	1.34	63903.80
發生時間	16	8	10	22	13	5		16
零點偏移	-0.03 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %		0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.19 %	0.01 %	0.00 %	-0.08 %		0.04	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %