

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年06月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.11	2.12	108.95	10.30	15.00	11.14	0.52	90970.28
1	2.67	3.20	101.81	10.31	16.47	11.04	0.53	86932.96
2	0.84	10.71	117.87	10.58	19.52	10.45	0.55	79102.00
3	0.42	26.38	113.92	11.50	18.26	10.18	0.55	87547.89
4	0.98	無效	51.82	42.10	19.33	8.94	0.58	90334.41
5	0.52	無效	64.91	20.46	17.85	9.55	0.59	94327.13
6	0.39	2.10	102.52	9.39	15.96	10.38	0.62	86817.54
7	1.75	3.83	85.19	10.14	16.83	9.86	0.61	95534.52
8	2.72	2.51	87.40	10.19	15.42	10.80	0.60	90208.44
9	8.39	2.48	81.59	11.15	15.01	10.87	0.61	91593.86
10	12.77	9.12	84.90	11.24	14.56	11.19	0.56	93357.15
11	21.36	16.92	78.16	12.16	12.50	11.35	0.61	92067.36
12	17.12	11.51	76.34	11.45	13.67	10.81	0.60	93135.09
13	12.55	13.08	77.52	11.25	13.09	11.14	0.61	88280.69
14	8.99	2.95	89.91	11.33	13.41	11.43	0.62	86271.50
15	6.63	13.97	86.51	11.44	12.08	12.08	0.62	76659.73
16	3.53	12.36	95.18	11.07	12.75	11.94	0.61	77145.10
17	3.92	2.13	115.71	11.35	13.14	12.28	0.61	73728.89
18	2.72	1.36	120.43	11.30	12.68	12.29	0.59	76031.65
19	4.40	6.21	95.98	11.56	11.87	12.49	0.57	75396.52
20	6.55	17.76	98.04	11.63	12.62	12.35	0.57	76687.62
21	6.39	39.01	90.68	11.98	11.42	12.58	0.58	76460.92
22	5.74	12.48	102.49	11.95	12.71	12.75	0.64	74169.82
23	2.43	33.05	124.02	12.11	12.70	12.88	0.82	72752.51
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	22	24	24	24	24	24	24
平均值	5.70	11.15	93.83	12.83	14.54	11.28	0.60	84396.40
最大值	21.36	39.01	124.02	42.10	19.52	12.88	1.00	95534.52
發生時間	11	21	23	4	2	23		7
最小值	0.39	1.36	51.82	9.39	11.42	8.94	0.52	72752.51
發生時間	6	18	4	6	21	4		23
零點偏移	-0.04 %	-0.01%	-0.00 %	-0.01 %		-0.05	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.01%	-0.02 %	0.04 %		0.00	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	91.67%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年06月13日

[illegible]

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年06月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平均值							0.00	
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.03 %	0.00 %		0.12	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.26 %	0.05 %	2.49 %	-0.05 %		0.08	-0.00	0.19 %
有效比率								