P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.53	5.38	80.23	9.04	17.33	11.03	0.85	92094.50
1	1.32	25.88	77.40	9.40	18.42	10.99	0.83	85937.80
2	1.16	1.87	86.78	8.92	16.80	11.03	0.85	89605.64
3	1.48	22.79	64.74	8.84	15.07	11.12	0.89	88533.52
4	2.23	11.85	78.37	8.90	14.89	11.35	0.94	88672.35
5	3.51	4.95	78.49	9.20	14.73	11.69	0.87	90662.11
6	2.06	2.78	89.26	9.15	15.56	11.88	0.88	89131.00
7	1.87	2.33	86.85	8.84	15.62	11.59	0.89	91771.97
8	2.05	2.73	80.16	8.98	14.97	11.63	0.89	90465.20
9	1.82	2.59	84.04	8.90	14.64	11.64	0.93	88258.15
10	3.75	11.80	84.28	9.00	14.47	11.64	0.88	91686.27
11	3.20	1.41	94.67	8.80	15.84	11.52	0.91	92116.15
12	2.41	2.53	79.17	8.84	15.00	11.54	0.93	89676.17
13	3.23	2.04	83.47	9.25	14.64	11.95	0.90	85988.71
14	7.00	11.67	78.00	8.87	15.08	11.53	0.92	91762.50
15	15.57	3.23	83.59	9.22	13.87	11.77	0.92	90162.85
16	8.33	3.37	85.03	8.85	15.39	11.54	0.89	91910.19
17	2.66	1.64	84.81	8.91	16.12	11.56	0.90	91037.92
18	1.81	2.44	78.34	8.99	15.28	11.68	0.90	89812.07
19	1.82	14.85	78.36	8.83	15.48	11.50	0.89	92504.08
20	1.89	3.96	71.07	8.86	15.70	11.46	0.91	92445.43
21	4.68	3.27	76.93	9.01	14.62	11.58	0.92	91573.79
22	3.91	1.88	85.78	8.96	16.17	11.48	0.90	90971.12
23	2.25	5.37	85.43	9.01	16.74	11.46	0.88	91466.80
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.40	6.36	81.47	8.98	15.52	11.51	0.89	90343.60
最 大 值	15.57	25.88	94.67	9.40	18.42	11.95	1.48	92504.08
發生時間	15	1	11	1	1	13		19
最 小 值	1.16	1.41	64.74	8.80	13.87	10.99	0.79	85937.80
發生時間	2	11	3	11	15	1		1
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.03 %	-0.05 %		-0.16	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.06 %	-0.19 %	0.07 %	0.09 %		-0.11	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.54	7.66	65.32	5.00	15.28	11.73	0.54	76546.99
1	2.30	26.09	75.34	5.05	15.65	11.53	0.54	77565.17
2	2.79	24.34	75.98	4.97	15.17	11.55	0.52	77534.30
3	2.42	14.65	69.16	5.02	14.84	11.69	0.53	77291.15
4	2.32	3.37	68.21	4.91	15.13	11.46	0.52	78343.12
5	2.68	9.77	66.65	4.95	13.68	11.68	0.53	77609.31
6	2.83	1.53	70.11	5.10	14.40	11.81	0.51	76309.76
7	2.47	2.23	69.74	4.92	14.73	11.75	0.55	76312.03
8	3.28	10.34	71.64	4.92	14.72	11.78	0.59	75905.93
9	6.11	11.35	70.97	5.13	13.05	11.89	0.50	77099.62
10	7.65	8.76	72.81	5.24	12.71	12.05	0.49	75842.04
11	14.85	34.12	73.30	5.49	13.24	11.86	0.50	77210.42
12	4.38	4.26	79.41	4.83	15.22	11.66	0.53	76569.37
13	4.46	56.78	66.37	6.31	13.79	11.79	0.49	76706.65
14	4.61	5.30	69.25	5.21	14.05	11.87	0.50	75856.76
15	3.29	10.24	64.69	5.02	13.76	12.01	0.48	75119.27
16	3.47	3.62	62.99	4.82	14.83	11.77	0.51	76225.58
17	2.36	5.77	58.95	4.77	15.43	11.52	0.50	77413.80
18	2.29	21.27	65.74	4.96	15.39	11.73	0.49	75472.53
19	2.09	7.09	64.73	4.87	16.32	11.63	0.51	75872.07
20	2.47	4.34	65.75	4.97	14.33	11.90	0.55	75367.21
21	3.37	5.64	70.35	5.00	13.68	11.94	0.54	76263.99
22	2.76	2.58	78.54	4.93	14.90	11.87	0.54	75233.55
23	2.28	2.24	73.52	4.88	15.43	11.79	0.54	75659.25
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.75	11.81	69.56	5.05	14.57	11.76	0.52	76472.08
最 大 值	14.85	56.78	79.41	6.31	16.32	12.05	0.97	78343.12
發生時間	11	13	12	13	19	10		4
最 小 值	2.09	1.53	58.95	4.77	12.71	11.46	0.47	75119.27
發生時間	19	6	17	17	10	4		15
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.12	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.06 %	-0.13 %	0.10 %	0.24 %		0.00	-0.04	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.68	24.81	60.88	8.16	11.51	11.54	1.40	100160.84
1	3.21	14.81	67.06	8.67	11.38	11.96	1.42	96162.68
2	2.52	10.18	70.98	8.47	12.79	11.54	1.44	98974.78
3	2.19	1.08	86.47	8.32	13.40	11.43	1.45	99144.41
4	2.68	3.43	77.83	8.50	12.25	11.52	1.46	100355.12
5	3.16	24.27	66.66	8.64	12.21	11.72	1.42	98094.56
6	3.10	6.28	64.19	8.59	11.61	11.80	1.42	97865.36
7	2.93	4.19	78.39	9.14	11.89	12.20	1.46	91468.73
8	2.54	2.77	81.28	9.20	11.68	12.47	1.48	89475.23
9	2.69	2.30	118.42	10.27	10.97	13.20	1.50	83065.31
10	2.08	5.32	111.02	10.25	10.34	13.45	1.55	79628.44
11	2.10	3.55	91.10	9.14	11.26	12.40	1.45	90675.87
12	2.16	13.42	74.84	8.50	12.12	11.86	1.50	94922.23
13	2.12	5.96	75.78	9.02	11.24	12.51	1.47	88982.84
14	2.07	14.57	75.03	8.61	12.49	11.92	1.46	94562.07
15	2.05	8.97	72.18	8.68	12.34	12.10	1.45	92479.29
16	2.18	30.39	64.26	8.44	11.93	11.88	1.46	95384.77
17	2.18	15.41	64.67	8.26	11.78	11.79	1.44	95752.43
18	2.02	1.79	81.54	8.89	11.83	12.23	1.46	91047.77
19	2.03	3.71	68.62	8.47	12.21	11.98	1.48	94090.97
20	2.05	2.89	73.12	8.59	11.82	12.01	1.48	94892.85
21	2.48	22.90	71.96	8.28	12.47	11.68	1.46	97372.04
22	2.53	23.22	76.82	8.47	12.14	11.77	1.46	96297.80
23	2.65	9.89	67.09	8.17	12.20	11.70	1.48	96930.69
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.52	10.67	76.67	8.74	11.91	12.03	1.46	94074.46
最 大 值	4.68	30.39	118.42	10.27	13.40	13.45	1.59	100355.12
發生時間	0	16	9	9	3	10		4
最 小 值	2.02	1.08	60.88	8.16	10.34	11.43	1.39	79628.44
發生時間	18	3	0	0	10	3		10
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.32 %	-0.06 %	0.07 %	-0.16 %		0.24	-0.02	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %