P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年08月08日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.34	7.83	46.79	0.06	18.77	11.23	1.64	83865.07
1	11.77	5.24	62.88	0.09	19.44	11.14	1.65	84505.30
2	10.63	11.08	61.12	0.20	16.47	11.92	1.62	80004.37
3	8.43	7.23	53.66	0.07	17.76	11.66	1.61	81085.51
4	11.86	6.32	54.69	0.27	17.66	11.45	1.62	82804.42
5	13.47	6.20	47.65	0.63	17.51	11.26	1.59	90551.96
6	13.91	5.97	52.60	0.69	18.24	11.11	1.60	83783.38
7	14.68	4.41	41.00	1.47	17.21	11.21	1.62	82272.10
8	14.56	1.91	52.77	0.58	17.92	11.19	1.62	82534.09
9	11.94	1.96	56.62	0.12	18.37	11.30	1.60	83123.36
10	14.01	1.41	50.70	0.43	17.75	11.00	1.64	86151.90
11	14.02	4.05	48.41	0.52	16.92	11.54	1.60	81976.42
12	13.16	2.20	48.28	0.24	17.93	11.46	1.64	80860.38
13	14.07	3.80	51.28	0.42	17.37	11.29	1.65	81729.06
14	10.69	2.79	49.65	0.30	17.64	11.55	1.64	79604.63
15	13.27	3.69	58.33	0.13	17.95	11.56	1.64	79063.99
16	14.24	5.99	47.94	0.39	17.33	11.59	1.60	80027.29
17	13.11	3.11	53.83	0.35	17.58	11.48	1.58	81676.67
18	13.48	3.64	61.60	0.41	17.14	11.35	1.63	84368.27
19	11.18	4.74	60.87	0.08	17.86	12.03	1.63	78705.82
20	14.44	4.35	35.86	0.19	18.55	11.14	1.64	85911.27
21	14.23	4.16	59.75	0.36	18.52	11.06	1.65	86321.26
22	13.34	5.99	57.90	0.33	18.56	11.22	1.62	84894.07
23	12.67	8.27	63.16	0.24	17.95	11.72	1.62	81174.35
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.90	4.85	53.22	0.36	17.85	11.39	1.62	82791.46
最 大 值	14.68	11.08	63.16	1.47	19.44	12.03	1.66	90551.96
發生時間	7	2	23	7	1	19		5
最 小 值	8.43	1.41	35.86	0.06	16.47	11.00	1.57	78705.82
發生時間	3	10	20	0	2	10		19
零點偏移(率)	-0.02 %	0.00 %	-0.03 %	-0.02 %		0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.46 %	-0.08 %	-0.56 %	0.02 %		0.03	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年08月08日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.41	2.65	66.41	0.17	19.45	11.28	1.51	59596.79
1	13.28	10.31	57.75	0.13	18.97	10.68	1.51	62293.84
2	12.91	9.20	62.90	0.27	17.44	10.80	1.51	62381.81
3	10.74	4.38	64.54	0.14	17.09	10.97	1.50	60893.43
4	13.92	8.18	60.18	0.30	18.00	10.67	1.50	61632.40
5	14.66	12.27	64.93	0.44	17.09	10.69	1.50	61719.96
6	14.56	7.03	58.79	0.39	17.21	10.47	1.53	63841.28
7	12.23	5.49	63.60	0.24	17.82	10.83	1.55	60773.70
8	14.23	2.64	57.85	0.40	16.68	11.14	1.57	61296.56
9	14.58	5.39	54.35	0.11	18.80	10.43	1.55	64045.83
10	12.95	4.24	53.80	0.12	17.45	11.33	1.56	59982.87
11	13.91	1.43	57.82	0.12	18.04	10.94	1.57	61904.28
12	14.13	3.13	55.97	0.09	16.91	10.89	1.57	62653.99
13	12.68	4.77	52.45	0.17	16.59	11.08	1.58	60920.02
14	14.36	5.70	54.22	0.11	17.13	11.45	1.57	56852.41
15	11.45	1.40	68.74	0.12	17.93	11.14	1.57	57646.24
16	10.40	2.22	56.80	0.11	16.95	12.08	1.55	51894.86
17	11.93	3.78	44.31	0.11	18.06	10.87	1.54	61010.29
18	13.57	2.13	42.29	0.15	18.14	10.49	1.56	64714.68
19	13.84	3.07	44.65	0.14	17.29	10.70	1.57	64657.84
20	14.20	1.51	57.93	0.13	17.44	11.00	1.55	62432.14
21	13.11	1.30	61.29	0.17	18.20	10.92	1.56	62419.77
22	13.60	0.70	68.87	0.13	18.39	11.04	1.54	60739.37
23	12.98	0.81	62.25	0.13	17.96	11.50	1.54	58788.81
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.11	4.32	58.03	0.18	17.71	10.97	1.54	61045.55
最 大 值	14.66	12.27	68.87	0.44	19.45	12.08	1.61	64714.68
發生時間	5	5	22	5	0	16		18
最 小 值	10.40	0.70	42.29	0.09	16.59	10.43	1.49	51894.86
發生時間	16	22	18	12	13	9		16
零點偏移(率)	-0.76 %	-0.18 %	-0.01 %	-0.02 %		-0.29	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.08 %	0.87 %	0.85 %	0.45 %		0.03	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年08月08日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.54	5.04	52.73	1.02	16.73	10.46	1.55	70188.51
1	5.03	4.42	54.63	0.82	19.65	10.19	1.57	71378.75
2	7.85	6.77	50.37	1.52	16.22	10.12	1.57	72752.05
3	12.37	7.98	56.17	1.77	17.35	10.07	1.59	74125.51
4	13.82	5.11	59.36	2.02	16.63	10.08	1.62	76851.82
5	16.01	4.90	53.19	1.99	16.92	10.19	1.61	78189.22
6	14.27	5.81	57.90	2.35	16.06	10.47	1.61	75506.29
7	3.74	2.73	66.57	1.32	17.49	10.85	1.62	66718.09
8	7.52	2.40	57.92	1.51	17.04	10.49	1.65	68035.36
9	8.39	0.98	63.19	1.33	17.26	10.56	1.60	67679.40
10	14.46	2.13	53.94	1.81	16.91	10.05	1.62	75790.81
11	14.29	4.20	53.18	1.90	15.94	10.35	1.66	76082.26
12	11.68	1.42	60.18	1.82	15.69	10.47	1.63	75945.40
13	17.07	3.22	63.01	2.04	16.32	10.27	1.62	72475.46
14	8.28	2.48	64.08	2.22	16.34	10.64	1.62	70876.64
15	8.83	3.92	55.05	1.34	16.86	10.37	1.61	71405.42
16	15.02	5.59	53.47	2.06	14.57	10.95	1.61	67511.63
17	14.64	0.98	54.42	1.98	15.17	10.52	1.61	71008.08
18	12.38	1.14	62.17	1.94	15.25	10.99	1.61	67493.77
19	13.59	2.06	52.01	1.60	17.01	9.93	1.62	74206.22
20	13.43	0.98	61.79	1.61	17.39	10.18	1.62	72314.38
21	11.80	2.37	60.45	1.49	17.27	10.09	1.65	74299.39
22	13.84	2.88	61.11	1.52	17.78	9.89	1.66	74615.24
23	12.80	3.70	61.09	1.52	17.20	10.99	1.64	68424.07
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.61	3.47	57.83	1.69	16.71	10.38	1.62	72244.74
最 大 值	17.07	7.98	66.57	2.35	19.65	10.99	1.67	78189.22
發生時間	13	3	7	6	1	18		5
最 小 值	3.74	0.98	50.37	0.82	14.57	9.89	1.54	66718.09
發生時間	7	9	2	1	16	22		7
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.02 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.06	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.11 %	-0.50 %	0.06 %		0.37	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								