P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年11月01日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.83	25.22	65.90	1.57	15.03	12.81	1.13	80370.37
1	2.72	4.25	70.28	1.76	14.21	13.29	1.14	74693.76
2	2.59	3.04	72.60	1.56	14.61	13.25	1.15	75649.37
3	2.65	3.21	69.06	1.67	14.36	12.94	1.14	78167.77
4	3.01	16.93	66.92	1.88	14.26	12.99	1.14	77854.03
5	4.11	3.07	70.73	1.72	14.84	12.95	1.11	77441.83
6	3.64	8.50	68.29	2.14	14.23	13.27	1.14	74965.39
7	3.81	24.89	66.69	1.77	14.78	12.95	1.16	78705.89
8	4.14	4.69	64.49	1.67	14.65	13.14	1.20	76742.58
9	4.07	5.65	66.48	1.41	14.99	12.98	1.20	77652.25
10	4.39	3.66	72.59	1.33	15.14	12.68	1.17	80499.66
11	4.02	7.64	70.44	1.12	15.50	12.78	1.18	79501.08
12	3.66	8.64	67.78	0.88	15.93	12.76	1.22	79167.02
13	3.11	19.56	63.10	1.02	15.40	12.88	1.26	77780.07
14	3.27	22.12	61.28	1.64	14.64	12.74	1.25	79870.40
15	6.07	4.43	80.03	2.27	14.09	13.57	1.23	72302.47
16	6.94	36.61	63.36	4.85	14.07	12.89	1.20	78513.84
17	4.81	7.05	68.43	1.93	14.41	13.12	1.16	75961.62
18	5.06	5.23	67.14	1.21	15.89	12.81	1.15	79159.82
19	4.64	4.24	64.04	1.29	15.50	12.80	1.19	80542.48
20	3.58	3.07	100.78	0.87	15.71	13.18	1.22	74042.81
21	2.97	2.98	113.66	0.70	16.10	12.67	1.22	80807.33
22	5.43	4.05	104.60	1.35	16.34	12.11	1.22	85450.30
23	14.43	2.98	106.04	3.39	14.78	12.79	1.21	80162.53
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.41	9.65	74.36	1.71	14.98	12.93	1.18	78166.86
最 大 值	14.43	36.61	113.66	4.85	16.34	13.57	1.29	85450.30
發生時間	23	16	21	16	22	15		22
最 小 值	2.59	2.98	61.28	0.70	14.07	12.11	1.08	72302.47
發生時間	2	21	14	21	16	22		15
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.03 %	-0.07 %		0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.16 %	-0.04 %	0.03 %	-0.28 %		0.10	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年11月01日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.84	20.71	93.86	3.08	10.90	14.70	1.33	59727.80
1	0.74	12.63	91.33	3.62	10.46	15.00	1.33	57680.52
2	0.68	61.21	84.65	3.08	11.49	14.31	1.38	63566.49
3	0.63	66.29	88.81	5.05	11.23	14.27	1.36	63569.43
4	0.64	44.76	80.81	3.57	10.85	14.58	1.34	61007.99
5	0.79	51.41	87.79	6.29	10.82	14.81	1.34	58338.35
6	0.77	29.50	78.80	2.88	11.17	14.54	1.34	60695.29
7	0.74	47.08	78.72	2.38	11.95	14.31	1.35	61282.05
8	0.89	22.31	75.36	2.88	10.96	14.52	1.33	61116.57
9	1.23	21.32	82.63	3.47	10.28	14.76	1.31	59195.24
10	1.26	28.19	84.29	3.24	10.81	14.70	1.28	58989.85
11	1.04	51.48	78.41	3.56	11.49	14.49	1.30	60998.02
12	1.18	47.76	86.73	6.80	10.91	14.74	1.35	58296.24
13	1.44	25.20	72.54	4.28	11.19	14.30	1.32	62045.65
14	1.62	17.34	85.13	5.18	10.33	14.70	1.27	59254.79
15	1.83	26.79	81.16	3.25	10.82	14.57	1.30	60136.66
16	1.60	59.33	81.37	3.85	11.61	14.52	1.33	60489.12
17	1.14	41.37	71.39	2.62	12.21	14.34	1.40	61172.43
18	1.09	26.35	75.26	8.55	12.22	14.21	1.40	61614.36
19	0.97	32.67	72.85	5.01	12.06	14.33	1.43	61247.74
20	0.73	23.18	66.17	2.40	12.83	14.11	1.41	63336.60
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	21	21	21	21	21	21	21	21
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	21	21	21	21	21	21	21	21
平 均 值	1.04	36.04	80.86	4.05	11.27	14.51	1.34	60655.29
最 大 值	1.83	66.29	93.86	8.55	12.83	15.00	1.74	63569.43
發生時間	15	3	0	18	20	1		3
最 小 值	0.63	12.63	66.17	2.38	10.28	14.11	1.21	57680.52
發生時間	3	1	20	7	9	20		1
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.00 %	0.00 %		-0.13	-0.00	-0.27 %
全幅偏移	0.00 %	0.09 %	-0.01 %	-0.09 %		0.14	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年11月01日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	16.75	27.99	54.94	4.88	14.22	10.78	1.21	81861.81
5	19.37	41.18	65.53	5.11	13.21	10.84	1.22	81622.62
6	18.97	26.66	64.95	4.21	14.20	10.66	1.21	82404.26
7	17.73	24.67	75.86	3.81	15.30	10.66	1.21	85052.88
8	20.83	17.01	75.38	3.84	14.44	11.08	1.28	81141.54
9	21.15	24.22	79.33	4.34	13.91	11.21	1.29	79109.85
10	20.18	50.44	75.95	5.16	13.08	11.12	1.28	77619.27
11	21.38	28.87	81.86	4.28	14.49	10.80	1.31	78711.50
12	17.69	9.56	77.85	3.40	14.50	10.95	1.30	80166.19
13	18.22	17.70	57.52	2.95	15.18	10.77	1.29	81437.19
14	21.55	59.68	61.29	6.60	14.13	10.97	1.29	79774.33
15	17.80	8.07	61.10	3.30	14.38	11.17	1.29	79270.17
16	26.51	26.61	58.11	3.94	14.32	11.12	1.29	79764.43
17	37.21	11.00	59.97	3.59	16.08	10.72	1.28	83646.12
18	23.08	9.18	57.56	5.08	15.82	10.63	1.28	82751.85
19	18.89	30.49	61.31	4.30	18.55	9.91	1.29	85933.08
20	17.83	23.62	63.90	2.63	18.35	10.07	1.30	85328.93
21	16.23	22.55	61.99	2.62	18.60	9.75	1.29	85812.57
22	15.11	28.52	52.24	2.80	16.74	9.85	1.30	82555.60
23	15.10	14.76	56.52	2.88	15.79	10.69	1.29	78050.81
監測時數	20	20	20	20	20	20	20	20
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平 均 值	20.08	25.14	65.16	3.99	15.26	10.69	1.27	81600.75
最 大 值	37.21	59.68	81.86	6.60	18.60	11.21	1.33	85933.08
發生時間	17	14	11	14	21	9		19
最 小 值	15.10	8.07	52.24	2.62	13.08	9.75	1.19	77619.27
發生時間	23	15	22	21	10	21		10
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	0.00 %		-0.07	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	0.11 %	0.02 %	-0.04 %		-0.06	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %