P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.20	20.30	50.87	4.27	15.70	11.51	1.03	105268.73
1	2.66	3.57	53.95	4.11	16.96	11.90	1.05	99358.95
2	2.45	3.54	54.36	4.20	15.23	11.63	1.06	105790.43
3	2.43	3.34	63.87	4.18	16.05	11.68	1.08	102346.87
4	2.48	2.70	65.94	4.06	15.98	11.29	1.06	106926.37
5	3.06	2.95	56.42	4.41	15.43	11.33	1.04	107560.31
6	2.34	13.02	50.41	4.51	14.76	11.54	1.04	106505.80
7	3.02	5.36	54.01	4.74	14.41	11.75	1.06	104452.30
8	4.28	4.53	49.67	4.76	14.51	11.50	1.09	107021.15
9	3.09	4.01	54.05	4.25	15.27	11.33	1.06	107876.56
10	5.43	5.36	62.58	4.97	14.43	11.73	1.07	103554.36
11	3.85	27.29	57.10	4.74	15.50	11.35	1.06	105357.12
12	2.67	4.82	60.59	4.58	14.76	11.67	1.09	101923.91
13	2.44	2.24	64.72	4.28	15.29	11.67	1.06	102532.96
14	2.57	4.29	50.54	4.63	14.09	11.64	1.07	103654.62
15	2.82	4.08	58.56	4.41	15.05	11.78	1.04	102885.61
16	2.32	13.04	57.77	4.02	15.81	11.26	1.02	108520.33
17	2.44	3.47	53.37	4.64	14.23	11.81	1.02	104273.52
18	2.37	3.00	57.46	4.08	15.84	11.47	1.01	106906.19
19	2.03	47.64	57.69	4.34	14.82	11.49	1.05	106330.56
20	2.70	35.36	55.20	4.42	14.92	11.67	1.05	105774.68
21	2.70	5.10	55.23	4.13	15.21	11.51	1.05	107326.97
22	2.40	2.97	68.16	3.71	17.03	10.90	1.05	111760.11
23	2.17	1.89	56.22	3.71	17.15	11.10	1.05	110222.66
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.83	9.33	57.03	4.34	15.35	11.52	1.05	105588.79
最 大 值	5.43	47.64	68.16	4.97	17.15	11.90	1.12	111760.11
發生時間	10	19	22	10	23	1		22
最 小 值	2.03	1.89	49.67	3.71	14.09	10.90	0.99	99358.95
發生時間	19	23	8	22	14	22		1
零點偏移	-0.12 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.29 %	-0.05 %	-0.09 %	-0.08 %		0.00	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.48	38.91	75.20	4.71	13.94	11.83	0.91	79560.88
1	0.49	23.54	61.60	4.34	16.11	11.57	0.93	79581.31
2	0.35	6.11	73.18	4.55	14.33	11.92	0.94	78571.94
3	0.34	2.38	72.33	4.37	14.06	11.77	0.99	79241.05
4	0.43	17.68	76.25	4.40	14.22	11.65	0.96	80633.18
5	0.44	19.55	71.44	4.48	14.28	11.73	0.97	80248.57
6	0.70	4.38	64.13	4.59	14.10	11.86	0.93	79326.29
7	0.78	4.03	64.39	4.41	14.22	11.84	0.99	79211.22
8	1.29	5.65	66.47	4.92	13.68	11.83	1.03	78974.99
9	1.59	21.67	70.93	4.77	13.78	11.68	1.13	81382.27
10	1.57	1.01	73.36	4.57	13.29	11.76	1.06	81055.97
11	1.00	21.72	73.87	6.21	13.59	11.88	0.95	79520.01
12	0.75	1.93	68.55	4.44	13.90	12.08	0.98	78475.10
13	0.86	1.40	68.73	4.33	14.37	11.68	0.95	80515.57
14	0.94	3.32	71.79	4.36	14.70	11.63	0.97	79666.86
15	0.90	11.77	66.87	4.27	14.50	11.57	0.93	81577.10
16	0.99	2.11	72.23	4.55	13.96	12.00	0.97	78436.45
17	0.87	1.01	86.25	4.45	14.22	12.02	1.03	78195.69
18	0.73	2.20	88.20	4.85	13.55	12.70	0.94	72585.70
19	0.67	2.86	71.97	4.31	16.42	11.67	1.07	79276.36
20	0.59	3.19	81.28	4.30	15.54	11.75	1.11	79401.29
21	0.59	0.79	81.13	4.45	15.25	11.95	1.09	77220.98
22	0.56	0.58	86.32	4.30	15.90	11.72	1.18	78472.03
23	0.45	1.13	121.05	4.96	14.14	12.91	1.15	69657.62
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	0.76	8.29	75.31	4.58	14.42	11.88	1.01	78782.85
最 大 值	1.59	38.91	121.05	6.21	16.42	12.91	1.23	81577.10
發生時間	9	0	23	11	19	23		15
最 小 值	0.34	0.58	61.60	4.27	13.29	11.57	0.86	69657.62
發生時間	3	22	1	15	10	1		23
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.02	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.52 %	0.19 %	0.06 %	-0.07 %		0.01	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	9.45	12.22	79.55	6.55	19.09	9.31	1.14	94559.50
1	9.59	15.57	80.21	7.77	19.75	9.27	1.13	95048.58
2	10.82	19.22	76.33	7.24	18.36	9.26	1.14	95386.56
3	9.93	3.29	80.12	6.50	19.37	9.09	1.12	95591.30
4	15.31	51.58	74.01	12.81	17.81	9.25	1.18	96972.66
5	10.12	5.45	77.82	9.72	17.94	9.46	1.22	90817.96
6	12.29	17.03	75.98	7.38	17.94	8.95	1.16	92957.28
7	13.93	4.76	73.48	7.39	18.43	9.08	1.18	89386.56
8	28.15	29.79	73.66	10.39	17.76	9.24	1.16	93348.04
9	21.75	12.01	80.75	7.98	20.36	8.57	1.20	98630.17
10	28.44	29.70	82.02	8.18	18.40	8.59	1.15	88622.61
11	14.77	12.33	71.21	6.46	14.87	9.52	1.13	87776.21
12	9.85	2.27	74.25	6.03	16.88	9.33	1.12	94657.82
13	5.65	9.78	78.41	6.10	17.11	9.40	1.14	90749.63
14	11.49	7.37	71.88	6.37	15.82	9.26	1.15	88811.80
15	26.52	3.43	79.48	6.74	17.05	9.22	1.15	95449.45
16	9.01	2.41	76.22	5.97	16.87	9.32	1.17	97888.14
17	10.81	4.46	78.07	6.03	16.92	9.23	1.15	98585.47
18	6.70	3.32	86.03	6.20	18.45	9.34	1.15	99692.34
19	6.55	4.30	85.91	6.40	18.84	9.64	1.15	98498.16
20	5.44	4.66	97.41	6.34	17.70	9.80	1.14	98463.66
21	4.90	3.00	90.39	6.26	17.79	9.73	1.15	98755.37
22	5.81	2.55	84.71	6.21	18.53	9.24	1.15	103956.17
23	5.01	2.62	103.18	6.57	18.53	9.86	1.16	98469.74
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.18	10.96	80.46	7.23	17.94	9.29	1.15	95128.13
最 大 值	28.44	51.58	103.18	12.81	20.36	9.86	1.25	103956.17
發生時間	10	4	23	4	9	23		22
最 小 值	4.90	2.27	71.21	5.97	14.87	8.57	1.11	87776.21
發生時間	21	12	11	16	11	9		11
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.12 %	-0.29 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.01 %	0.15 %	0.01 %	-0.00 %		0.35	0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %