

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 2022年02月02日

報表日期: 2022年02月02日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2022年02月02日

[illegible]

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2022年02月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.58	11.46	43.32	1.49	15.46	10.74	1.48	74924.01
1	14.00	20.51	47.65	1.93	14.61	11.05	1.48	73026.23
2	15.16	8.78	45.65	1.72	15.98	10.72	1.48	74443.81
3	13.10	23.39	49.36	2.53	13.19	11.29	1.48	70919.51
4	13.82	11.87	56.44	2.30	13.59	11.46	1.49	68681.69
5	15.74	16.55	63.79	2.47	13.72	10.78	1.48	73780.32
6	14.23	31.00	54.04	2.22	13.86	10.60	1.49	71253.83
7	14.67	7.86	62.41	1.96	14.99	10.56	1.49	70180.43
8	19.76	9.37	57.46	3.62	13.22	10.32	1.44	73515.77
9	15.60	21.32	40.00	2.54	14.30	10.07	1.39	73691.02
10	14.46	21.73	46.50	2.09	15.92	9.58	1.39	76960.82
11	14.70	40.26	39.99	2.60	14.14	9.98	1.41	71462.49
12	13.14	31.52	40.65	1.90	15.88	9.94	1.42	70367.86
13	14.67	16.10	57.13	2.35	16.62	9.23	1.41	78838.26
14	14.05	16.53	51.75	2.65	13.91	10.65	1.40	69595.65
15	14.83	43.21	45.29	2.28	15.83	9.65	1.41	73491.23
16	10.56	44.49	55.80	2.21	14.71	10.70	1.43	61479.95
17	15.48	無效	43.80	1.99	16.05	9.44	1.41	68613.49
18	15.73	7.56	69.45	2.90	14.27	9.65	1.40	74425.91
19	14.91	41.68	56.22	3.31	12.63	10.44	1.39	70819.60
20	13.50	60.09	37.78	2.06	14.96	9.71	1.39	73318.06
21	14.50	75.70	36.71	2.16	15.32	9.14	1.39	72865.59
22	13.91	53.94	36.00	2.01	15.25	9.19	1.39	69924.80
23	15.40	23.32	53.37	2.91	13.93	9.68	1.42	70688.74
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	23	24	24	24	24	24	24
平均值	14.65	27.75	49.61	2.34	14.68	10.19	1.43	71969.54
最大值	19.76	75.70	69.45	3.62	16.62	11.46	1.49	78838.26
發生時間	8	21	18	8	13	4		13
最小值	10.56	7.56	36.00	1.49	12.63	9.14	1.38	61479.95
發生時間	16	18	22	0	19	21		16
零點偏移	-0.02 %	-0.01%	-0.02 %	0.00 %		-0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.08 %	-0.07%	0.05 %	0.02 %		0.22	-0.00	0.31 %
有效比率	100.00 %	95.83%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %