P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	6.01	19.88	65.36	5.46	14.07	11.22	0.87	106496.00
1	8.98	14.78	61.43	6.17	12.88	11.48	0.85	104974.76
2	6.60	4.18	55.49	5.71	13.12	11.21	0.87	107680.52
3	13.07	20.82	46.74	6.31	13.33	11.06	0.86	107398.61
4	11.16	54.43	44.37	7.65	13.71	10.85	0.90	105279.19
5	13.91	8.67	56.75	6.28	14.60	10.97	0.89	104295.82
6	6.84	3.40	75.42	6.30	14.97	10.72	0.91	108351.60
7	17.07	6.94	57.85	6.94	14.71	10.56	0.92	112016.16
8	20.25	4.59	63.63	7.53	14.25	10.82	0.90	109406.12
9	15.87	4.42	60.55	7.19	14.06	11.00	0.88	107044.78
10	13.89	23.38	64.06	6.71	13.88	11.08	0.89	106785.02
11	22.04	13.82	68.19	7.26	13.82	10.89	0.93	106935.36
12	13.47	7.41	66.45	6.61	13.98	10.98	0.92	108457.72
13	11.35	5.16	63.68	6.74	14.21	11.20	0.91	107598.25
14	11.50	8.49	62.06	6.71	13.91	11.21	0.90	107326.25
15	14.38	9.31	74.76	6.55	14.48	11.28	0.89	105736.33
16	10.70	3.59	70.23	6.42	14.37	11.24	0.88	106755.29
17	12.44	6.09	71.76	6.85	13.96	11.39	0.89	106451.47
18	12.23	6.04	70.81	6.90	13.55	11.52	0.87	107276.16
19	9.24	3.12	72.29	6.92	14.09	11.44	0.86	107876.58
20	14.45	3.71	70.32	7.51	13.59	11.59	0.84	108071.34
21	13.37	3.18	75.40	6.82	14.10	11.47	0.84	106164.58
22	7.16	5.17	72.88	6.57	14.60	11.46	0.85	105752.83
23	9.27	3.07	64.97	6.24	15.61	10.94	0.85	111241.23
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.30	10.15	64.81	6.68	14.08	11.15	0.88	107307.17
最 大 值	22.04	54.43	75.42	7.65	15.61	11.59	0.95	112016.16
發生時間	11	4	6	4	23	20		7
最 小 值	6.01	3.07	44.37	5.46	12.88	10.56	0.72	104295.82
發生時間	0	23	4	0	1	7		5
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.02 %		-0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.12 %	-0.20 %	0.26 %		-0.16	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	8.23	30.80	71.16	8.08	13.28	11.27	0.81	84008.90
6	10.12	12.44	69.84	6.22	12.89	11.63	0.81	80930.63
7	6.58	14.25	75.35	4.99	13.66	11.37	0.79	82509.57
8	6.03	13.15	72.40	4.77	13.97	11.13	0.79	84349.36
9	4.70	28.90	90.22	4.89	13.17	11.27	0.77	84191.89
10	4.81	4.84	77.18	4.84	12.68	11.52	0.75	82103.45
11	6.06	14.29	83.96	4.96	12.41	11.61	0.73	81889.99
12	4.04	10.08	78.73	4.65	13.58	11.34	0.74	83445.69
13	3.60	31.57	80.52	5.25	12.04	11.82	0.71	80850.69
14	4.18	16.99	87.06	4.90	13.88	11.53	0.76	82282.12
15	4.06	10.55	93.16	5.03	13.08	11.65	0.76	81994.72
16	4.88	28.44	86.52	4.96	13.55	11.37	0.76	83669.06
17	4.05	1.56	94.22	4.81	13.70	11.64	0.77	81627.09
18	3.10	1.61	98.03	4.84	14.05	11.71	0.76	80198.28
19	2.82	6.41	78.16	4.63	14.07	11.25	0.76	84020.01
20	3.00	13.36	95.78	4.71	13.90	11.34	0.74	84108.11
21	2.69	1.05	98.77	4.92	13.00	11.90	0.75	79978.63
22	2.53	2.68	92.65	5.22	12.75	12.21	0.75	77226.01
23	2.44	17.11	95.76	5.06	13.23	11.97	0.76	78998.73
監測時數	19	19	19	19	19	19	19	19
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	19	19
平 均 值	4.63	13.69	85.24	5.14	13.31	11.55	0.77	82020.15
最 大 值	10.12	31.57	98.77	8.08	14.07	12.21	1.39	84349.36
發生時間	6	13	21	5	19	22		8
最 小 值	2.44	1.05	69.84	4.63	12.04	11.13	0.62	77226.01
發生時間	23	21	6	19	13	8		22
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.05 %	-0.01 %		-0.02	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.41 %	-0.14 %	-0.02 %		-0.06	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	21.96	2.47	76.88	8.33	17.70	8.62	1.22	96761.72
5	26.16	9.15	73.30	8.79	18.48	8.51	1.21	96569.60
6	19.04	2.84	77.66	8.26	19.55	8.48	1.21	95342.94
7	19.79	2.33	78.21	8.14	19.68	8.41	1.23	95542.34
8	28.70	2.28	86.99	9.33	18.81	8.57	1.23	97062.37
9	20.28	9.91	84.81	8.75	17.95	8.55	1.23	96604.45
10	17.68	34.89	87.63	8.87	15.86	8.97	1.24	92607.47
11	17.77	5.16	90.00	8.70	17.77	8.79	1.36	92709.77
12	9.59	2.64	84.97	8.57	18.56	8.33	1.25	91009.02
13	24.99	13.41	82.14	9.37	16.66	8.70	1.24	91043.60
14	25.44	17.76	84.30	9.61	15.81	9.33	1.25	95985.34
15	26.75	29.99	89.90	8.82	16.83	9.24	1.27	90745.35
16	20.60	15.63	90.40	8.90	17.10	9.00	1.27	87489.64
17	19.09	2.38	91.15	8.88	18.47	8.65	1.23	90410.86
18	15.84	7.91	90.95	9.18	19.54	8.30	1.23	91828.54
19	14.91	12.60	83.94	8.95	18.48	8.36	1.23	84726.60
20	18.88	33.96	69.91	9.94	17.10	8.21	1.23	83021.94
21	18.42	6.14	73.36	9.46	18.20	8.15	1.23	86343.05
22	22.20	17.39	93.45	9.69	18.97	8.58	1.23	89928.69
23	16.21	26.90	118.03	9.94	18.34	10.27	1.28	89747.74
監測時數	20	20	20	20	20	20	20	20
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平 均 值	20.22	12.79	85.40	9.02	17.99	8.70	1.24	91774.05
最 大 值	28.70	34.89	118.03	9.94	19.68	10.27	1.65	97062.37
發生時間	8	10	23	20	7	23		8
最 小 值	9.59	2.28	69.91	8.14	15.81	8.15	1.01	83021.94
發生時間	12	8	20	7	14	21		20
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.08 %	-0.03 %	-0.00 %		0.44	0.02	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %