P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月17日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.83	25.93	64.53	2.42	13.80	13.33	1.41	76003.28
1	12.35	4.13	71.21	1.90	13.79	13.41	1.41	75182.86
2	6.39	1.93	103.32	1.19	13.95	13.68	1.45	72245.42
3	7.66	3.27	74.30	1.22	14.23	13.27	1.42	75814.83
4	6.58	5.06	62.82	1.29	13.89	13.30	1.39	76507.95
5	6.20	4.42	54.89	1.12	14.24	13.54	1.35	72510.32
6	3.78	9.47	64.94	1.41	14.03	14.14	1.37	70233.82
7	6.03	5.64	56.85	1.55	13.98	13.58	1.41	74102.82
8	6.15	11.94	52.30	1.52	13.88	13.44	1.44	73951.98
9	9.29	23.03	52.00	2.94	12.98	13.76	1.43	71904.50
10	13.40	6.95	50.40	2.40	13.97	13.47	1.44	73401.09
11	14.82	6.93	49.21	3.08	12.47	13.61	1.42	73948.50
12	13.87	7.49	58.26	2.04	13.59	13.54	1.39	73518.64
13	20.10	31.88	58.90	3.34	12.32	13.67	1.39	72762.03
14	16.19	32.45	56.96	3.13	12.70	13.62	1.38	74039.39
15	25.82	17.43	55.46	4.39	12.79	13.64	1.42	73645.95
16	20.30	55.99	47.43	3.61	13.54	13.28	1.42	75751.78
17	30.36	45.59	50.33	4.45	11.92	13.72	1.44	72165.60
18	29.66	31.44	52.24	3.78	12.67	13.74	1.43	72355.07
19	32.20	19.45	53.26	3.37	12.49	13.62	1.51	73690.09
20	23.03	34.43	55.52	2.35	13.18	13.62	1.42	73494.58
21	21.44	22.83	63.91	2.41	13.13	13.60	1.41	72852.41
22	17.90	10.09	60.66	2.11	13.15	13.83	1.47	71587.55
23	11.45	3.67	71.96	1.29	14.07	13.57	1.45	72997.12
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.41	17.56	60.07	2.43	13.36	13.58	1.42	73527.82
最 大 值	32.20	55.99	103.32	4.45	14.24	14.14	1.63	76507.95
發生時間	19	16	2	17	5	6		4
最 小 值	3.78	1.93	47.43	1.12	11.92	13.27	1.32	70233.82
發生時間	6	2	16	5	17	3		6
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.10	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.10 %	0.05 %	0.00 %		-0.00	0.02	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月17日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.45	10.42	88.93	0.31	16.31	10.93	1.36	61955.27
1	7.22	29.89	99.27	0.88	15.19	11.10	1.36	60571.60
2	3.80	12.96	112.99	0.16	17.15	11.25	1.38	58003.54
3	8.26	1.37	117.73	0.40	17.82	10.14	1.42	64770.93
4	15.77	4.69	92.43	1.11	16.77	10.38	1.41	64576.15
5	10.63	2.66	99.95	0.43	17.21	10.92	1.41	61239.20
6	12.95	7.16	86.74	1.10	16.28	10.68	1.41	62620.53
7	4.65	6.19	96.62	0.36	16.53	10.39	1.43	63155.32
8	7.29	11.72	83.44	0.74	16.47	10.64	1.43	61203.72
9	10.45	15.92	107.94	0.47	18.66	9.63	1.39	68030.07
10	12.49	16.39	95.00	1.07	15.72	10.68	1.40	62726.14
11	15.17	31.46	77.73	2.42	15.74	10.26	1.42	62232.40
12	19.02	20.06	80.83	3.87	16.28	10.25	1.44	61859.49
13	21.76	15.05	92.61	3.20	16.74	10.16	1.44	64642.40
14	22.19	22.33	87.67	3.31	15.31	10.69	1.44	63203.04
15	21.06	35.72	93.91	4.38	14.96	10.68	1.42	61628.49
16	26.81	16.03	102.24	3.78	14.70	10.81	1.43	62314.67
17	26.20	11.04	128.83	2.09	16.63	9.92	1.42	69421.44
18	28.29	42.53	106.42	4.01	13.79	11.18	1.40	60985.85
19	30.68	29.84	104.90	2.74	14.85	10.97	1.40	64614.09
20	17.30	4.08	96.86	1.04	16.18	10.46	1.38	63142.52
21	19.91	15.37	121.31	0.94	17.15	10.03	1.36	65974.72
22	13.21	2.84	93.26	0.91	16.36	10.46	1.36	62338.21
23	9.50	2.56	117.95	0.12	18.17	9.80	1.36	62597.16
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.42	15.34	99.40	1.66	16.29	10.52	1.40	63075.29
最 大 值	30.68	42.53	128.83	4.38	18.66	11.25	1.44	69421.44
發生時間	19	18	17	15	9	2		17
最 小 值	3.80	1.37	77.73	0.12	13.79	9.63	1.35	58003.54
發生時間	2	3	11	23	18	9		2
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.02 %		-0.03	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	0.04 %	0.13 %	0.20 %		-0.05	-0.04	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月17日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	8.80	2.80	77.29	1.26	15.82	10.86	1.39	78989.50
1	8.34	5.29	61.65	1.72	14.66	10.98	1.38	79117.92
2	9.24	2.58	81.85	1.27	16.63	11.40	1.38	75255.77
3	3.73	1.79	95.96	1.15	16.10	11.46	1.38	73839.10
4	4.45	2.02	99.23	1.15	16.13	11.12	1.38	76351.01
5	3.10	1.73	117.19	1.13	16.76	10.74	1.39	78421.08
6	8.98	4.99	88.08	3.04	15.29	10.66	1.39	82290.28
7	16.61	31.77	41.65	6.79	14.99	10.49	1.42	82203.95
8	12.37	6.41	67.77	2.80	15.32	10.16	1.50	82014.15
9	15.24	4.74	65.25	2.61	15.11	10.54	1.50	78915.45
10	20.89	5.36	64.26	3.54	15.25	10.52	1.52	79029.22
11	9.92	3.24	64.23	2.12	15.19	10.65	1.52	78631.08
12	14.46	4.45	68.57	2.15	15.02	10.63	1.52	78157.72
13	12.10	3.17	70.17	1.94	15.76	10.26	1.51	80270.79
14	12.31	4.60	73.99	1.82	15.25	10.73	1.52	77871.39
15	24.23	5.35	88.55	3.57	14.59	10.62	1.52	80607.43
16	15.16	3.15	84.87	1.94	15.57	10.78	1.52	77461.48
17	9.91	12.19	84.57	2.21	14.36	10.41	1.52	78224.07
18	16.99	13.33	54.42	2.10	14.87	10.79	1.48	82114.67
19	24.82	5.86	57.27	1.88	15.69	10.22	1.46	83391.98
20	21.96	8.14	56.57	2.46	14.26	10.67	1.46	78532.74
21	19.40	15.89	78.59	1.93	15.85	10.72	1.45	75447.63
22	16.07	3.04	89.59	2.51	15.04	10.38	1.46	81985.53
23	22.38	5.14	64.60	2.63	14.78	10.48	1.47	83571.87
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.81	6.54	74.84	2.32	15.35	10.68	1.46	79278.99
最 大 值	24.82	31.77	117.19	6.79	16.76	11.46	1.53	83571.87
發生時間	19	7	5	7	5	3		23
最 小 值	3.10	1.73	41.65	1.13	14.26	10.16	1.37	73839.10
發生時間	5	5	7	5	20	8		3
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.01	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.54 %	0.21 %	0.00 %	0.01 %		0.18	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %