P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月29日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	17.48	6.10	67.71	1.97	14.51	11.65	1.30	65286.75
1	16.30	6.98	80.06	1.73	14.53	11.98	1.30	64520.69
2	17.66	6.95	84.78	1.78	15.21	11.80	1.32	64427.45
3	16.53	4.95	90.01	1.92	14.80	11.92	1.33	63954.10
4	15.40	5.79	84.83	2.02	13.90	12.06	1.36	63728.80
5	15.76	5.78	89.28	1.47	15.20	11.39	1.36	67532.05
6	13.67	2.49	93.27	2.13	14.22	11.90	1.38	64134.83
7	15.72	6.78	95.16	2.15	14.13	12.48	1.38	60149.91
8	18.57	16.83	68.29	2.02	15.29	11.29	1.34	66907.29
9	15.41	5.12	85.37	1.84	15.32	11.85	1.32	64245.77
10	15.11	7.06	77.49	2.12	14.81	11.59	1.36	65801.81
11	15.83	9.78	56.31	1.76	15.19	11.41	1.38	66338.87
12	16.54	8.43	45.73	1.71	15.77	11.15	1.34	68229.02
13	15.12	7.43	45.22	2.15	14.73	11.71	1.35	65142.18
14	17.62	4.27	55.82	1.84	15.45	11.35	1.35	67442.22
15	15.37	5.67	47.91	2.32	14.44	11.51	1.34	66342.32
16	15.14	37.64	67.15	2.48	13.93	11.62	1.37	66028.60
17	15.65	7.87	71.96	1.80	15.05	11.71	1.37	64407.48
18	16.59	5.79	76.77	1.59	15.18	11.18	1.36	67774.75
19	15.14	6.99	72.88	2.20	14.27	11.65	1.33	64375.03
20	16.00	16.59	61.93	2.31	14.35	11.29	1.32	67909.27
21	21.64	7.27	75.97	2.72	14.00	11.16	1.32	68728.58
22	38.54	9.64	62.23	4.78	12.91	11.87	1.32	66829.86
23	17.41	23.84	74.40	3.11	13.02	12.04	1.30	63929.24
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.26	9.42	72.11	2.16	14.59	11.65	1.34	65590.29
最 大 值	38.54	37.64	95.16	4.78	15.77	12.48	1.40	68728.58
發生時間	22	16	7	22	12	7		21
最 小 值	13.67	2.49	45.22	1.47	12.91	11.15	1.28	60149.91
發生時間	6	6	13	5	22	12		7
零點偏移	-0.04 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.36 %	0.13 %	0.07 %	-0.03 %		-0.00	-0.03	0.41 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月29日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	18.74	3.52	68.36	1.23	18.16	11.46	1.38	60063.60
1	22.29	1.59	65.19	2.94	19.23	11.30	1.38	59102.27
2	21.52	1.74	74.21	3.27	18.21	11.25	1.40	59885.35
3	19.89	15.85	68.40	1.68	18.78	11.14	1.42	62198.71
4	29.57	18.29	75.64	3.31	16.91	11.53	1.44	60601.96
5	24.66	9.68	72.72	3.42	17.14	11.53	1.44	58752.57
6	18.15	4.03	73.98	1.63	17.87	11.56	1.45	57939.92
7	27.92	1.83	80.51	2.36	17.83	11.56	1.44	61629.19
8	18.31	1.75	75.16	1.53	18.26	11.45	1.42	63068.02
9	24.52	5.82	70.21	2.42	17.83	11.20	1.42	65562.06
10	22.99	5.33	81.81	2.51	17.89	11.71	1.42	57400.62
11	14.59	28.46	81.46	0.39	19.87	11.21	1.45	60422.24
12	21.15	6.98	103.36	0.42	18.67	11.24	1.46	66086.07
13	21.05	7.61	73.15	1.47	16.83	11.65	1.45	62486.33
14	46.51	20.89	89.43	4.42	15.91	11.91	1.45	62171.46
15	40.85	61.79	87.64	4.36	14.19	12.73	1.45	57147.44
16	24.39	18.04	74.13	2.00	12.99	11.64	1.45	59434.11
17	27.60	2.37	94.10	0.53	15.12	11.30	1.48	61895.28
18	15.75	11.73	80.06	0.89	13.70	11.58	1.46	60200.42
19	14.71	2.61	86.59	0.71	13.52	11.27	1.46	59233.83
20	15.21	3.08	75.02	0.72	14.06	11.38	1.47	58519.63
21	15.15	8.34	74.51	1.05	14.28	10.93	1.48	60242.12
22	19.04	4.00	69.58	1.18	14.44	10.96	1.47	57747.88
23	16.86	4.07	93.33	0.73	15.07	10.79	1.47	59346.32
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	22.56	10.39	78.69	1.88	16.53	11.43	1.44	60464.06
最 大 值	46.51	61.79	103.36	4.42	19.87	12.73	1.50	66086.07
發生時間	14	15	12	14	11	15		12
最 小 值	14.59	1.59	65.19	0.39	12.99	10.79	1.38	57147.44
發生時間	11	1	1	11	16	23		15
零點偏移	-0.01 %	-0.02 %	-0.04 %	-0.01 %		-0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.01 %	0.02 %	-0.01 %	0.12 %		0.02	-0.06	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月29日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	18.06	6.24	55.60	3.20	15.11	10.50	1.49	70845.72
1	15.26	10.59	63.69	2.70	17.85	10.36	1.49	72542.72
2	17.47	10.06	49.91	3.06	15.02	10.39	1.49	76119.52
3	14.93	4.18	59.95	2.47	15.33	10.84	1.49	73092.49
4	15.32	4.98	60.06	2.49	15.58	10.69	1.48	74278.48
5	16.73	6.33	61.06	3.36	14.04	10.91	1.49	71553.20
6	25.19	22.11	78.78	5.59	13.37	10.88	1.48	74566.49
7	25.78	9.84	64.43	4.61	13.21	11.46	1.48	70466.43
8	33.33	4.98	65.92	4.64	14.91	11.00	1.48	72904.05
9	17.43	5.44	72.84	2.97	14.99	11.72	1.50	68186.25
10	16.15	2.22	68.60	3.15	15.90	10.28	1.51	75555.57
11	17.69	2.49	71.57	3.73	14.41	10.63	1.48	72077.08
12	20.21	16.25	62.30	4.24	13.47	10.93	1.46	70305.56
13	17.06	5.33	68.53	3.39	14.44	10.66	1.48	73423.95
14	16.61	4.91	64.11	3.63	13.78	11.10	1.49	71384.22
15	15.52	10.48	58.26	3.41	13.41	10.98	1.48	71663.78
16	14.28	3.76	67.00	3.06	13.82	11.21	1.46	71111.34
17	16.15	2.45	65.93	2.89	15.16	10.75	1.48	71820.50
18	14.49	4.13	64.28	3.15	14.20	10.92	1.50	70329.94
19	15.69	2.15	69.50	3.49	16.21	9.52	1.50	75886.83
20	15.00	4.16	63.51	3.38	15.33	9.36	1.51	74110.15
21	15.02	1.73	81.46	3.12	14.43	9.75	1.51	75692.90
22	15.07	2.12	66.90	3.04	13.76	10.28	1.52	75105.68
23	16.69	7.57	68.59	3.15	15.06	9.69	1.49	77209.95
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.71	6.44	65.53	3.41	14.70	10.62	1.49	72926.37
最 大 值	33.33	22.11	81.46	5.59	17.85	11.72	1.54	77209.95
發生時間	8	6	21	6	1	9		23
最 小 值	14.28	1.73	49.91	2.47	13.21	9.36	1.45	68186.25
發生時間	16	21	2	3	7	20		9
零點偏移	-0.03 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.24 %	-0.02 %	-0.09 %	-0.02 %		0.27	0.02	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %