P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.05	6.32	86.71	2.42	14.72	11.87	1.39	67479.21
1	16.82	7.75	80.60	3.01	14.31	11.68	1.38	69284.60
2	21.82	3.87	75.99	3.49	15.97	11.41	1.38	69882.96
3	26.62	3.60	78.38	5.27	15.21	11.57	1.37	68949.22
4	16.15	2.81	77.06	2.34	16.72	11.36	1.36	69552.09
5	14.74	4.04	87.34	1.32	17.98	11.39	1.35	68428.23
6	15.53	4.45	77.58	2.21	16.52	11.20	1.32	70180.59
7	17.09	3.75	79.50	2.46	16.07	11.48	1.30	69117.31
8	16.30	3.07	80.79	2.26	16.48	11.12	1.33	70903.76
9	17.81	3.07	84.78	3.23	15.60	11.15	1.34	69221.25
10	16.09	3.82	83.83	2.53	15.20	11.21	1.32	68308.85
11	15.35	3.87	103.81	2.04	15.06	11.73	1.31	65696.79
12	18.03	6.01	97.45	2.51	15.10	11.48	1.33	68587.48
13	18.62	7.16	90.40	3.12	15.84	11.16	1.33	69709.83
14	14.82	6.11	75.59	1.59	16.13	11.33	1.33	69281.93
15	10.15	17.73	94.39	2.30	15.04	12.49	1.30	60355.68
16	21.16	8.18	68.47	3.02	16.17	11.16	1.31	69737.37
17	18.15	10.16	67.67	2.32	17.80	10.42	1.33	73926.64
18	15.29	4.48	71.56	1.60	17.26	11.13	1.31	69502.14
19	20.74	10.99	67.19	3.37	15.92	10.98	1.29	69287.89
20	17.42	7.43	83.15	3.03	15.33	11.20	1.28	67487.03
21	17.27	4.85	83.03	2.78	14.51	11.60	1.30	67069.60
22	18.79	3.76	93.27	2.15	16.32	11.07	1.33	70758.50
23	16.03	4.93	85.07	1.58	16.48	11.35	1.33	68499.15
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.12	5.93	82.23	2.58	15.91	11.36	1.33	68800.34
最 大 值	26.62	17.73	103.81	5.27	17.98	12.49	1.40	73926.64
發生時間	3	15	11	3	5	15		17
最 小 值	10.05	2.81	67.19	1.32	14.31	10.42	1.28	60355.68
發生時間	0	4	19	5	1	17		15
零點偏移	-0.00 %	-0.02 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.09 %	0.09 %	0.08 %	0.06 %		-0.00	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	20.57	6.71	42.23	1.07	16.63	10.51	1.33	61862.46
1	20.70	2.37	43.77	0.78	18.06	10.14	1.33	63186.98
2	23.61	5.39	40.38	2.05	16.53	10.52	1.33	61011.24
3	17.66	11.22	50.01	0.70	18.35	10.40	1.33	59587.81
4	15.51	28.80	65.91	0.52	19.15	9.79	1.33	59076.27
5	15.74	4.22	105.96	0.13	18.06	10.19	1.33	57489.58
6	15.67	3.22	95.73	0.14	17.51	10.20	1.33	58394.21
7	18.29	1.63	77.37	0.36	17.66	10.15	1.33	64474.37
8	19.49	2.68	48.76	0.91	17.98	10.26	1.33	62932.95
9	16.82	3.75	38.39	0.86	17.13	10.38	1.37	60658.39
10	16.27	20.54	45.99	0.48	18.33	10.22	1.34	60778.73
11	17.22	14.77	68.78	0.33	18.29	9.87	1.33	64200.64
12	13.36	24.74	54.32	0.37	17.50	10.36	1.36	60791.16
13	16.14	27.80	40.97	0.69	16.04	11.75	1.38	52970.33
14	8.47	26.14	44.45	0.16	16.93	11.08	1.35	55841.39
15	16.22	58.42	53.61	0.44	19.24	9.93	1.34	62418.68
16	16.38	36.07	55.64	0.33	18.63	10.03	1.35	62197.39
17	16.61	42.14	57.57	0.61	17.78	10.19	1.34	62559.39
18	19.30	54.09	44.21	0.61	17.01	10.33	1.33	60706.76
19	26.30	38.26	52.42	1.83	17.34	10.75	1.33	59820.29
20	27.26	15.60	54.36	1.59	17.51	10.22	1.33	60962.94
21	20.75	8.52	49.88	1.07	16.73	10.20	1.35	59230.53
22	17.16	10.84	57.20	0.44	18.14	9.99	1.38	62249.77
23	16.50	48.22	71.98	0.31	18.38	10.08	1.38	63030.55
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	18.00	20.67	56.66	0.70	17.70	10.31	1.34	60684.70
最 大 值	27.26	58.42	105.96	2.05	19.24	11.75	1.38	64474.37
發生時間	20	15	5	2	15	13		7
最 小 值	8.47	1.63	38.39	0.13	16.04	9.79	1.32	52970.33
發生時間	14	7	9	5	13	4		13
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.05 %	-0.04 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.23 %	-0.07 %	0.06 %	-0.15 %		0.21	-0.06	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	17.48	14.39	48.66	2.56	17.33	9.99	1.36	74903.44
1	24.49	4.25	60.26	3.35	18.03	10.20	1.36	80159.01
2	18.68	5.83	48.22	3.20	16.23	10.58	1.36	77089.23
3	21.55	3.78	62.22	4.05	16.10	10.56	1.36	79729.65
4	19.25	3.45	55.18	3.70	15.93	10.77	1.37	77709.24
5	15.81	1.90	66.67	2.62	18.04	10.20	1.38	81850.77
6	16.14	5.53	51.13	3.06	15.94	10.54	1.38	79597.46
7	16.90	3.55	58.29	2.79	16.11	10.82	1.40	77138.73
8	16.08	2.39	61.01	2.81	16.25	10.78	1.42	76784.33
9	15.86	4.12	60.23	3.14	15.12	11.27	1.41	72148.53
10	15.75	3.46	56.59	2.88	16.02	10.52	1.41	76249.59
11	15.97	3.97	60.88	2.82	15.61	10.62	1.41	75577.23
12	15.57	2.45	66.27	2.73	17.14	10.56	1.41	76481.58
13	15.88	4.42	54.45	2.73	16.56	10.44	1.42	75646.51
14	17.29	6.52	54.42	3.88	17.81	9.66	1.41	84556.34
15	17.42	4.89	61.46	2.91	16.04	10.31	1.41	82209.45
16	16.05	5.37	59.58	2.91	16.57	10.47	1.41	80735.95
17	17.56	4.01	58.99	2.74	15.93	10.46	1.42	76483.63
18	17.56	5.26	58.43	2.94	15.01	10.77	1.41	75861.18
19	16.13	3.58	60.39	2.56	15.82	11.07	1.41	73197.03
20	14.68	4.44	59.21	2.73	15.09	10.93	1.41	74037.68
21	16.46	5.02	60.90	2.60	15.19	11.21	1.41	71723.10
22	15.51	7.85	63.41	2.88	14.95	11.58	1.39	69239.03
23	16.61	4.31	56.16	2.45	16.23	10.42	1.39	78703.53
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.11	4.78	58.46	2.96	16.21	10.61	1.40	76992.18
最 大 值	24.49	14.39	66.67	4.05	18.04	11.58	1.43	84556.34
發生時間	1	0	5	3	5	22		14
最 小 值	14.68	1.90	48.22	2.45	14.95	9.66	1.35	69239.03
發生時間	20	5	2	23	22	14		22
零點偏移	-0.06 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.27 %	-0.12 %	0.03 %	-0.07 %		0.33	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %