

報表日期: 111年09月02日

[illegible]

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年09月02日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.16	7.96	60.01	0.21	15.77	13.14	1.57	69907.26
1	12.98	2.15	60.39	0.17	19.49	11.00	1.58	84735.86
2	12.94	2.19	48.82	0.11	18.14	10.84	1.58	86956.04
3	12.13	5.36	48.39	0.16	19.05	10.68	1.58	88471.50
4	12.32	6.31	45.83	0.22	16.60	11.21	1.58	85852.15
5	13.34	3.11	51.11	0.13	18.07	11.14	1.58	84901.28
6	12.22	5.34	65.16	0.19	19.08	11.09	1.56	78842.98
7	13.30	7.54	47.29	0.10	18.09	10.80	1.56	88315.22
8	9.93	2.48	57.14	0.17	17.98	11.76	1.57	80115.56
9	6.01	8.73	68.76	0.18	17.93	12.16	1.57	76850.63
10	8.95	2.38	40.52	0.16	19.46	10.53	1.57	88514.22
11	0.16	7.66	40.52	0.15	16.85	11.18	1.56	85976.98
12	2.11	5.94	45.32	0.14	17.29	10.98	1.57	87798.42
13	11.37	1.97	46.11	0.29	15.95	11.25	1.58	85798.50
14	13.43	3.72	51.41	0.39	16.59	11.24	1.61	84799.83
15	13.64	9.38	57.64	1.30	17.33	11.30	1.60	83769.42
16	11.16	2.09	56.77	0.66	17.12	11.19	1.59	85453.59
17	12.81	0.97	63.51	0.10	17.18	11.34	1.61	84708.05
18	13.51	1.17	63.09	0.11	17.12	11.32	1.62	84646.45
19	11.98	3.74	65.48	0.19	18.59	10.79	1.62	87318.98
20	12.21	2.06	69.79	0.14	17.92	11.32	1.62	83877.99
21	14.01	5.84	67.97	0.14	18.47	10.69	1.64	88453.44
22	12.18	1.84	67.08	0.15	17.97	11.21	1.67	84306.42
23	12.90	3.28	56.60	0.17	17.73	11.82	1.67	79079.85
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.07	4.30	56.03	0.24	17.74	11.25	1.59	84143.78
最 大 值	14.01	9.38	69.79	1.30	19.49	13.14	1.67	88514.22
發生時間	21	15	20	15	1	0		10
最 小 值	0.16	0.97	40.52	0.10	15.77	10.53	1.52	69907.26
發生時間	11	17	10	7	0	10		0
零點偏移(率)	0.00 %	-0.06 %	-0.13 %	-0.01 %		-0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	2.30 %	0.61 %	-0.11 %	0.05 %		-0.13	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年09月02日

[illegible]