P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年01月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.52	7.24	57.84	1.36	15.20	11.84	1.41	66156.05
1	27.25	6.41	50.22	1.73	15.32	11.53	1.42	68410.74
2	14.70	8.66	48.30	1.57	14.77	11.91	1.42	66066.25
3	17.80	4.05	63.23	1.43	15.13	11.53	1.43	68200.98
4	17.15	3.01	61.38	1.92	14.03	11.52	1.42	69729.03
5	13.30	5.31	47.72	1.51	14.65	11.70	1.41	67791.67
6	18.77	6.15	61.68	1.90	14.24	12.42	1.44	61730.58
7	12.95	20.41	76.57	2.16	13.85	12.69	1.48	57684.97
8	14.33	11.76	58.25	1.41	15.03	11.42	1.43	67050.10
9	13.00	14.43	63.66	1.59	14.95	11.68	1.42	65221.81
10	14.59	11.96	79.44	1.30	15.83	11.11	1.44	68803.63
11	14.23	6.02	78.60	1.51	14.74	11.44	1.49	67835.77
12	14.36	7.85	57.60	1.52	15.40	11.43	1.47	68261.40
13	15.30	6.71	45.43	1.83	14.52	11.45	1.47	68698.51
14	12.62	7.83	69.41	1.31	15.76	11.92	1.51	64358.18
15	16.95	5.37	63.53	1.68	15.53	11.09	1.47	70307.27
16	13.07	5.02	48.35	1.48	15.42	11.52	1.45	67871.39
17	13.63	9.82	43.41	1.33	15.52	11.54	1.47	68072.47
18	12.85	4.25	54.84	1.39	15.63	11.94	1.49	64742.79
19	15.61	14.18	43.53	1.42	15.73	11.35	1.47	69830.45
20	13.08	5.47	42.85	1.28	15.88	11.43	1.46	68707.95
21	16.57	4.78	48.38	1.47	15.60	11.68	1.45	67440.79
22	14.88	3.80	52.08	1.31	15.96	11.53	1.43	68470.69
23	14.85	3.39	53.03	1.58	14.95	11.51	1.43	69206.10
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.31	7.66	57.06	1.54	15.15	11.63	1.45	67110.40
最 大 值	27.25	20.41	79.44	2.16	15.96	12.69	1.51	70307.27
發生時間	1	7	10	7	22	7		15
最 小 值	12.62	3.01	42.85	1.28	13.85	11.09	1.41	57684.97
發生時間	14	4	20	20	7	15		7
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.05 %		-0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.01 %	-0.09 %	0.13 %	-0.04 %		-0.00	-0.00	0.31 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年01月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.64	10.51	53.00	0.39	15.26	11.34	1.46	59901.82
1	13.26	3.57	50.55	0.24	16.58	10.97	1.46	60305.21
2	13.66	3.60	47.44	0.48	15.61	10.93	1.44	59266.79
3	13.73	4.69	49.93	0.47	15.36	11.02	1.44	60170.36
4	12.45	4.25	51.12	0.48	14.67	11.20	1.44	60549.87
5	13.26	4.10	50.44	0.60	14.73	11.28	1.47	59341.54
6	11.34	5.99	51.07	0.53	14.77	11.14	1.45	58883.08
7	18.49	6.32	52.47	0.81	14.79	11.13	1.46	60016.08
8	12.69	7.73	58.54	0.51	14.58	11.07	1.46	60554.78
9	15.26	15.33	57.00	0.55	15.12	11.04	1.47	60348.58
10	11.98	4.21	55.85	0.34	15.96	10.88	1.49	61860.82
11	13.94	12.17	53.15	0.69	14.45	11.11	1.51	60981.91
12	12.37	22.03	56.00	0.90	14.11	11.63	1.47	58097.32
13	14.78	8.78	53.01	0.54	15.36	10.95	1.49	59612.34
14	12.36	5.66	54.99	0.53	14.81	11.13	1.49	58083.52
15	13.25	19.05	58.72	0.52	14.75	11.38	1.49	57931.99
16	13.68	30.64	57.29	0.70	14.42	11.09	1.46	58481.51
17	12.35	9.39	61.70	0.44	14.89	11.22	1.45	59854.36
18	13.78	10.92	58.85	0.50	14.06	11.55	1.50	58703.10
19	11.65	10.84	55.43	0.40	14.27	11.71	1.51	54942.28
20	16.01	12.40	55.92	0.52	14.52	11.38	1.48	58644.96
21	13.55	11.87	55.30	0.49	14.46	11.10	1.46	60778.60
22	13.66	18.60	55.18	0.50	14.59	11.17	1.46	60018.79
23	13.28	7.02	55.61	0.43	14.69	11.27	1.46	58892.14
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.48	10.40	54.52	0.52	14.87	11.20	1.47	59425.91
最 大 值	18.49	30.64	61.70	0.90	16.58	11.71	1.59	61860.82
發生時間	7	16	17	12	1	19		10
最 小 值	11.34	3.57	47.44	0.24	14.06	10.88	1.43	54942.28
發生時間	6	1	2	1	18	10		19
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.02	-0.00	-0.11 %
全幅偏移	-0.07 %	0.02 %	0.02 %	0.14 %		-0.00	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年01月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.02	28.71	40.58	1.78	14.71	9.80	1.45	72708.42
1	13.24	20.03	36.55	1.65	15.47	9.87	1.46	71794.19
2	13.18	27.83	31.65	1.47	15.61	9.67	1.44	71424.09
3	13.36	37.33	34.23	1.84	14.88	9.80	1.44	73921.78
4	14.22	26.65	36.50	2.22	14.27	9.79	1.44	73780.08
5	12.65	11.78	41.09	1.96	14.63	9.81	1.43	73182.62
6	13.46	15.35	44.61	2.28	14.36	9.91	1.43	72331.65
7	13.23	23.56	42.77	2.00	14.49	10.03	1.45	72141.92
8	20.86	29.19	41.44	3.16	13.63	10.13	1.46	70980.61
9	12.54	16.88	44.69	2.09	15.21	9.90	1.44	73157.47
10	14.16	16.74	41.88	2.11	15.41	9.71	1.46	78418.31
11	13.09	19.57	40.95	2.26	14.30	10.19	1.47	73642.34
12	13.77	5.56	49.61	2.51	14.35	10.56	1.49	73233.41
13	13.01	3.68	54.79	1.85	15.30	10.59	1.48	73568.31
14	13.19	4.08	51.67	2.01	14.77	10.60	1.49	73839.35
15	13.50	4.20	54.15	2.32	14.21	11.29	1.47	73870.66
16	12.49	3.24	55.05	2.05	14.84	11.09	1.48	72724.22
17	13.37	4.54	57.01	1.81	15.61	10.92	1.49	73271.22
18	12.62	4.69	53.92	2.06	14.51	10.69	1.48	73692.41
19	13.73	11.74	54.27	2.50	13.64	10.73	1.44	72410.77
20	13.51	3.91	55.77	2.43	14.27	10.71	1.44	72859.29
21	13.71	3.05	53.24	1.93	15.11	10.47	1.44	74476.55
22	12.84	3.34	52.74	2.04	14.98	10.48	1.43	73251.25
23	11.68	24.96	48.25	2.24	14.34	10.41	1.43	70385.27
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.52	14.61	46.56	2.11	14.70	10.30	1.45	73127.76
最 大 值	20.86	37.33	57.01	3.16	15.61	11.29	1.49	78418.31
發生時間	8	3	17	8	2	15		10
最 小 值	11.68	3.05	31.65	1.47	13.63	9.67	1.42	70385.27
發生時間	23	21	2	2	8	2		23
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.02 %		0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.01 %	0.07 %	-0.01 %	0.02 %		0.13	-0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %