P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月12日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	6.58	7.31	95.10	0.72	18.48	11.87	1.35	64798.67
1	5.71	9.09	95.89	0.94	17.39	12.29	1.34	61839.32
2	3.56	23.10	94.86	0.84	18.58	12.24	1.34	61924.27
3	8.28	3.66	84.37	0.62	20.07	10.76	1.26	71861.19
4	8.82	3.96	80.89	0.80	18.59	11.13	1.25	69848.98
5	10.16	4.58	85.34	0.73	19.14	11.50	1.25	66919.60
6	5.78	4.01	88.04	0.39	20.05	11.13	1.27	69594.16
7	11.61	7.89	81.06	0.94	17.93	11.43	1.26	68265.27
8	12.89	6.35	79.70	0.90	18.32	11.15	1.28	69705.63
9	13.33	16.42	79.00	0.67	19.56	10.69	1.26	71660.01
10	9.43	13.62	94.49	0.35	20.88	11.62	1.27	69453.72
11	7.04	14.03	81.43	0.41	20.02	11.53	1.25	70418.69
12	10.63	14.56	82.34	0.48	20.47	11.00	1.25	73246.80
13	14.24	22.28	66.47	0.55	19.85	10.55	1.26	73418.94
14	15.10	34.34	74.15	1.41	18.97	10.75	1.25	72245.79
15	8.23	3.91	99.40	0.76	18.53	11.63	1.26	65517.45
16	10.98	11.51	77.84	0.62	18.22	11.36	1.26	68719.09
17	13.15	19.00	79.10	0.79	18.04	11.24	1.27	70076.76
18	13.38	14.06	84.36	0.80	18.03	11.09	1.27	70658.99
19	14.13	7.71	80.87	0.58	19.22	10.92	1.27	71249.15
20	12.55	8.23	80.77	0.60	18.72	11.03	1.26	70951.62
21	14.02	7.70	83.72	0.67	19.10	11.13	1.26	69574.02
22	14.46	8.28	82.80	0.55	19.62	10.94	1.27	70656.37
23	13.36	4.89	85.13	0.50	20.06	11.08	1.25	69034.45
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.73	11.27	84.05	0.69	19.08	11.25	1.27	69234.96
最 大 值	15.10	34.34	99.40	1.41	20.88	12.29	1.43	73418.94
發生時間	14	14	15	14	10	1		13
最 小 值	3.56	3.66	66.47	0.35	17.39	10.55	1.23	61839.32
發生時間	2	3	13	10	1	13		1
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.09 %	0.23 %	0.11 %		-0.05	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月12日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.58	2.38	88.39	0.11	18.48	11.82	1.34	58967.85
1	13.34	9.77	99.10	0.14	17.89	12.37	1.34	53490.00
2	13.17	1.11	97.37	0.18	20.06	11.71	1.33	57873.63
3	15.32	1.89	94.30	0.49	18.90	11.90	1.33	57182.67
4	15.22	1.81	84.99	0.49	19.65	11.19	1.31	61887.01
5	14.47	1.52	93.37	0.48	19.99	11.19	1.30	62389.81
6	11.67	1.08	91.67	0.19	20.01	11.36	1.33	61784.10
7	13.80	1.44	82.07	0.29	20.33	10.84	1.34	64660.98
8	14.92	2.88	85.92	0.37	18.40	11.55	1.34	60478.59
9	13.35	17.15	90.88	0.35	19.52	11.30	1.34	61289.95
10	15.90	18.75	68.85	0.29	19.99	11.22	1.34	60688.37
11	14.76	5.01	56.44	0.15	19.83	11.33	1.31	62625.25
12	27.21	21.60	54.63	3.32	18.65	11.43	1.32	63090.27
13	26.84	19.57	67.04	9.65	17.52	12.10	1.32	56394.89
14	13.32	16.10	55.43	0.30	19.90	11.39	1.29	60756.61
15	15.14	86.80	61.12	0.41	19.29	11.82	1.29	58869.96
16	14.82	5.28	60.48	0.23	20.34	11.15	1.29	62512.49
17	15.52	2.78	60.70	0.17	21.97	10.79	1.31	65915.55
18	15.59	4.35	55.08	0.15	19.96	11.43	1.33	61994.40
19	15.00	3.21	73.01	0.18	20.17	11.08	1.34	61916.44
20	14.89	2.04	87.18	0.17	20.99	11.03	1.34	62237.40
21	13.45	2.36	83.99	0.15	19.22	11.39	1.35	63293.22
22	14.66	1.67	90.14	0.17	20.02	11.41	1.35	61193.82
23	14.20	1.95	93.85	0.13	19.08	11.83	1.34	59698.87
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.42	9.69	78.17	0.77	19.59	11.44	1.32	60883.01
最 大 值	27.21	86.80	99.10	9.65	21.97	12.37	1.38	65915.55
發生時間	12	15	1	13	17	1		17
最 小 值	11.67	1.08	54.63	0.11	17.52	10.79	1.29	53490.00
發生時間	6	6	12	0	13	17		1
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.03 %		-0.03	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	-0.31 %	0.02 %	-0.08 %		-0.05	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月12日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.06	26.39	79.15	2.21	18.39	11.43	1.28	80117.91
1	7.12	24.24	85.79	2.24	19.15	11.19	1.29	77588.41
2	9.21	5.04	66.45	1.96	20.88	10.30	1.27	85256.89
3	10.01	8.50	64.93	2.31	20.42	9.93	1.26	86308.60
4	12.93	12.96	70.46	2.63	19.70	10.33	1.26	82995.08
5	10.93	6.01	72.09	2.41	19.96	10.37	1.27	83573.99
6	11.03	9.26	67.87	2.32	20.02	10.14	1.26	84071.43
7	13.17	4.20	76.41	2.39	20.85	10.20	1.28	84909.57
8	12.12	29.23	74.29	2.76	17.88	10.76	1.30	83318.99
9	50.60	12.30	71.53	3.13	19.12	10.78	1.31	84825.42
10	13.29	7.58	69.43	4.74	20.78	10.85	1.30	90223.95
11	12.58	40.50	76.62	3.40	18.40	11.44	1.33	85520.03
12	13.72	17.67	77.47	2.85	18.00	11.21	1.30	89474.91
13	13.44	34.20	58.01	2.46	18.40	10.53	1.30	86021.15
14	12.17	34.04	63.78	2.62	18.85	10.34	1.33	81680.00
15	17.78	23.56	65.54	3.04	19.55	10.33	1.33	83950.51
16	8.02	13.27	67.28	2.12	18.68	10.48	1.33	82838.79
17	13.55	15.07	85.12	2.34	20.10	10.25	1.31	88079.86
18	11.51	10.47	71.33	2.15	19.98	10.32	1.31	83239.36
19	11.92	7.76	95.88	2.43	18.72	10.43	1.33	84771.56
20	12.24	17.26	81.04	2.42	19.05	10.42	1.34	84300.68
21	12.82	38.92	71.32	2.49	18.37	10.73	1.33	80326.20
22	13.26	15.19	75.60	2.39	19.06	10.59	1.32	83122.53
23	13.36	14.18	72.40	2.36	18.61	10.72	1.34	78597.96
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.66	17.83	73.32	2.59	19.29	10.59	1.30	83963.07
最 大 值	50.60	40.50	95.88	4.74	20.88	11.44	1.34	90223.95
發生時間	9	11	19	10	2	11		10
最 小 值	7.12	4.20	58.01	1.96	17.88	9.93	1.24	77588.41
發生時間	1	7	13	2	8	3		1
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.02 %	0.06 %	0.17 %		0.02	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %