P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.34	12.97	60.48	1.70	13.32	13.54	1.45	74631.06
1	20.33	44.96	50.33	1.96	13.18	13.49	1.42	74144.46
2	21.29	19.49	55.71	2.04	13.64	13.31	1.38	75868.19
3	21.62	17.13	75.42	2.65	13.14	13.63	1.35	73991.08
4	20.99	3.27	77.44	2.53	13.07	13.59	1.36	73361.11
5	10.96	2.11	105.00	2.64	12.35	14.71	1.39	63390.98
6	4.76	3.80	80.19	2.51	13.21	14.27	1.39	66923.96
7	4.73	12.59	61.58	1.48	13.85	13.42	1.38	74210.93
8	5.29	3.98	64.71	1.42	13.93	13.46	1.37	74748.99
9	4.89	3.71	62.11	1.60	13.64	13.27	1.39	75345.17
10	8.26	3.03	81.94	1.62	13.62	13.40	1.36	75925.02
11	10.12	20.04	69.61	2.70	12.30	13.53	1.46	74463.51
12	15.24	54.71	54.64	6.32	12.47	14.01	1.47	69236.13
13	20.09	24.39	52.43	4.43	12.16	13.73	1.43	72877.09
14	19.98	7.64	51.52	2.91	13.21	13.59	1.40	72643.22
15	12.29	13.22	51.33	2.26	13.28	13.55	1.38	73105.13
16	21.95	21.44	46.43	3.08	13.02	13.67	1.39	71711.11
17	10.96	6.95	52.65	2.13	13.51	13.61	1.40	72688.00
18	7.85	2.36	81.70	1.84	13.66	13.74	1.38	71766.42
19	6.55	2.94	72.36	1.11	14.66	13.27	1.38	75169.78
20	9.12	7.50	52.15	1.97	13.96	13.50	1.42	73392.39
21	11.09	5.04	59.89	1.62	14.13	13.40	1.40	74702.27
22	20.61	25.66	54.54	3.09	12.83	13.68	1.41	72434.21
23	10.10	36.25	56.96	2.19	13.44	13.90	1.34	70557.48
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.98	14.80	63.80	2.41	13.32	13.64	1.40	72803.65
最 大 值	21.95	54.71	105.00	6.32	14.66	14.71	1.61	75925.02
發生時間	16	12	5	12	19	5		10
最 小 值	4.73	2.11	46.43	1.11	12.16	13.27	1.30	63390.98
發生時間	7	5	16	19	13	9		5
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.09 %	0.04 %	-0.51 %		-0.05	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.58	19.61	116.39	0.59	16.10	10.25	1.38	63488.77
1	19.56	30.22	83.49	0.75	16.50	10.45	1.38	63254.41
2	5.87	16.56	77.32	0.44	16.21	10.39	1.38	61810.11
3	18.41	14.87	104.35	1.34	16.82	10.29	1.42	62790.16
4	21.85	5.00	99.11	1.43	16.44	10.77	1.43	62193.76
5	12.28	3.15	143.04	0.44	15.00	11.92	1.43	52945.20
6	8.18	39.01	99.52	0.24	16.50	10.51	1.40	63056.02
7	6.41	13.34	75.35	0.36	16.23	10.33	1.39	64940.17
8	10.48	3.54	84.80	0.70	15.21	10.79	1.40	62935.55
9	9.80	1.12	114.05	0.36	16.94	10.47	1.41	63874.91
10	9.58	3.89	100.90	0.52	16.19	10.72	1.45	63441.13
11	7.50	20.75	120.28	0.36	19.06	9.29	1.41	70848.52
12	10.71	11.96	120.94	0.74	14.98	10.84	1.39	61543.65
13	16.92	13.69	86.30	1.96	16.45	10.26	1.42	61905.21
14	18.57	6.93	82.87	3.15	16.25	9.93	1.42	61370.04
15	14.32	30.75	75.24	2.02	16.29	9.95	1.39	61775.56
16	12.11	11.64	89.11	1.28	16.85	9.94	1.37	61480.87
17	10.92	15.55	75.35	1.13	15.72	10.30	1.40	61567.22
18	11.56	3.18	88.81	0.86	16.88	10.03	1.42	62171.09
19	13.94	22.16	117.37	0.58	16.72	10.90	1.40	60042.52
20	6.24	15.57	106.66	0.39	15.67	11.75	1.38	56250.12
21	7.34	13.66	82.26	0.67	16.10	10.22	1.35	63267.15
22	15.99	23.38	89.23	1.12	16.55	10.23	1.37	64276.95
23	13.70	4.92	95.06	1.73	16.59	10.24	1.40	62909.43
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.37	14.35	96.99	0.96	16.34	10.45	1.40	62255.77
最 大 值	21.85	39.01	143.04	3.15	19.06	11.92	1.48	70848.52
發生時間	4	6	5	14	11	5		11
最 小 值	5.87	1.12	75.24	0.24	14.98	9.29	1.34	52945.20
發生時間	2	9	15	6	12	11		5
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.04	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.03 %	0.12 %	-0.05 %		-0.04	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	23.13	4.19	73.59	1.86	15.77	10.74	1.48	79049.29
1	17.54	4.04	74.97	1.75	15.43	10.66	1.48	80179.68
2	10.38	3.61	75.98	1.30	17.05	10.47	1.48	80154.39
3	18.59	23.03	48.35	2.38	14.79	10.37	1.48	80780.19
4	18.93	5.42	120.22	3.01	14.71	12.24	1.50	65831.68
5	16.34	3.09	101.36	3.12	14.78	11.32	1.51	72471.44
6	14.01	3.33	109.51	1.87	15.39	11.66	1.48	70581.76
7	11.35	11.24	92.30	1.60	14.95	10.59	1.49	82461.03
8	14.29	27.17	68.04	1.99	14.72	10.61	1.50	85442.46
9	27.57	8.77	74.75	2.80	13.61	11.21	1.49	80099.76
10	33.12	20.72	71.58	2.64	13.73	10.95	1.49	79509.42
11	11.20	3.94	64.75	1.83	14.03	10.96	1.48	77111.84
12	15.58	3.50	68.73	1.95	14.47	10.83	1.51	77767.11
13	16.52	45.39	62.86	3.60	12.36	11.32	1.52	74689.21
14	21.15	7.29	69.10	2.88	14.29	10.73	1.52	76932.68
15	11.12	5.71	72.00	1.39	16.20	10.15	1.52	80489.63
16	12.49	3.84	69.33	1.41	15.63	10.33	1.51	80016.06
17	9.74	3.88	69.47	1.72	14.68	10.81	1.48	78590.50
18	7.54	2.13	80.12	1.29	15.92	10.49	1.49	80707.90
19	7.92	2.88	69.86	1.65	14.85	10.69	1.51	79422.08
20	7.65	2.35	86.62	1.55	15.38	10.95	1.50	77137.32
21	10.70	3.38	79.03	2.08	14.70	10.85	1.47	77883.11
22	9.80	5.04	71.50	2.02	14.33	10.78	1.46	78480.80
23	11.94	5.14	91.27	2.24	13.92	11.35	1.47	73710.69
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.94	8.71	77.72	2.08	14.82	10.88	1.49	77895.83
最 大 值	33.12	45.39	120.22	3.60	17.05	12.24	1.53	85442.46
發生時間	10	13	4	13	2	4		8
最 小 值	7.54	2.13	48.35	1.29	12.36	10.15	1.46	65831.68
發生時間	18	18	3	18	13	15		4
零點偏移	-0.52 %	0.00 %	-0.01 %	-0.04 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.00 %	0.07 %	0.12 %		0.23	0.02	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %