P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	32.27	32.64	60.68	4.56	10.83	13.92	1.25	74197.62
1	27.28	21.90	60.66	4.43	11.37	13.95	1.23	74434.35
2	22.39	14.64	61.61	3.67	11.64	13.66	1.25	77014.22
3	9.84	8.76	67.00	2.30	12.81	13.09	1.22	80236.80
4	18.17	7.53	65.78	3.63	11.97	13.66	1.25	75333.72
5	5.19	3.56	75.06	1.94	12.57	13.52	1.23	74624.20
6	6.05	7.15	54.46	2.62	11.88	13.50	1.32	77662.57
7	14.66	29.43	67.67	2.63	12.54	13.62	1.32	75643.44
8	14.26	7.83	56.39	2.47	12.52	13.39	1.28	78112.05
9	14.94	5.04	62.72	2.15	13.06	13.34	1.33	78338.02
10	14.38	8.31	41.52	2.37	12.69	13.28	1.36	78155.25
11	23.51	54.98	59.03	3.77	11.01	13.78	1.36	75482.52
12	13.38	5.27	88.81	2.80	11.88	14.40	1.30	68006.93
13	12.93	4.21	69.34	2.19	12.76	13.75	1.35	74212.67
14	10.75	4.15	83.17	1.60	13.29	13.72	1.35	73114.50
15	10.65	2.68	108.96	2.40	12.39	14.47	1.32	67211.37
16	7.44	3.24	89.58	1.81	13.02	13.66	1.33	74307.37
17	6.04	3.44	83.56	1.05	14.09	13.69	1.39	73845.38
18	4.98	3.42	97.82	1.77	13.34	14.36	1.40	66959.73
19	5.15	16.44	74.34	2.42	12.21	14.35	1.34	67986.03
20	6.44	12.76	66.35	1.77	13.02	13.83	1.30	72492.54
21	5.24	2.62	76.45	1.04	14.07	13.71	1.31	73150.40
22	5.88	3.46	71.61	1.51	13.37	13.82	1.34	72034.62
23	5.95	21.67	65.98	1.00	14.19	13.26	1.34	77941.14
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.41	11.88	71.19	2.41	12.60	13.74	1.31	74187.39
最 大 值	32.27	54.98	108.96	4.56	14.19	14.47	1.65	80236.80
發生時間	0	11	15	0	23	15		3
最 小 值	4.98	2.62	41.52	1.00	10.83	13.09	1.18	66959.73
發生時間	18	21	10	23	0	3		18
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.10	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.17 %	0.04 %	-0.03 %		0.09	-0.02	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	27.04	95.91	106.31	2.10	12.24	11.85	1.38	62068.51
1	28.01	57.02	93.52	2.13	13.48	11.72	1.39	60984.86
2	7.02	6.58	97.98	0.97	13.63	11.21	1.39	61832.58
3	6.51	9.21	87.21	0.84	14.32	10.53	1.37	65452.78
4	5.83	5.06	93.73	0.53	14.93	10.92	1.35	63324.41
5	3.14	4.12	93.57	0.49	14.32	10.96	1.34	63429.25
6	7.84	3.71	97.68	0.59	14.86	10.87	1.34	63188.39
7	11.11	5.33	95.13	0.40	15.10	10.93	1.35	63575.43
8	11.28	4.52	92.92	0.45	15.08	10.94	1.39	64541.16
9	13.82	4.08	98.08	0.72	14.75	11.07	1.36	62881.63
10	20.20	11.58	105.72	1.10	14.66	10.79	1.37	66395.86
11	17.15	5.77	102.51	0.80	14.97	10.92	1.39	64692.73
12	14.96	3.04	99.04	0.94	14.67	10.82	1.40	64690.92
13	17.65	5.37	93.51	1.11	14.80	10.73	1.39	63023.35
14	17.44	14.76	91.41	1.09	15.11	10.64	1.35	64391.81
15	9.71	2.18	122.81	0.25	16.00	10.78	1.35	61954.06
16	5.95	2.42	125.16	0.25	15.93	10.89	1.36	62880.75
17	5.56	4.91	94.35	0.42	15.16	10.86	1.38	63187.89
18	8.16	2.90	113.43	0.21	16.34	10.83	1.40	61726.21
19	21.25	16.26	94.50	0.94	16.42	10.49	1.40	66647.03
20	24.57	31.92	97.45	2.18	13.50	11.20	1.40	65732.06
21	15.82	20.36	116.96	0.53	14.74	11.49	1.40	59468.52
22	10.44	3.06	119.89	0.19	16.12	10.65	1.40	64800.24
23	15.47	3.37	119.25	0.36	15.83	11.32	1.40	59672.86
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.58	13.48	102.17	0.82	14.87	10.98	1.38	63355.97
最 大 值	28.01	95.91	125.16	2.18	16.42	11.85	1.41	66647.03
發生時間	1	0	16	20	19	0		19
最 小 值	3.14	2.18	87.21	0.19	12.24	10.49	1.33	59468.52
發生時間	5	15	3	22	0	19		21
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.04 %		0.00	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.14 %	0.17 %	-0.13 %	-0.06 %		0.13	-0.02	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	33.19	88.05	79.71	7.21	12.74	10.96	1.43	77969.79
1	28.67	84.93	95.07	5.87	12.26	11.44	1.44	72382.51
2	26.91	31.83	83.38	3.50	14.88	10.01	1.48	74128.08
3	10.30	51.09	81.54	1.73	16.91	9.63	1.48	79143.42
4	20.20	23.90	98.37	2.60	15.62	9.82	1.43	80496.20
5	24.59	40.75	80.62	3.34	13.66	10.66	1.40	75961.67
6	21.95	25.81	50.46	2.32	14.61	10.50	1.40	79030.79
7	19.68	7.45	48.42	1.91	15.01	10.33	1.44	79367.36
8	17.30	5.08	61.00	1.87	15.54	10.05	1.43	82116.02
9	24.47	4.16	56.55	2.15	14.61	10.43	1.40	81087.25
10	46.31	43.30	67.67	3.67	14.51	9.95	1.44	83793.41
11	15.01	17.59	74.38	2.96	13.26	10.70	1.44	76436.72
12	13.16	4.80	61.81	1.48	14.81	10.67	1.42	77355.25
13	9.05	8.69	85.11	1.22	16.07	10.69	1.40	76170.69
14	14.75	11.45	57.00	1.61	14.59	10.56	1.44	77511.18
15	18.60	7.57	69.03	1.75	14.88	10.95	1.44	73991.30
16	14.99	14.23	74.11	1.79	14.58	11.05	1.44	73865.13
17	11.06	3.12	97.50	1.66	14.96	11.63	1.40	69230.73
18	7.27	2.48	76.63	1.16	15.59	10.69	1.41	77767.72
19	10.11	5.05	59.20	1.32	15.21	10.22	1.44	80737.16
20	15.01	6.70	60.81	1.73	14.59	10.65	1.46	78199.46
21	19.02	7.37	63.46	1.29	15.99	10.78	1.46	76705.30
22	9.86	3.30	78.00	1.14	16.07	11.11	1.44	73872.91
23	14.78	1.75	73.73	1.21	17.19	10.03	1.44	83327.79
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	18.59	20.85	72.23	2.35	14.92	10.56	1.43	77526.99
最 大 值	46.31	88.05	98.37	7.21	17.19	11.63	1.50	83793.41
發生時間	10	0	4	0	23	17		10
最 小 值	7.27	1.75	48.42	1.14	12.26	9.63	1.38	69230.73
發生時間	18	23	7	22	1	3		17
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		0.00	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	-0.02 %	-0.08 %	-0.10 %		0.22	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %