

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年05月27日

項目 單位 小時\限標	氯化氫 ppm	一氧化碳 ppm	氮氧化物 ppm	二氧化硫 ppm	水含量 %	氧氣 %	不透光率 %	流量 Nm3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	23.62	無效	96.79	13.81	11.13	12.75	無效	87834.00
20	19.73	無效	96.56	13.09	11.55	12.50	0.55	88852.97
21	20.49	無效	102.81	13.77	10.81	13.08	0.54	82953.87
22	14.13	無效	98.16	13.38	10.87	12.86	0.54	84903.54
23	20.59	無效	95.64	14.38	11.46	12.48	0.51	無效
監測時數	5	0	6	6	6	6	6	6
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	5	0	5	5	5	5	4	4
平均 值	19.71		97.99	13.69	11.16	12.73	0.55	86136.10
最大 值	23.62		102.81	14.38	11.55	13.08	0.69	88852.97
發生時間	19		21	23	20	21		20
最 小 值	14.13		95.64	13.09	10.81	12.48	0.48	82953.87
發生時間	22		23	20	21	23		21
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.17 %	-0.67 %		-0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.29 %	0.07 %	-0.15 %	-0.22 %		-0.12	0.02	0.25 %
有效比率	83.33 %		83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	66.67 %	66.67 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年05月27日

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年05月27日