P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月21日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.22	1.57	103.67	9.77	15.73	12.11	1.13	98709.73
1	2.74	1.65	94.58	9.71	17.45	11.48	1.16	102705.95
2	7.28	1.12	97.96	9.65	15.68	11.60	1.18	102996.76
3	12.04	1.62	98.35	9.49	14.39	11.80	1.16	102508.55
4	10.64	1.40	114.19	9.60	14.85	11.95	1.11	100450.03
5	9.86	1.42	107.91	9.46	14.36	11.91	1.11	102016.46
6	6.54	1.32	117.17	9.54	14.24	11.97	1.16	100799.46
7	11.05	1.45	109.97	9.71	13.50	12.10	1.16	100443.53
8	13.75	1.55	95.75	9.49	13.70	11.88	1.20	102039.31
9	16.64	10.76	92.62	9.82	13.61	12.09	1.30	98319.39
10	13.01	1.46	88.50	9.11	14.90	11.55	1.19	103914.58
11	14.72	2.30	89.68	9.54	13.94	11.94	1.16	101309.14
12	10.34	1.28	95.46	9.55	14.05	11.92	1.27	102013.56
13	11.36	1.23	94.73	9.33	14.85	11.67	1.22	103431.23
14	12.17	1.98	93.48	9.57	13.69	11.91	1.22	101562.30
15	19.18	1.69	88.49	9.34	13.93	11.78	1.21	102839.93
16	20.02	1.34	94.99	9.18	14.74	11.61	1.16	104116.41
17	12.03	1.21	94.58	9.41	13.90	11.86	1.14	103232.53
18	5.20	1.50	101.61	9.76	15.82	11.95	1.13	100084.06
19	2.86	1.75	94.37	10.04	16.97	11.96	1.17	98377.73
20	6.87	1.89	90.83	9.38	13.08	11.76	1.15	104620.43
21	11.52	1.92	100.01	9.90	12.28	12.34	1.13	97780.67
22	15.33	4.14	93.73	9.43	13.27	11.81	1.14	103168.23
23	7.15	1.29	103.75	9.26	14.60	11.77	1.14	101966.06
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.65	2.04	98.18	9.54	14.48	11.86	1.17	101641.92
最 大 值	20.02	10.76	117.17	10.04	17.45	12.34	1.41	104620.43
發生時間	16	9	6	19	1	21		20
最 小 值	2.74	1.12	88.49	9.11	12.28	11.48	1.06	97780.67
發生時間	1	2	15	10	21	1		21
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.13	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.22 %	-0.04 %	-0.06 %	0.05 %		0.02	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月21日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	無效	無效	無效	無效	無效	無效	0.68	無效
1	無效	無效	無效	無效	無效	無效	0.69	無效
2	無效	無效	無效	無效	無效	無效	0.68	無效
3	無效	無效	無效	無效	無效	無效	0.67	無效
4	無效	無效	無效	無效	無效	無效	0.67	無效
5	無效	無效	無效	無效	無效	無效	0.70	無效
6	無效	無效	無效	無效	無效	無效	0.68	無效
7	0.15	0.15	4.92	4.61	0.00	8.93	0.69	116927.07
8	0.15	0.29	5.31	5.41	0.02	9.63	0.67	110114.34
9	無效	無效	無效	無效	無效	無效	0.69	無效
10	其他	其他	其他	其他	其他	其他	0.69	無效
11	其他	其他	其他	其他	其他	其他	0.67	維護
12	無效	無效	無效	無效	無效	無效	0.73	無效
13	1.72	7.81	75.94	5.00	13.54	11.80	0.74	75148.90
14	1.68	9.51	80.12	4.99	13.71	11.88	0.71	75673.17
15	2.56	7.01	79.25	5.14	13.26	11.99	0.66	75566.85
16	2.69	0.63	85.84	5.06	13.29	12.00	0.64	76150.77
17	1.88	2.80	84.17	5.07	14.20	11.87	0.67	75879.14
18	1.63	2.58	78.24	4.94	14.63	11.86	0.66	75632.98
19	1.32	1.08	89.69	5.19	16.39	12.14	0.65	71574.00
20	1.31	6.28	81.41	5.06	13.11	12.04	0.66	75806.01
21	1.39	7.14	88.28	4.99	14.07	11.92	0.67	75740.36
22	1.33	0.63	87.64	4.93	13.40	11.91	0.64	76683.17
23	1.33	0.76	82.79	4.86	14.61	11.66	0.65	77462.62
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	13	13	13	13	13	13	24	13
平 均 值	1.47	3.59	71.05	5.02	11.86	11.51	0.68	81412.26
最 大 值	2.69	9.51	89.69	5.41	16.39	12.14	0.77	116927.07
發生時間	16	14	19	8	19	19		7
最 小 值	0.15	0.15	4.92	4.61	0.00	8.93	0.63	71574.00
發生時間	7	7	7	7	7	7		19
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.02 %	-0.02 %		-0.08	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.15 %	0.20 %	-0.07 %		0.00	-0.04	-0.14 %
有效比率	54.17 %	54.17 %	54.17 %	54.17 %	54.17 %	54.17 %	100.00 %	54.17 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月21日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.84	0.86	101.41	11.01	12.16	13.21	1.68	85487.12
1	1.71	0.36	84.30	9.44	14.29	12.43	1.65	92914.37
2	1.66	1.65	78.41	9.16	13.39	12.13	1.63	96321.59
3	1.64	0.52	89.43	9.50	13.18	12.28	1.65	94508.11
4	1.78	1.03	72.74	9.23	12.71	12.09	1.69	95960.57
5	1.81	0.75	86.99	9.70	12.84	12.39	1.70	92857.82
6	2.00	1.37	79.82	9.68	12.14	12.43	1.65	93130.77
7	1.90	7.36	69.71	9.40	12.19	12.29	1.64	95030.19
8	1.69	1.52	79.14	9.81	12.60	12.51	1.71	91493.86
9	1.62	0.78	85.33	9.39	13.21	12.19	1.72	93919.03
10	1.83	3.81	68.99	8.81	13.51	11.82	1.73	96486.80
11	1.98	6.53	64.95	8.95	12.93	11.94	1.74	95660.89
12	2.32	2.96	71.10	9.45	12.01	12.19	1.83	94465.04
13	2.90	15.92	72.00	9.62	11.41	12.37	1.76	91247.52
14	2.34	21.63	73.36	9.38	12.26	12.23	1.72	90672.98
15	2.04	2.61	78.18	9.42	12.62	12.19	1.73	91809.57
16	1.96	7.07	73.94	9.41	12.38	12.16	1.71	95175.44
17	1.98	4.12	75.48	9.51	12.62	12.30	1.68	94744.09
18	1.76	1.40	78.58	9.32	13.66	12.23	1.71	94376.09
19	1.61	3.55	73.56	9.36	13.27	12.22	1.72	93734.94
20	1.77	3.28	70.77	9.23	12.85	12.10	1.72	94910.12
21	2.48	73.06	72.24	9.71	10.91	12.50	1.78	85313.39
22	1.89	6.93	77.22	9.34	12.73	11.95	1.71	無效
23	2.09	3.63	71.92	9.28	12.43	11.91	1.69	93051.16
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	23
平 均 值	1.94	7.20	77.07	9.46	12.68	12.25	1.71	93185.72
最 大 值	2.90	73.06	101.41	11.01	14.29	13.21	1.93	96486.80
發生時間	13	21	0	0	1	0		10
最 小 值	1.61	0.36	64.95	8.81	10.91	11.82	1.63	85313.39
發生時間	19	1	11	10	21	10		21
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.09 %		-0.11	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.38 %	-0.06 %	-0.19 %	-0.14 %		-0.48	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	95.83 %