

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年10月10日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.81	4.60	43.75	0.31	18.86	10.43	1.33	78078.26
1	13.61	4.03	46.26	0.25	19.60	10.18	1.33	79248.37
2	11.87	3.50	43.59	0.19	19.20	10.55	1.33	76874.26
3	12.09	4.31	46.52	0.32	18.72	10.98	1.32	75158.18
4	9.34	6.29	62.08	0.06	17.90	11.84	1.33	69166.40
5	16.31	4.53	55.96	0.59	18.58	11.24	1.33	74302.62
6	9.56	2.46	40.58	0.39	18.07	10.57	1.33	78416.83
7	13.23	3.55	40.77	0.59	16.81	11.02	1.34	75898.43
8	11.65	2.49	54.22	0.31	17.08	11.33	1.35	73394.74
9	12.49	2.75	57.36	0.23	16.99	11.44	1.37	72387.24
10	13.28	2.81	40.31	0.58	15.88	11.33	1.37	74433.69
11	10.75	5.66	49.32	0.73	15.59	11.84	1.38	71455.72
12	2.89	5.05	52.34	0.47	15.55	12.12	1.42	69723.96
13	3.09	5.82	64.12	0.62	15.31	12.64	1.50	66188.04
14	6.02	9.89	48.60	1.94	13.66	13.81	1.67	59396.94
15	11.16	1.38	48.72	0.28	17.32	11.08	1.39	76909.31
16	10.95	2.64	45.99	0.97	15.27	11.69	1.37	75014.39
17	11.93	2.47	52.29	0.81	15.35	11.50	1.37	74509.48
18	11.45	1.68	55.51	0.34	16.39	11.23	1.37	75327.09
19	12.84	4.48	42.96	0.57	15.94	11.50	1.38	73372.70
20	10.40	1.97	51.45	0.47	16.13	11.43	1.40	74012.27
21	10.32	1.92	50.27	0.44	16.15	11.49	1.40	73602.90
22	10.64	2.28	55.21	0.44	16.17	11.59	1.41	73123.04
23	10.92	3.57	56.86	0.28	16.32	11.79	1.41	70992.01
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.78	3.76	50.21	0.51	16.79	11.44	1.38	73374.45
最 大 值	16.31	9.89	64.12	1.94	19.60	13.81	2.02	79248.37
發生時間	5	14	13	14	1	14		1
最 小 值	2.89	1.38	40.31	0.06	13.66	10.18	1.31	59396.94
發生時間	12	15	10	4	14	1		14
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.02 %	-0.10 %	0.00 %		0.05	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.17 %	0.09 %	-0.70 %	0.28 %		0.41	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

報表日期: 111年10月10日

[illegible]

報表日期: 111年10月10日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平 均 值								
最 大 值								
發生時間								
最 小 值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.06 %	-0.02 %	-0.25 %	-0.01 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.75 %	-0.04 %	-0.05 %	0.19 %		0.25	-0.03	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								