

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年10月27日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	0.07	6.60	51.97	1.35	17.00	11.14	1.71	79817.85
3	0.28	4.89	56.52	1.47	17.76	10.44	1.72	83785.87
4	0.39	6.03	64.09	1.58	17.95	11.32	1.72	78484.25
5	0.08	5.98	63.12	0.04	18.32	12.11	1.66	83334.63
6	0.23	5.37	44.51	0.06	19.85	10.15	1.65	85835.18
7	1.34	2.93	41.52	0.05	19.25	10.24	1.65	84964.21
8	0.33	2.88	40.87	0.04	19.38	10.16	1.67	85292.21
9	0.12	1.31	46.87	0.05	20.01	10.21	1.64	83538.66
10	2.13	1.47	50.62	0.06	19.06	10.60	1.66	81970.78
11	4.26	1.89	44.18	0.21	18.14	10.87	1.69	79926.88
12	2.80	7.67	45.49	0.27	17.32	11.19	1.69	76768.56
13	9.21	1.78	54.24	0.19	18.75	10.98	1.68	77954.92
14	9.61	1.62	54.24	0.34	17.30	11.37	1.67	75744.24
15	8.59	1.78	46.46	0.13	18.73	10.75	1.69	79632.18
16	9.23	1.41	49.87	0.14	18.67	10.97	1.66	77896.77
17	9.38	1.25	55.04	0.13	18.73	11.21	1.65	75980.38
18	4.21	1.19	58.34	0.16	17.66	11.86	1.62	71287.78
19	0.47	2.20	64.60	0.12	17.22	12.88	1.64	65225.31
20	6.47	2.70	54.37	0.16	18.17	12.03	1.65	71905.75
21	5.48	4.44	58.93	0.12	18.47	11.43	1.65	76794.55
22	7.54	4.63	64.91	0.15	17.97	11.58	1.67	75645.78
23	2.17	4.85	63.81	0.03	17.92	11.90	1.67	72399.60
監測時數	22	22	22	22	22	22	22	22
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	22	22	22	22	22	22	22	22
平 均 值	3.84	3.40	53.39	0.31	18.35	11.15	1.67	78372.11
最 大 值	9.61	7.67	64.91	1.58	20.01	12.88	1.72	85835.18
發生時間	14	12	22	4	9	19		6
最 小 值	0.07	1.19	40.87	0.03	17.00	10.15	1.62	65225.31
發生時間	2	18	8	23	2	6		19
零點偏移(率)	-0.38 %	-0.00 %	-0.59 %	-0.02 %		0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-2.27 %	-0.65 %	0.22 %	-0.49 %		0.00	-0.03	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年10月27日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平 均 值								
最 大 值								
發生時間								
最 小 值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.03 %	0.00 %	-0.24 %	0.00 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.45 %	1.50 %	0.79 %	0.16 %		0.12	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年10月27日

項目 單位	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
小時\限標	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
0	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	1.78	6.16	42.29	2.59	16.53	9.54	1.25	81767.8
4	2.40	2.29	54.82	1.72	15.85	10.26	1.25	79837.46
5	5.63	3.71	49.03	3.45	17.59	9.51	1.25	83602.53
6	3.87	5.20	43.00	1.45	18.32	9.25	1.26	84973.36
7	6.51	1.67	32.86	2.37	17.94	8.96	1.25	89387.04
8	2.27	3.59	37.75	5.45	17.05	8.97	1.29	81107.93
9	1.99	15.17	49.53	3.80	15.81	9.32	1.30	83736.38
10	1.49	5.05	52.08	1.41	17.75	9.05	1.29	83679.86
11	7.54	5.70	38.89	1.89	16.02	9.59	1.28	78840.67
12	6.01	2.71	42.97	1.77	15.13	10.12	1.28	77522.52
13	8.26	1.56	55.24	2.28	14.16	10.90	1.30	80532.44
14	11.82	3.92	52.43	2.77	12.98	11.09	1.30	80177.63
15	7.64	1.70	60.76	2.35	14.00	11.01	1.30	79001.32
16	8.86	2.44	56.11	2.21	14.21	10.97	1.29	77853.66
17	6.91	0.83	62.81	2.13	14.13	11.25	1.30	76776.52
18	9.37	1.90	60.08	2.35	14.20	10.82	1.28	78305.13
19	4.86	4.31	61.53	2.34	13.62	11.18	1.29	74862.25
20	6.45	5.83	54.89	1.85	15.27	10.38	1.29	79361.8
21	11.10	7.55	52.73	2.20	15.03	10.39	1.28	78297.74
22	8.19	1.99	48.84	2.96	15.17	10.28	1.29	80133.07
23	10.09	6.01	49.83	2.03	15.49	10.25	1.28	79014.09
24	5.67	7.51	52.38	1.51	16.16	10.28	1.28	80187.87
監測時數	22	22	22	22	22	22	22	22
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	22	22	22	22	22	22	22	22
平 均 值	6.31	4.40	50.49	2.40	15.56	10.15	1.28	80407.23
最 大 值	11.82	15.17	62.81	5.45	18.32	11.25	1.30	89387.04
發生時間	13	8	16	7	5	16		6
最 小 值	1.49	0.83	32.86	1.41	12.98	8.96	1.25	74862.25
發生時間	9	16	6	9	13	6		18
零點偏移(率)	-0.31 %	-0.02 %	-0.01 %	0.00 %		-0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	2.01 %	1.04 %	0.06 %	0.19 %		0.18	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								