P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	9.10	19.87	73.43	2.83	11.92	14.45	1.40	65162.13
1	7.03	6.20	86.06	3.12	12.10	15.07	1.39	59161.34
2	5.09	3.50	84.98	3.09	12.03	15.03	1.39	60100.03
3	4.20	5.92	70.33	1.83	13.65	14.09	1.36	67328.31
4	9.81	32.18	49.64	2.13	12.97	13.36	1.45	74919.55
5	10.58	49.47	64.92	6.29	11.69	14.62	1.45	59294.32
6	5.31	2.71	86.18	2.68	12.81	14.79	1.45	61617.41
7	4.39	12.64	63.14	0.78	14.95	13.17	1.43	75349.80
8	5.29	14.67	59.84	2.18	13.31	14.03	1.43	65373.43
9	4.78	25.40	38.13	1.54	13.80	13.00	1.45	75535.90
10	15.86	41.48	46.61	2.70	13.64	13.33	1.46	73377.11
11	17.64	10.68	63.53	3.11	14.02	13.41	1.46	73097.74
12	15.37	16.29	50.85	3.25	13.66	13.48	1.40	73422.95
13	17.46	23.60	55.46	3.76	12.11	13.80	1.36	71524.07
14	13.37	48.78	72.48	4.10	12.97	13.95	1.40	64187.46
15	14.40	49.83	63.10	5.35	13.96	13.25	1.39	70425.27
16	26.14	18.59	56.23	6.20	13.80	13.07	1.39	76584.04
17	12.47	9.68	61.34	2.45	14.08	13.73	1.40	70018.99
18	6.57	15.92	43.78	1.29	14.59	12.72	1.37	79527.67
19	7.80	15.90	49.12	1.95	13.85	13.08	1.38	76880.39
20	9.17	5.40	60.57	1.89	14.20	13.36	1.42	72942.33
21	10.72	19.25	45.76	2.37	13.71	13.13	1.43	75940.34
22	12.75	5.70	67.18	2.30	14.38	13.24	1.40	74635.74
23	22.72	50.97	49.50	4.55	12.44	13.24	1.47	75581.56
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.17	21.03	60.92	2.99	13.36	13.68	1.41	70499.49
最 大 值	26.14	50.97	86.18	6.29	14.95	15.07	1.62	79527.67
發生時間	16	23	6	5	7	1		18
最 小 值	4.20	2.71	38.13	0.78	11.69	12.72	1.31	59161.34
發生時間	3	6	9	7	5	18		1
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.05 %		-0.14	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %	-0.11 %		0.04	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	17.66	2.91	87.64	1.04	15.88	10.64	1.43	61628.63
1	9.76	2.33	98.39	0.49	15.94	10.69	1.41	60851.02
2	18.42	3.73	102.20	0.29	18.29	10.26	1.40	63489.46
3	22.44	3.12	93.33	1.29	17.13	10.33	1.40	64038.90
4	15.50	0.90	118.43	0.38	18.58	10.19	1.40	65081.51
5	9.64	2.00	113.90	0.34	18.41	10.56	1.38	62970.21
6	8.90	1.79	118.38	0.08	18.64	10.64	1.38	63043.77
7	4.57	4.02	92.48	0.15	18.08	10.44	1.39	64355.78
8	12.26	35.71	81.90	2.38	19.65	9.17	1.42	70346.79
9	22.49	18.61	93.72	4.09	15.90	10.40	1.46	64440.84
10	18.48	21.09	87.85	5.15	14.93	11.08	1.41	63903.34
11	19.36	5.38	86.68	3.25	16.34	10.52	1.40	63009.50
12	20.62	13.62	87.34	2.69	16.66	10.55	1.40	63906.94
13	16.31	41.24	92.60	3.65	15.34	10.77	1.40	64889.94
14	17.10	54.36	91.70	5.01	13.79	11.29	1.42	63143.44
15	25.97	55.18	96.71	8.99	13.20	11.24	1.44	64172.48
16	9.85	7.40	121.44	0.97	15.79	11.64	1.43	57803.27
17	4.04	4.30	138.31	0.20	15.45	12.61	1.41	52974.51
18	11.20	3.25	101.32	0.22	17.83	10.28	1.43	65175.67
19	23.48	20.48	89.22	1.87	16.31	10.46	1.41	63593.30
20	10.99	5.60	94.38	0.90	16.23	10.67	1.38	63381.91
21	36.65	17.27	86.08	2.09	15.16	10.63	1.38	63803.16
22	54.24	3.46	115.04	2.67	17.20	10.57	1.40	64397.06
23	15.39	6.05	101.69	2.02	18.58	10.61	1.39	64663.36
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.72	13.91	99.61	2.09	16.64	10.68	1.41	63294.37
最 大 值	54.24	55.18	138.31	8.99	19.65	12.61	1.47	70346.79
發生時間	22	15	17	15	8	17		8
最 小 值	4.04	0.90	81.90	0.08	13.20	9.17	1.36	52974.51
發生時間	17	4	8	6	15	8		17
零點偏移	-0.02 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.02 %		-0.03	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.18 %	0.12 %	0.29 %		-0.04	-0.04	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	18.54	24.36	61.56	1.63	15.63	10.52	1.48	78849.87
1	9.18	6.31	82.28	2.01	13.97	12.17	1.49	67043.57
2	9.11	4.17	79.94	1.52	15.63	11.27	1.52	75566.32
3	14.50	3.27	68.43	1.55	15.06	10.85	1.52	78945.95
4	13.69	11.18	79.69	2.32	13.72	11.48	1.52	73296.77
5	6.47	1.80	80.25	1.12	16.42	10.70	1.52	79747.54
6	6.88	1.72	89.36	1.11	16.20	10.89	1.50	78160.04
7	14.40	2.87	77.80	1.45	15.90	10.72	1.51	80387.38
8	15.55	2.22	73.76	1.13	16.69	10.71	1.52	80412.67
9	13.89	3.08	67.22	1.23	16.45	10.50	1.52	81809.80
10	12.24	21.72	60.81	1.62	14.68	10.65	1.51	77650.75
11	10.34	12.37	70.17	1.34	16.08	10.82	1.48	76385.75
12	19.09	6.45	68.57	1.87	16.45	10.52	1.49	79986.54
13	17.11	29.62	54.60	2.91	13.40	10.49	1.48	76634.23
14	17.95	22.69	65.82	3.50	13.43	10.74	1.51	74599.82
15	31.51	9.09	59.67	4.88	14.78	10.22	1.50	78046.13
16	16.42	4.67	63.29	2.53	15.72	10.28	1.50	77177.61
17	12.98	4.58	60.83	1.41	15.54	10.50	1.49	81134.18
18	10.68	3.98	71.81	1.43	15.84	10.33	1.47	81104.17
19	10.50	3.08	73.83	1.43	15.97	10.41	1.47	79647.85
20	11.46	6.27	70.32	2.01	14.76	10.58	1.44	79541.86
21	12.89	4.56	62.95	1.84	15.00	10.72	1.44	79421.73
22	14.04	3.22	87.98	1.59	15.50	11.35	1.44	75658.00
23	13.39	4.62	70.19	1.64	15.25	10.98	1.44	78751.44
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.87	8.25	70.88	1.88	15.34	10.77	1.49	77915.00
最 大 值	31.51	29.62	89.36	4.88	16.69	12.17	1.56	81809.80
發生時間	15	13	6	15	8	1		9
最 小 值	6.47	1.72	54.60	1.11	13.40	10.22	1.42	67043.57
發生時間	5	6	13	6	13	15		1
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.04 %	-0.03 %		-0.02	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.01 %	0.11 %	0.12 %	0.15 %		0.17	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %