P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	19.92	31.61	66.43	5.32	12.29	14.15	1.58	60197.28
1	21.72	7.95	71.54	4.57	12.79	13.56	1.60	65378.18
2	12.95	8.04	69.95	4.18	12.67	13.47	1.63	66037.85
3	19.65	35.70	51.56	5.15	12.25	13.61	1.61	64471.62
4	16.25	6.74	53.99	5.40	11.46	13.88	1.58	63085.94
5	12.60	14.71	59.01	4.73	12.15	13.93	1.50	62572.71
6	9.54	6.54	65.25	4.86	12.38	13.80	1.61	62187.75
7	9.58	49.91	68.35	5.18	11.92	14.12	1.56	61356.86
8	10.21	34.99	61.96	5.65	11.26	14.24	1.49	60323.48
9	7.74	38.51	57.11	5.28	11.62	13.95	1.57	61729.40
10	10.76	9.32	73.49	5.38	11.63	13.96	1.59	61847.43
11	12.10	31.74	65.31	5.97	10.75	13.69	1.60	64180.42
12	14.08	44.90	71.61	6.62	10.55	13.76	1.59	63030.35
13	10.14	50.71	70.13	6.27	10.20	13.79	1.66	63344.57
14	20.31	44.74	68.76	8.22	10.55	13.79	1.69	62799.51
15	24.71	13.51	68.10	7.00	11.01	13.63	1.69	63253.71
16	28.85	45.98	60.98	7.19	11.06	13.84	1.83	61775.92
17	9.59	15.80	60.79	5.49	11.04	13.91	1.81	63318.93
18	10.48	12.48	91.01	5.17	11.91	14.08	1.62	62086.03
19	9.09	8.94	80.03	4.61	12.31	13.58	1.59	65635.19
20	9.25	23.40	73.54	5.36	11.26	14.03	1.59	61558.66
21	8.07	25.84	61.72	5.23	11.67	13.89	1.57	62483.18
22	11.33	14.58	67.79	5.92	10.97	14.42	1.54	58228.48
23	7.01	8.58	71.53	4.98	12.20	14.22	1.48	60904.19
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.58	24.38	67.08	5.57	11.58	13.89	1.61	62574.48
最 大 值	28.85	50.71	91.01	8.22	12.79	14.42	2.21	66037.85
發生時間	16	13	18	14	1	22		2
最 小 值	7.01	6.54	51.56	4.18	10.20	13.47	1.40	58228.48
發生時間	23	6	3	2	13	2		22
零點偏移	-0.03 %	0.00 %	-0.01 %	-0.05 %		-0.25	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.02 %	-0.19 %	-0.15 %		0.04	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	19.78	9.36	111.60	1.69	15.60	11.23	1.35	67491.79
1	15.21	1.96	134.27	0.68	18.06	10.97	1.36	66180.48
2	11.22	12.99	105.63	0.31	18.34	10.48	1.36	69361.09
3	7.77	5.41	111.76	0.40	17.22	10.70	1.38	68814.53
4	10.79	4.56	100.96	0.92	16.68	10.70	1.38	68048.44
5	11.69	2.13	144.39	0.73	18.56	10.59	1.39	68076.17
6	5.13	1.30	134.34	0.10	17.86	11.05	1.40	66610.26
7	7.24	7.40	126.84	0.12	18.24	10.52	1.36	68673.25
8	6.98	10.83	109.59	0.44	17.33	10.85	1.37	66467.41
9	8.91	10.96	125.85	0.43	17.81	10.08	1.38	71177.69
10	8.42	2.49	117.55	0.52	17.13	10.79	1.37	68210.49
11	5.63	1.44	112.61	0.46	16.37	10.79	1.38	68400.87
12	9.02	3.01	112.95	1.33	15.69	11.08	1.40	64738.79
13	14.54	13.51	110.50	2.26	14.39	11.46	1.40	65127.68
14	41.53	64.22	110.13	4.34	13.59	11.73	1.41	62813.61
15	24.70	3.76	110.73	1.69	15.32	11.15	1.41	66945.09
16	15.84	2.13	132.21	0.81	15.97	10.84	1.41	68167.10
17	12.72	9.50	114.39	0.97	15.69	11.13	1.40	65759.38
18	8.07	2.85	112.63	0.50	16.99	10.95	1.41	66732.20
19	4.89	6.71	102.88	0.62	15.18	11.32	1.37	65511.83
20	4.15	4.30	112.36	0.32	16.48	10.97	1.35	66504.83
21	6.28	3.69	114.39	0.28	16.80	10.96	1.39	66596.00
22	7.88	3.34	111.13	0.29	17.20	10.82	1.41	67016.11
23	11.44	11.50	111.28	0.35	17.39	10.68	1.40	67870.61
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.66	8.31	116.29	0.86	16.66	10.91	1.38	67137.32
最 大 值	41.53	64.22	144.39	4.34	18.56	11.73	1.43	71177.69
發生時間	14	14	5	14	5	14		9
最 小 值	4.15	1.30	100.96	0.10	13.59	10.08	1.34	62813.61
發生時間	20	6	4	6	14	9		14
零點偏移	-0.08 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.06	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.00 %	-0.06 %	0.02 %	0.14 %		-0.05	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	18.11	27.53	77.08	3.53	14.87	10.32	1.52	80094.87
1	13.60	12.07	76.39	3.17	16.27	10.46	1.52	74516.12
2	11.11	1.97	89.63	3.08	19.08	10.00	1.54	78520.36
3	11.17	17.15	62.51	2.88	16.86	10.05	1.55	79747.35
4	18.69	8.41	58.12	4.38	15.50	10.14	1.53	78233.73
5	8.56	3.21	97.93	3.33	16.48	10.71	1.54	73304.15
6	9.14	9.19	96.72	3.10	18.08	9.87	1.53	82490.48
7	16.19	4.63	77.57	3.22	18.17	10.17	1.53	82745.48
8	21.91	5.67	64.62	3.46	17.55	10.11	1.50	81935.56
9	8.06	10.21	74.51	2.91	17.77	9.80	1.49	82434.09
10	10.39	51.19	66.07	3.56	15.22	10.06	1.48	76599.69
11	18.64	50.76	59.60	5.72	15.13	10.11	1.48	72057.13
12	21.11	4.21	67.94	3.88	16.71	9.84	1.50	74107.53
13	19.69	11.51	69.28	5.23	17.55	8.96	1.52	79715.85
14	29.11	32.34	46.41	8.54	15.08	9.21	1.50	74469.90
15	43.10	29.46	59.81	6.88	15.28	9.55	1.49	76342.87
16	24.51	48.10	79.24	7.43	14.97	10.04	1.50	73429.63
17	12.06	19.87	77.01	3.66	14.84	10.03	1.50	77086.06
18	12.59	10.83	57.83	3.04	16.64	9.73	1.49	77169.33
19	7.82	4.14	84.58	2.93	17.13	10.72	1.48	74434.48
20	19.51	47.32	61.94	5.44	16.77	9.52	1.48	80087.82
21	16.33	33.42	59.79	3.22	17.28	9.63	1.48	78680.46
22	23.68	17.81	71.64	3.94	16.93	9.73	1.48	78732.70
23	12.00	5.76	78.75	3.02	17.04	10.80	1.48	75602.57
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.96	19.45	71.46	4.15	16.55	9.98	1.50	77605.76
最 大 值	43.10	51.19	97.93	8.54	19.08	10.80	1.56	82745.48
發生時間	15	10	5	14	2	23		7
最 小 值	7.82	1.97	46.41	2.88	14.84	8.96	1.46	72057.13
發生時間	19	2	14	3	17	13		11
零點偏移	-0.06 %	0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.01	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	0.07 %	-0.03 %	0.00 %		-0.05	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %