P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月31日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.72	30.85	51.31	0.88	14.52	12.94	1.42	77896.44
1	5.21	3.22	58.78	0.52	15.21	13.31	1.41	73449.98
2	3.99	15.89	56.80	0.16	16.01	13.14	1.41	75149.50
3	3.28	44.92	62.07	1.29	13.97	13.39	1.38	74551.21
4	3.68	3.64	78.81	0.21	15.72	13.12	1.40	75212.49
5	3.41	3.59	63.15	0.12	16.46	13.03	1.44	75444.80
6	3.53	2.99	64.35	0.62	15.20	12.99	1.43	76874.56
7	5.23	14.78	55.37	1.11	14.85	13.20	1.42	75393.72
8	6.48	9.68	55.01	1.30	14.64	13.27	1.40	75380.31
9	5.64	7.47	49.71	0.89	14.98	13.17	1.41	74524.61
10	4.08	7.22	64.46	0.74	15.08	13.28	1.39	73804.92
11	5.94	9.16	50.55	1.85	13.62	12.80	1.42	78047.73
12	10.69	15.78	45.94	3.96	13.46	13.30	1.39	74043.35
13	11.56	5.37	52.15	2.36	14.00	13.41	1.39	73406.83
14	12.68	6.24	52.23	2.31	13.87	13.25	1.44	74955.99
15	9.46	23.83	55.53	1.57	14.33	13.27	1.43	75137.51
16	27.08	24.34	58.16	2.89	13.25	13.60	1.45	72292.88
17	12.90	18.39	58.15	1.96	13.60	13.47	1.41	74028.90
18	10.96	13.05	57.11	2.46	13.02	13.69	1.42	72379.73
19	6.59	11.40	57.10	1.07	14.57	13.13	1.44	75978.35
20	8.91	2.89	71.01	1.91	13.86	13.64	1.44	71801.68
21	8.77	8.86	58.77	1.58	14.06	13.33	1.41	73663.94
22	10.19	29.94	50.63	1.48	14.18	13.25	1.39	74837.32
23	6.88	64.61	58.80	1.04	14.72	13.38	1.38	73174.96
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.99	15.75	57.75	1.43	14.47	13.27	1.41	74642.99
最 大 值	27.08	64.61	78.81	3.96	16.46	13.69	1.63	78047.73
發生時間	16	23	4	12	5	18		11
最 小 值	3.28	2.89	45.94	0.12	13.02	12.80	1.30	71801.68
發生時間	3	20	12	5	18	11		20
零點偏移	-0.03 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.14	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.67 %	-0.00 %	-0.06 %	-0.15 %		-0.05	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月31日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.66	2.24	96.31	0.46	17.76	10.45	1.44	64739.38
1	2.95	1.80	120.74	0.13	17.77	11.35	1.48	60412.69
2	6.32	3.51	98.48	0.10	18.83	10.25	1.49	69397.21
3	8.93	31.82	97.09	1.28	15.06	11.01	1.47	66251.64
4	5.06	5.91	100.88	0.74	15.77	11.05	1.45	64609.77
5	4.09	2.79	115.79	0.24	18.12	10.80	1.45	62597.57
6	3.02	9.91	99.61	0.11	19.53	9.95	1.46	68835.25
7	4.92	4.07	82.43	0.18	18.89	10.00	1.46	69034.27
8	4.93	5.54	81.66	0.71	15.41	10.74	1.49	64223.45
9	6.66	7.88	87.61	0.90	16.22	10.64	1.45	63048.56
10	20.75	43.02	85.72	3.52	14.88	10.66	1.47	64057.11
11	6.23	11.81	87.64	1.05	16.99	10.22	1.48	65649.92
12	3.70	3.53	105.87	0.36	16.94	10.56	1.47	67102.44
13	12.20	4.51	94.75	0.73	16.84	10.72	1.47	63774.36
14	7.82	2.05	93.85	0.16	18.01	10.04	1.46	67296.38
15	8.56	20.40	80.58	1.06	14.85	10.86	1.44	62845.43
16	13.21	6.75	97.78	1.04	16.29	10.72	1.44	63921.29
17	13.78	6.91	92.67	0.97	16.15	10.72	1.44	63523.62
18	17.87	8.51	105.55	1.26	15.69	11.02	1.44	65979.30
19	9.09	5.37	92.03	0.75	15.96	10.90	1.44	62205.86
20	16.47	22.70	86.63	1.31	15.86	10.72	1.43	62799.58
21	20.58	5.73	83.53	2.07	15.67	10.71	1.43	59972.46
22	13.22	2.56	113.91	0.56	17.82	10.05	1.48	63778.92
23	15.74	11.20	132.06	0.84	15.96	11.00	1.47	64371.64
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.91	9.60	97.22	0.86	16.72	10.63	1.46	64601.17
最 大 值	20.75	43.02	132.06	3.52	19.53	11.35	1.69	69397.21
發生時間	10	10	23	10	6	1		2
最 小 值	2.95	1.80	80.58	0.10	14.85	9.95	1.42	59972.46
發生時間	1	1	15	2	15	6		21
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.05	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.12 %	0.15 %	-0.04 %	-0.03 %		-0.05	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月31日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.98	2.58	71.18	0.81	16.18	11.10	1.46	78205.15
1	2.88	20.73	102.21	1.58	15.36	12.58	1.56	67438.70
2	4.52	1.70	75.47	0.64	19.41	10.23	1.46	90286.34
3	5.68	8.29	65.48	0.93	17.17	10.31	1.44	86968.89
4	7.59	2.44	80.75	0.95	18.34	10.58	1.44	84351.59
5	6.55	3.02	67.26	0.91	16.64	10.65	1.43	83997.14
6	9.86	2.07	71.34	1.04	18.75	10.00	1.44	88222.55
7	9.31	11.89	61.30	0.88	17.57	10.02	1.47	88389.35
8	4.84	2.85	80.65	0.90	16.70	10.79	1.50	75864.05
9	6.18	2.73	64.47	0.90	16.72	10.44	1.52	79781.80
10	9.62	12.91	66.40	1.15	17.13	10.16	1.51	86133.52
11	10.46	1.80	59.58	1.12	17.10	10.03	1.48	85018.98
12	14.28	6.35	62.87	2.90	16.31	10.36	1.50	82985.18
13	14.98	18.37	64.59	3.18	16.34	10.23	1.50	86261.97
14	15.13	4.34	59.25	1.63	15.99	10.49	1.51	82301.10
15	11.14	3.01	65.69	1.39	15.68	10.63	1.51	80098.65
16	20.68	21.67	65.43	2.10	14.79	11.11	1.52	76563.50
17	30.53	21.52	71.46	2.66	14.36	11.32	1.52	76380.98
18	21.97	23.03	80.71	2.40	15.10	11.18	1.51	74907.33
19	20.82	4.84	68.93	1.56	16.19	10.61	1.51	79112.65
20	20.93	10.80	93.39	2.40	15.85	10.39	1.50	78872.62
21	24.20	3.82	62.11	1.53	16.11	10.35	1.54	76536.84
22	29.30	4.49	59.61	2.35	15.18	10.21	1.53	80669.17
23	28.93	8.90	66.20	1.75	16.61	10.14	1.53	84013.70
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.97	8.51	70.26	1.57	16.48	10.58	1.49	81390.07
最 大 值	30.53	23.03	102.21	3.18	19.41	12.58	1.68	90286.34
發生時間	17	18	1	13	2	1		2
最 小 值	2.88	1.70	59.25	0.64	14.36	10.00	1.42	67438.70
發生時間	1	2	14	2	17	6		1
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.05	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.31 %	-0.00 %	-0.07 %	0.01 %		-0.05	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %