P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.83	14.27	74.33	8.55	13.43	11.10	0.92	73539.79
1	1.97	28.82	72.74	8.63	14.03	11.21	0.98	71333.46
2	1.74	35.87	72.65	9.02	15.94	11.26	0.97	72759.72
3	1.68	25.82	71.65	9.08	13.67	11.50	0.89	71618.50
4	1.86	4.29	86.88	9.01	13.67	11.63	0.85	69236.31
5	1.98	2.32	99.94	8.83	14.41	11.45	1.06	73462.01
6	2.24	4.00	84.30	8.89	13.74	11.72	1.16	78348.35
7	2.06	4.24	75.17	8.58	13.46	11.49	0.89	77173.20
8	1.91	6.76	74.71	8.26	13.95	11.21	0.90	73856.85
9	1.94	2.99	71.42	8.19	13.91	11.19	1.01	70819.04
10	1.93	2.82	71.49	8.64	12.61	11.61	0.95	68701.08
11	2.12	20.21	66.07	8.51	12.48	11.52	0.98	68624.75
12	2.06	4.79	76.68	8.52	13.39	11.52	0.95	68502.13
13	1.99	5.06	75.60	8.35	14.26	11.38	0.93	68190.41
14	1.90	2.10	69.81	8.41	14.16	11.42	1.48	67156.80
15	1.76	3.83	61.69	7.96	14.53	10.86	1.19	71477.91
16	1.74	3.56	60.09	7.81	15.44	10.65	1.03	72296.90
17	1.65	9.05	68.41	7.96	14.57	10.89	0.96	72793.49
18	1.80	5.83	82.26	8.64	14.06	11.67	0.96	66845.63
19	1.63	2.96	74.71	7.94	15.52	10.79	1.12	74869.59
20	1.71	6.49	71.89	8.01	15.32	10.92	0.94	72191.56
21	1.74	10.94	71.92	7.78	15.87	10.60	1.02	69288.98
22	1.69	2.27	90.22	8.27	16.21	11.09	0.94	68224.72
23	1.43	18.77	71.05	7.84	17.38	10.20	1.10	74903.31
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.85	9.50	74.82	8.40	14.42	11.20	1.00	71508.94
最 大 值	2.24	35.87	99.94	9.08	17.38	11.72	4.89	78348.35
發生時間	6	2	5	3	23	6		6
最 小 值	1.43	2.10	60.09	7.78	12.48	10.20	0.83	66845.63
發生時間	23	14	16	21	11	23		18
零點偏移	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.16	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.07 %	0.13 %	0.26 %		0.01	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.71	80.27	82.52	7.08	11.13	12.35	0.48	75803.25
1	1.48	22.25	74.08	5.73	12.35	12.10	0.50	77129.54
2	1.14	15.73	66.57	5.05	14.40	11.92	0.49	77379.98
3	1.06	3.46	79.63	5.00	13.82	12.01	0.49	76906.40
4	1.24	10.57	74.74	5.00	13.07	11.98	0.49	77934.35
5	1.41	3.92	73.87	5.09	12.88	11.99	0.48	77884.81
6	1.42	7.19	71.33	5.20	12.22	12.15	0.49	76633.32
7	1.48	4.39	72.99	5.14	11.92	12.28	0.47	75648.90
8	1.59	2.26	70.25	4.88	12.52	11.98	0.49	77555.70
9	1.66	2.50	75.10	4.77	13.08	11.96	0.50	77129.59
10	1.37	3.06	74.32	4.71	14.39	11.70	0.51	77816.68
11	1.38	4.15	68.27	4.78	13.39	11.86	0.48	77285.17
12	1.27	3.34	76.66	4.79	13.72	11.91	0.48	76765.60
13	1.24	4.59	70.16	4.83	13.64	11.98	0.52	76256.54
14	1.14	8.14	71.18	4.80	13.82	11.89	0.51	77111.57
15	1.08	26.02	71.22	4.87	13.73	11.94	0.48	76693.69
16	1.12	8.39	68.99	4.72	14.57	11.67	0.49	78296.53
17	1.10	3.13	78.45	4.66	14.76	11.57	0.51	79362.67
18	1.12	4.32	67.67	4.78	14.42	11.78	0.49	77591.96
19	1.09	16.20	76.55	4.74	15.46	11.70	0.47	77686.65
20	1.13	8.79	73.42	4.72	13.76	11.77	0.47	78603.31
21	1.19	13.44	79.41	4.80	13.62	12.01	0.49	76760.59
22	1.10	3.87	71.84	5.05	14.17	12.19	0.48	74564.54
23	1.00	4.91	61.06	4.73	14.54	11.68	0.50	78893.73
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.27	11.04	72.93	5.00	13.56	11.93	0.49	77237.29
最 大 值	1.71	80.27	82.52	7.08	15.46	12.35	0.57	79362.67
發生時間	0	0	0	0	19	0		17
最 小 值	1.00	2.26	61.06	4.66	11.13	11.57	0.44	74564.54
發生時間	23	8	23	17	0	17		22
零點偏移	-0.06 %	0.00 %	-0.03 %	-0.11 %		-0.12	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.04 %	-0.18 %	-0.03 %		0.07	-0.02	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.92	23.71	66.98	8.64	11.09	12.28	1.42	94617.58
1	1.73	25.92	78.98	9.12	10.33	12.71	1.39	90763.64
2	2.66	51.52	70.06	9.02	10.01	12.67	1.38	91178.92
3	2.93	31.95	67.71	8.69	9.94	12.36	1.38	94469.47
4	4.28	10.23	67.65	8.50	9.88	12.24	1.36	95765.92
5	3.12	7.26	79.54	8.95	10.51	12.55	1.35	92159.32
6	3.15	4.46	80.43	9.20	9.90	12.87	1.36	89041.55
7	2.60	2.93	84.53	9.37	10.57	12.85	1.42	88308.00
8	1.92	11.24	76.23	8.66	11.57	12.29	1.47	92891.06
9	2.43	2.20	74.41	8.18	11.89	11.75	1.50	98573.22
10	3.56	14.46	55.88	7.77	11.44	11.64	1.47	99014.55
11	4.44	12.10	58.39	8.19	10.66	12.19	1.47	95151.00
12	4.83	6.70	61.30	8.23	10.66	12.17	1.48	95083.92
13	3.54	6.37	61.49	7.92	11.08	11.88	1.49	97792.19
14	2.68	1.99	64.73	8.04	11.62	11.86	1.49	98233.04
15	2.35	2.59	63.57	8.09	11.40	11.92	1.46	97492.96
16	2.72	11.64	66.85	8.11	11.24	11.96	1.46	98135.94
17	2.20	10.09	67.34	8.24	11.68	11.96	1.48	97578.79
18	1.86	6.13	78.28	8.40	11.91	11.96	1.43	97975.44
19	1.84	26.07	61.68	7.79	12.25	11.63	1.46	100830.23
20	3.31	37.73	74.51	8.53	10.25	12.47	1.45	93819.91
21	2.09	2.83	71.36	8.35	11.58	12.14	1.43	96073.14
22	1.80	36.56	69.34	8.41	12.05	12.05	1.42	96374.79
23	1.63	6.39	83.49	8.36	12.78	11.92	1.43	97150.83
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.73	14.71	70.20	8.45	11.10	12.18	1.43	95353.14
最 大 值	4.83	51.52	84.53	9.37	12.78	12.87	1.52	100830.23
發生時間	12	2	7	7	23	6		19
最 小 值	1.63	1.99	55.88	7.77	9.88	11.63	1.34	88308.00
發生時間	23	14	10	10	4	19		7
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.06 %		0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.04 %	0.05 %	-0.10 %		0.34	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %