P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.45	7.82	82.60	8.63	17.01	10.86	0.94	75001.98
1	1.37	2.41	83.67	8.91	17.30	11.11	0.99	75101.50
2	1.20	1.97	78.91	9.26	18.62	11.05	0.97	77665.72
3	1.33	2.12	85.47	8.98	15.49	11.49	1.01	86578.43
4	1.26	2.70	78.26	8.63	15.53	11.20	0.94	88138.62
5	1.33	1.94	89.80	8.93	16.22	11.53	0.89	83563.06
6	1.36	1.12	89.59	8.80	16.85	11.02	1.00	86726.35
7	1.65	2.18	83.02	9.02	15.28	11.47	0.94	87072.39
8	1.80	3.83	78.87	9.13	14.00	11.67	0.96	81890.84
9	1.63	6.90	80.61	8.59	15.00	11.10	1.00	73541.25
10	2.53	13.63	78.06	8.86	13.96	11.33	0.97	81742.31
11	2.63	2.62	81.31	8.76	14.94	11.29	1.10	83803.48
12	2.07	17.19	75.19	8.79	13.98	11.27	1.02	83360.58
13	1.95	22.67	77.34	8.73	14.58	11.27	0.98	80547.35
14	6.19	11.43	83.53	9.32	12.97	11.66	0.97	81290.93
15	2.89	2.94	74.54	8.65	14.12	11.17	1.01	81965.26
16	5.18	5.60	73.34	8.60	14.64	10.98	1.36	84858.50
17	1.90	3.18	83.60	8.60	15.12	11.16	0.96	79719.13
18	1.74	2.19	95.71	8.83	15.18	11.43	0.99	72668.10
19	1.56	1.97	100.26	9.04	15.52	11.57	0.95	71326.88
20	1.51	3.61	100.59	9.09	15.19	11.65	0.98	70919.80
21	1.58	20.60	74.20	8.61	15.87	10.99	0.99	71798.04
22	1.80	20.20	75.27	8.45	16.61	10.68	1.01	75708.68
23	1.61	3.13	87.84	8.67	17.65	10.70	1.03	76062.55
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.06	6.83	82.98	8.83	15.48	11.24	1.00	79627.16
最 大 值	6.19	22.67	100.59	9.32	18.62	11.67	2.45	88138.62
發生時間	14	13	20	14	2	8		4
最 小 值	1.20	1.12	73.34	8.45	12.97	10.68	0.86	70919.80
發生時間	2	6	16	22	14	22		20
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.15	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.11 %	0.00 %	-0.16 %		-0.03	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.41	4.29	68.55	4.71	16.07	11.33	0.60	78866.00
1	1.39	15.84	60.69	4.94	15.11	11.65	0.60	76774.65
2	1.35	5.21	77.42	5.33	15.01	12.34	0.61	71491.95
3	1.42	9.29	68.09	4.78	14.68	11.60	0.58	78066.19
4	1.39	7.85	73.35	4.78	15.84	11.52	0.59	77333.41
5	1.39	38.16	63.93	4.95	13.98	11.78	0.58	76641.29
6	1.52	3.20	67.64	4.82	14.80	11.60	0.58	77446.31
7	1.37	3.54	77.69	4.67	15.70	11.25	0.55	79151.60
8	1.72	19.09	74.68	4.79	13.74	11.83	0.52	76088.49
9	1.88	29.26	70.49	4.98	13.60	11.86	0.57	76193.63
10	1.59	4.07	74.22	4.86	14.41	11.79	0.53	76202.32
11	0.78	19.66	71.73	4.78	15.26	11.50	0.56	78650.64
12	0.72	3.56	67.54	4.82	14.79	11.72	0.58	76929.71
13	0.69	18.67	76.34	4.93	14.57	11.83	0.57	76286.49
14	0.72	24.62	75.52	4.83	14.10	11.73	0.57	77769.94
15	0.77	24.14	75.31	4.88	13.43	11.84	0.58	77261.00
16	0.79	12.80	68.39	4.78	14.55	11.61	0.56	78110.10
17	0.90	2.93	71.23	4.81	14.75	11.68	0.52	77703.42
18	1.95	25.82	84.79	5.03	14.63	11.62	0.54	77641.87
19	4.85	13.37	101.38	5.03	14.70	11.65	0.55	77902.85
20	2.03	0.85	99.28	4.67	15.88	11.48	0.57	78191.51
21	1.27	2.68	74.08	4.70	16.84	11.44	0.57	77319.42
22	1.35	1.94	74.06	4.92	14.90	11.76	0.57	76430.31
23	1.26	1.60	95.50	4.95	15.17	11.90	0.55	75619.10
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.44	12.19	75.50	4.86	14.85	11.68	0.57	77086.34
最 大 值	4.85	38.16	101.38	5.33	16.84	12.34	0.66	79151.60
發生時間	19	5	19	2	21	2		7
最 小 值	0.69	0.85	60.69	4.67	13.43	11.25	0.50	71491.95
發生時間	13	20	1	7	15	7		2
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.02 %	0.00 %		-0.11	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.11 %	0.09 %	-0.10 %		0.03	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.09	1.16	85.01	8.90	12.42	12.04	1.46	94365.71
1	3.53	0.51	100.65	9.60	11.89	12.62	1.45	88649.59
2	3.13	1.32	90.99	9.35	12.52	12.50	1.47	89210.26
3	3.11	11.87	59.25	8.06	12.74	11.49	1.46	99394.77
4	3.96	10.11	67.05	8.55	12.13	11.95	1.45	95150.16
5	4.54	22.28	57.01	8.15	12.02	11.57	1.45	99148.06
6	7.60	4.86	61.76	8.42	11.40	11.88	1.45	95757.40
7	4.49	2.34	75.27	8.99	11.76	12.29	1.45	91754.81
8	3.79	2.32	83.13	9.13	11.75	12.44	1.47	89460.29
9	4.82	35.98	66.08	8.36	11.97	11.69	1.48	96286.84
10	3.78	53.81	72.37	8.69	11.75	11.96	1.48	93937.51
11	1.85	8.08	67.23	8.04	13.03	11.56	1.52	97411.19
12	1.65	9.50	71.76	8.17	12.44	11.57	1.51	98119.89
13	2.88	63.81	66.36	9.95	10.87	12.05	1.49	93693.99
14	1.94	28.09	61.60	8.31	12.43	11.75	1.49	96119.14
15	1.82	31.17	70.30	8.69	12.36	12.07	1.51	92766.46
16	1.60	41.36	74.71	8.74	11.90	12.12	1.53	93350.15
17	1.74	17.89	71.12	8.51	12.14	11.86	1.51	96471.82
18	1.97	8.50	72.27	8.53	11.96	11.89	1.48	96178.84
19	2.33	18.51	63.23	8.25	11.76	11.67	1.47	99193.81
20	3.60	23.37	64.92	8.50	10.80	11.98	1.46	96198.25
21	2.00	5.85	76.54	8.70	12.81	12.19	1.46	92874.69
22	1.51	1.48	94.84	9.01	12.94	12.20	1.47	92571.34
23	1.59	8.31	81.56	8.65	12.88	11.98	1.47	95107.59
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.06	17.19	73.13	8.68	12.11	11.97	1.48	94715.52
最 大 值	7.60	63.81	100.65	9.95	13.03	12.62	1.55	99394.77
發生時間	6	13	1	13	11	1		3
最 小 值	1.51	0.51	57.01	8.04	10.80	11.49	1.42	88649.59
發生時間	22	1	5	11	20	3		1
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		0.11	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.07 %	0.33 %	-0.22 %		0.34	0.02	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %