

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年05月25日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平 均 值								
最 大 值								
發生時間								
最 小 值								
發生時間								
零點偏移(率)								
全幅偏移(率)								
有效比率								
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年05月25日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	14.15	17.33	47.42	0.19	19.88	9.81	1.44	99443.76
1	14.00	10.96	48.53	0.24	20.62	10.11	1.43	95963.28
2	15.26	3.57	43.80	0.13	19.95	9.97	1.43	96344.72
3	13.80	14.90	43.52	0.15	18.23	10.28	1.43	94691.39
4	14.47	6.22	36.29	0.13	20.48	9.82	1.45	96799.28
5	14.24	12.57	54.69	0.17	20.29	10.05	1.46	95596.01
6	13.17	8.57	35.34	0.17	20.51	10.05	1.44	94016.16
7	13.15	30.83	37.69	0.93	19.07	10.54	1.43	92761.57
8	14.34	10.58	52.20	0.15	18.35	10.63	1.44	93233.24
9	14.60	1.41	54.53	0.11	18.05	10.45	1.45	94853.91
10	14.60	1.38	59.12	0.10	17.64	10.51	1.46	95940.25
11	13.80	7.22	58.81	0.12	17.13	10.79	1.45	91559.41
12	14.20	8.97	39.10	0.08	17.34	10.59	1.44	91982.24
13	13.33	4.61	44.46	0.13	17.74	10.69	1.44	89005.83
14	13.32	2.66	49.69	0.17	20.69	9.87	1.46	97506.57
15	15.07	12.64	43.39	0.15	19.01	10.45	1.46	93113.85
16	14.17	11.90	56.78	0.14	19.50	10.15	1.44	96806.59
17	14.64	1.96	49.53	0.13	19.22	10.17	1.39	96897.20
18	14.68	20.40	60.05	0.12	19.23	10.10	1.38	97563.78
19	14.17	1.94	59.08	0.13	19.25	10.40	1.38	94555.82
20	15.33	2.69	56.00	0.11	19.19	10.34	1.38	95637.02
21	14.85	4.18	55.31	0.12	17.97	10.81	1.39	92542.35
22	14.72	2.92	54.55	0.13	19.54	10.07	1.41	97022.97
23	14.42	4.48	56.92	0.15	19.99	10.10	1.42	96039.02
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.27	8.54	49.87	0.17	19.12	10.28	1.43	94994.84
最 大 值	15.33	30.83	60.05	0.93	20.69	10.81	1.46	99443.76
發生時間	20	7	18	7	14	21		0
最 小 值	13.15	1.38	35.34	0.08	17.13	9.81	1.38	89005.83
發生時間	7	10	6	12	11	0		13
零點偏移(率)	-0.04 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.14	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.38 %	0.20 %	3.13 %	-1.36 %		-0.03	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年05月25日

[illegible]