

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年02月23日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年02月23日

[illegible]

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年02月23日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.97	2.35	90.13	0.73	16.95	12.15	1.59	72087.17
1	1.70	1.7	104.45	1.02	15.91	12.62	1.59	71744.92
2	1.59	5.06	95.58	0.86	17.00	11.32	1.55	83421.29
3	1.85	5.87	75.36	0.79	17.52	10.98	1.53	86450.94
4	3.99	7.08	53.94	0.56	17.37	10.72	1.52	88935.75
5	3.04	26.2	77.33	1.11	16.32	12.01	1.57	78357.30
6	3.29	8.47	47.65	0.51	17.57	10.53	1.58	89881.00
7	3.44	51.81	51.81	1.61	13.39	12.25	1.58	69493.09
8	2.38	95.25	75.31	2.83	11.57	13.65	1.57	64174.52
9	2.23	無效	60.57	3.76	11.72	13.69	1.55	56081.33
10	1.68	8.09	41.42	0.47	15.47	11.22	1.54	79296.67
11	2.17	34.08	48.97	1.14	14.42	11.31	1.54	80998.02
12	2.38	9.57	47.63	0.76	15.12	11.15	1.59	82693.41
13	2.52	8.64	50.09	0.76	15.32	11.09	1.58	82874.86
14	5.42	6.57	61.91	1.28	16.49	10.60	1.57	87696.80
15	7.84	15.99	52.21	1.41	15.60	10.93	1.56	86407.15
16	5.12	42.88	45.38	1.70	13.50	11.39	1.55	77285.70
17	4.16	2.62	54.72	0.51	16.98	10.82	1.52	81965.15
18	8.01	8.83	52.26	0.93	15.52	11.03	1.53	81742.42
19	15.32	21.46	47.17	1.94	14.23	11.06	1.53	78761.58
20	10.58	14.63	51.77	1.48	14.63	11.06	1.53	77578.60
21	10.15	6.82	64.72	0.83	16.38	11.81	1.52	74289.48
22	4.29	5.77	62.87	0.58	16.59	11.33	1.52	78453.66
23	7.36	10.57	39.96	0.48	16.61	10.56	1.52	85613.92
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	23	24	24	24	24	24	24
平均值	4.69	17.40	60.55	1.17	15.51	11.47	1.55	79011.86
最大值	15.32	95.25	104.45	3.76	17.57	13.69	1.75	89881.00
發生時間	19	8	1	9	6	9		6
最小值	1.59	1.70	39.96	0.47	11.57	10.53	1.51	56081.33
發生時間	2	1	23	10	8	6		9
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.06	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	-0.05 %	0.07 %	0.07 %		-0.05	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	95.83 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %