P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	7.51	10.28	62.64	4.25	11.17	13.59	1.53	66781.76
1	6.84	52.09	47.64	3.87	12.04	13.19	1.55	69490.18
2	5.79	4.03	56.14	3.90	12.22	13.86	1.55	64311.46
3	5.72	9.39	53.44	4.10	11.83	13.74	1.48	66043.80
4	7.86	18.27	53.49	3.72	12.58	13.45	1.49	67805.25
5	8.07	40.04	48.14	4.41	11.75	13.55	1.56	67435.98
6	8.23	12.93	53.88	4.42	11.61	13.53	1.53	67045.26
7	8.09	22.24	49.26	4.51	11.51	13.46	1.52	66905.82
8	8.72	57.14	50.56	4.73	11.49	13.73	1.55	64173.12
9	8.84	17.17	49.43	5.17	10.75	13.70	1.52	65521.05
10	9.23	13.43	54.34	5.73	10.29	13.84	1.59	64509.61
11	10.26	12.59	57.23	5.55	10.75	13.86	1.61	63976.43
12	13.89	62.08	56.92	5.87	10.37	14.01	1.60	62157.45
13	19.79	41.11	51.76	7.86	10.02	13.81	1.71	63315.45
14	17.27	20.11	54.10	6.77	9.77	13.90	1.62	62357.63
15	14.05	8.53	50.45	5.69	10.11	13.91	1.59	63232.76
16	11.26	43.79	47.73	4.84	11.24	13.62	1.53	67839.39
17	6.96	22.27	57.24	5.03	10.71	14.02	1.54	63748.30
18	6.59	11.88	58.16	4.45	11.38	13.52	1.51	67788.97
19	10.81	32.17	63.56	4.47	12.10	13.69	1.49	64693.62
20	10.88	56.60	53.43	5.36	11.20	13.49	1.58	67417.94
21	12.76	32.13	53.59	6.63	10.02	13.92	1.59	63282.92
22	16.86	53.06	53.70	5.56	10.85	13.69	1.63	65679.39
23	14.09	56.12	59.48	6.30	9.46	14.19	1.65	62171.38
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.43	29.56	54.01	5.13	11.05	13.72	1.57	65320.20
最 大 值	19.79	62.08	63.56	7.86	12.58	14.19	2.09	69490.18
發生時間	13	12	19	13	4	23		1
最 小 值	5.72	4.03	47.64	3.72	9.46	13.19	1.39	62157.45
發生時間	3	2	1	4	23	1		12
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.09	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.05 %	-0.00 %	-0.14 %		0.04	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	19.61	2.73	114.16	1.19	18.29	10.74	1.36	63898.35
1	12.33	2.69	125.03	0.20	20.97	10.17	1.36	65943.18
2	11.90	3.67	110.61	0.25	20.81	10.07	1.36	69598.95
3	12.86	1.88	123.09	0.19	20.44	10.43	1.37	71742.94
4	17.88	3.22	103.88	0.32	19.70	10.64	1.36	68314.62
5	22.05	2.25	125.00	0.61	19.60	10.59	1.36	71113.72
6	20.89	1.79	116.95	0.46	19.55	10.86	1.36	66941.14
7	32.32	2.67	105.08	1.88	18.36	10.55	1.39	67905.31
8	27.71	2.12	113.58	0.79	18.05	10.66	1.37	67968.40
9	19.84	5.06	127.20	0.78	19.86	10.41	1.36	67250.01
10	34.63	27.19	105.66	3.99	17.77	10.41	1.38	69039.87
11	22.13	55.44	90.01	2.28	17.83	10.76	1.32	64969.46
12	27.82	38.36	98.63	2.23	18.34	10.33	1.34	67787.00
13	29.58	13.57	107.68	3.31	17.06	10.89	1.34	65173.85
14	39.19	12.29	105.09	3.14	16.08	11.19	1.34	62986.93
15	29.37	9.74	113.97	3.67	17.56	10.77	1.31	66086.30
16	19.75	3.39	106.89	2.26	17.55	10.82	1.34	64825.33
17	15.87	19.23	103.40	1.61	18.43	10.64	1.36	65428.86
18	15.93	3.22	102.56	2.10	16.65	10.63	1.33	66011.26
19	12.44	8.61	100.86	1.39	14.75	10.85	1.35	64463.45
20	10.27	23.40	101.36	0.89	16.95	10.16	1.35	67344.07
21	9.09	4.05	110.29	1.13	14.54	10.96	1.35	64060.87
22	11.02	5.17	104.06	1.31	14.44	11.24	1.36	64103.37
23	12.84	6.16	107.20	1.32	13.93	11.33	1.37	64786.51
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	20.30	10.75	109.26	1.55	17.81	10.67	1.35	66572.66
最 大 值	39.19	55.44	127.20	3.99	20.97	11.33	1.40	71742.94
發生時間	14	11	9	10	1	23		3
最 小 值	9.09	1.79	90.01	0.19	13.93	10.07	1.29	62986.93
發生時間	21	6	11	3	23	2		14
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.18 %	-0.42 %		-0.05	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.28 %	0.19 %	-0.03 %	0.03 %		0.04	-0.04	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.76	38.25	60.90	2.80	17.43	9.42	1.47	87319.12
1	4.42	8.13	82.76	2.48	17.03	10.67	1.48	75518.52
2	2.62	4.05	81.90	2.32	17.43	10.38	1.48	79874.24
3	4.11	3.28	85.52	2.52	16.79	10.79	1.48	77026.52
4	4.47	2.49	81.39	2.42	16.99	10.40	1.48	85954.29
5	7.60	2.58	87.05	2.80	17.04	10.55	1.48	87253.18
6	7.17	6.92	79.86	2.55	16.94	10.30	1.48	85703.19
7	9.63	2.20	77.45	2.73	17.14	10.41	1.50	86558.20
8	6.51	3.74	72.92	2.71	15.90	10.53	1.50	84533.05
9	9.07	5.60	78.40	3.01	16.52	10.32	1.53	83608.44
10	9.59	17.61	68.40	3.07	16.16	10.19	1.54	81198.19
11	12.53	9.75	69.34	3.08	16.43	9.80	1.52	83052.61
12	7.14	8.32	67.39	2.79	15.38	10.39	1.52	84496.25
13	17.44	46.21	76.12	4.80	13.70	11.07	1.53	76513.68
14	26.92	85.70	70.12	7.46	13.08	10.68	1.52	76732.51
15	19.57	8.07	64.95	5.12	14.19	10.10	1.50	75882.49
16	15.64	4.34	74.51	2.90	15.98	10.26	1.52	84249.57
17	5.40	3.12	97.17	2.76	15.81	11.31	1.49	78924.35
18	5.62	34.01	86.19	3.37	15.58	11.01	1.49	80063.89
19	9.03	5.71	83.15	2.95	15.74	10.79	1.50	83728.10
20	9.99	5.20	83.51	2.93	15.85	10.70	1.50	84237.55
21	11.41	7.59	80.98	2.95	15.49	10.45	1.50	86834.52
22	12.09	4.78	84.26	2.92	16.10	10.71	1.50	84607.52
23	11.42	5.73	83.16	3.06	15.39	10.87	1.50	83878.79
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.71	13.47	78.23	3.19	16.00	10.50	1.50	82406.20
最 大 值	26.92	85.70	97.17	7.46	17.43	11.31	1.55	87319.12
發生時間	14	14	17	14	0	17		0
最 小 值	2.62	2.20	60.90	2.32	13.08	9.42	1.46	75518.52
發生時間	2	7	0	2	14	0		1
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.03	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.30 %	0.14 %	-0.10 %	-0.07 %		-0.05	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %