P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.24	17.75	81.64	10.11	14.93	11.10	0.49	105761.46
1	7.30	18.01	82.39	10.29	15.19	11.21	0.48	104748.27
2	4.76	23.26	77.89	10.43	15.97	11.30	0.45	105404.22
3	4.55	6.20	82.03	10.44	16.30	11.17	0.44	104991.25
4	6.01	4.61	80.86	10.76	15.46	11.61	0.43	103202.36
5	12.35	3.09	85.90	11.04	14.27	11.53	0.44	101371.12
6	15.04	5.76	81.00	11.12	13.40	11.41	0.47	101393.10
7	12.94	10.51	78.03	10.77	14.18	11.07	0.49	104499.75
8	11.89	12.57	84.58	10.76	15.28	10.96	0.49	106559.85
9	16.57	4.68	83.31	10.69	15.51	10.86	0.49	104692.38
10	8.10	11.37	88.14	10.34	15.71	10.96	0.50	106775.13
11	3.17	5.51	100.69	10.30	15.28	11.29	0.46	103468.73
12	2.39	6.04	93.17	9.74	16.14	10.72	0.48	108132.17
13	2.32	12.29	79.72	9.88	15.49	10.88	0.49	107243.80
14	2.41	46.50	71.82	10.21	14.91	10.94	0.50	106899.58
15	6.49	5.16	84.63	10.93	15.16	10.95	0.49	107350.05
16	9.03	5.36	82.75	10.79	16.04	10.73	0.50	106596.05
17	11.86	6.99	77.00	10.54	15.47	10.75	0.48	105853.76
18	11.19	34.71	75.32	11.05	14.93	10.64	0.49	105002.90
19	32.53	55.41	72.65	13.47	13.21	10.90	0.50	100743.71
20	19.26	12.02	75.51	13.23	14.21	10.82	0.52	101533.62
21	10.51	8.23	68.99	10.82	14.69	10.60	0.53	103100.87
22	9.22	3.27	91.41	10.26	15.39	11.02	0.48	101003.99
23	10.27	10.08	83.32	10.58	15.64	10.69	0.45	105003.18
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.81	13.72	81.78	10.77	15.12	11.00	0.48	104638.80
最 大 值	32.53	55.41	100.69	13.47	16.30	11.61	0.66	108132.17
發生時間	19	19	11	19	3	4		12
最 小 值	2.32	3.09	68.99	9.74	13.21	10.60	0.40	100743.71
發生時間	13	5	21	12	19	21		19
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.05 %	0.18 %	-0.13 %	-0.05 %		-0.12	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.80	2.74	90.57	5.11	13.97	12.22	0.53	72005.69
1	1.71	25.09	68.04	4.71	14.05	11.55	0.53	76860.03
2	1.60	1.92	69.87	4.73	15.45	11.54	0.54	75564.81
3	1.55	4.43	70.06	4.69	14.01	11.50	0.53	77236.44
4	1.68	30.22	77.62	4.81	13.32	11.67	0.54	76465.83
5	1.78	1.47	89.75	5.25	12.51	12.47	0.55	70083.92
6	2.00	20.26	73.78	4.78	13.12	11.63	0.52	77417.99
7	2.47	2.51	69.36	4.78	14.17	11.47	0.51	77039.58
8	2.29	1.34	84.92	4.97	14.28	11.74	0.52	73672.01
9	2.68	41.25	70.21	5.00	13.61	11.51	0.50	76709.96
10	4.21	4.99	81.71	5.16	13.28	11.81	0.49	73668.60
11	3.36	3.88	78.78	4.96	13.25	11.61	0.48	76129.84
12	3.18	14.76	76.60	4.92	13.64	11.66	0.50	74787.78
13	3.55	63.22	79.39	4.96	14.35	11.35	0.53	76240.91
14	8.13	44.17	81.53	5.70	12.63	11.54	0.53	75901.37
15	6.53	10.98	80.42	5.21	13.19	11.57	0.53	75191.95
16	4.89	2.10	84.12	4.93	14.77	11.47	0.52	75207.60
17	3.12	58.86	63.10	4.67	15.15	10.88	0.52	78978.45
18	3.07	19.64	65.31	4.85	14.14	11.24	0.50	77398.19
19	3.66	15.59	70.01	4.86	13.26	11.42	0.47	77751.70
20	4.39	9.50	79.02	4.94	13.88	11.58	0.38	79546.35
21	3.50	0.93	77.75	4.96	13.41	11.75	0.36	78911.71
22	3.34	2.82	77.76	4.92	14.10	11.63	0.44	79446.93
23	3.25	16.61	71.38	4.78	14.56	11.44	0.44	80165.39
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.24	16.64	76.29	4.94	13.84	11.59	0.50	76349.29
最 大 值	8.13	63.22	90.57	5.70	15.45	12.47	0.61	80165.39
發生時間	14	13	0	14	2	5		23
最 小 值	1.55	0.93	63.10	4.67	12.51	10.88	0.29	70083.92
發生時間	3	21	17	17	5	17		5
零點偏移	-0.03 %	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.04	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.03 %	-0.01 %	-0.03 %		-0.49	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	22.77	24.05	82.83	8.34	17.67	8.98	1.41	90027.34
1	19.15	28.40	91.17	10.97	18.91	8.99	1.44	90959.15
2	14.12	29.06	93.61	8.55	18.47	9.66	1.44	91320.15
3	18.87	15.61	99.04	8.87	18.76	9.36	1.43	94028.73
4	21.10	40.98	87.65	9.10	16.91	9.44	1.42	86713.43
5	18.34	24.78	88.19	9.24	17.78	9.14	1.42	86493.71
6	27.01	63.83	83.85	13.74	16.71	9.19	1.42	87321.09
7	19.24	14.28	88.89	9.14	17.93	9.34	1.43	90414.59
8	17.91	3.09	96.51	8.83	19.67	8.94	1.44	94343.52
9	16.81	14.86	87.78	8.54	18.44	8.94	1.44	93741.76
10	17.81	49.58	82.47	12.27	17.45	8.75	1.43	87054.05
11	13.90	19.30	90.02	9.06	20.07	8.48	1.46	86806.19
12	20.84	37.90	81.88	10.06	18.85	8.30	1.48	87514.46
13	13.38	29.46	74.43	8.38	17.63	8.46	1.48	85724.43
14	13.51	23.65	75.12	9.51	19.49	8.12	1.48	88053.72
15	19.70	21.73	76.62	9.21	18.22	8.34	1.48	86583.24
16	17.56	4.24	84.50	9.03	19.48	8.62	1.46	87027.57
17	26.49	30.19	80.41	9.41	18.95	8.38	1.42	92784.02
18	22.57	25.89	81.30	9.51	15.97	9.20	1.42	83118.73
19	31.36	12.87	82.04	8.78	16.60	8.80	1.42	88547.55
20	15.83	13.11	91.52	8.12	17.36	9.59	1.43	83468.24
21	23.03	22.62	81.66	8.28	17.91	8.70	1.43	89213.90
22	17.52	4.78	91.00	8.32	19.15	8.95	1.43	88756.41
23	17.18	13.23	61.15	6.37	13.78	11.93	1.41	87700.84
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	19.42	23.65	84.73	9.23	18.01	9.03	1.44	88654.87
最 大 值	31.36	63.83	99.04	13.74	20.07	11.93	1.48	94343.52
發生時間	19	6	3	6	11	23		8
最 小 值	13.38	3.09	61.15	6.37	13.78	8.12	1.40	83118.73
發生時間	13	8	23	23	23	14		18
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.08 %	0.19 %	0.12 %		-0.05	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %