

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年11月25日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	0.23	3.60	63.01	1.53	18.77	13.00	1.45	63140.83
1	0.14	1.30	68.03	0.43	21.60	11.65	1.42	71701.39
2	0.12	1.22	60.91	0.42	22.28	11.43	1.44	73051.28
3	1.17	1.23	60.65	0.15	22.36	10.81	1.43	77441.48
4	2.98	1.89	47.25	0.34	22.41	10.43	1.43	79924.60
5	7.29	5.13	59.53	0.96	20.48	11.18	1.45	77244.71
6	9.52	4.24	55.73	0.95	20.76	11.09	1.45	76617.84
7	8.32	10.26	56.95	0.93	20.50	11.18	1.44	75799.04
8	10.80	2.30	56.08	1.13	20.89	10.96	1.42	77306.07
9	9.88	2.48	53.60	0.94	20.63	10.89	1.40	78198.09
10	4.93	1.36	69.84	0.50	21.18	11.48	1.40	73620.66
11	0.37	5.03	61.48	0.70	20.20	12.77	1.43	63822.14
12	0.32	3.29	49.30	0.39	21.92	11.32	1.46	72965.29
13	9.01	1.78	61.34	0.37	22.17	10.52	1.44	79025.04
14	12.62	2.08	58.99	0.91	21.29	11.11	1.43	75231.28
15	9.22	4.08	55.75	2.49	19.73	11.38	1.45	75829.18
16	10.03	3.00	55.89	2.74	19.21	11.62	1.41	74848.75
17	13.78	1.32	53.09	1.89	18.64	11.89	1.39	74480.95
18	9.73	1.48	61.47	1.11	20.14	11.78	1.37	72847.19
19	10.46	0.91	52.81	0.42	21.87	11.13	1.38	76001.02
20	9.80	0.79	66.48	0.23	22.32	10.99	1.38	76579.46
21	10.50	1.20	48.23	0.27	22.34	10.70	1.40	78474.31
22	7.47	0.88	60.27	0.11	22.12	11.26	1.42	74828.75
23	10.09	0.97	56.01	0.09	22.18	10.77	1.43	78830.00
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.03	2.58	58.03	0.83	21.08	11.31	1.42	74908.72
最 大 值	13.78	10.26	69.84	2.74	22.41	13.00	1.59	79924.60
發生時間	17	7	10	16	4	0		4
最 小 值	0.12	0.79	47.25	0.09	18.64	10.43	1.37	63140.83
發生時間	2	20	4	23	17	4		0
零點偏移(率)	-0.04 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-2.45 %	0.02 %	-0.28 %	0.04 %		0.12	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年11月25日

[illegible]