P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.22	2.07	66.68	0.98	14.08	13.41	1.39	76309.23
1	5.18	2.71	65.93	1.42	13.59	13.73	1.41	72257.41
2	4.29	8.25	79.13	1.96	12.83	14.47	1.42	63662.11
3	7.28	13.52	53.88	2.14	12.88	13.53	1.42	74449.68
4	8.42	5.90	56.21	2.13	12.78	13.53	1.39	74275.52
5	8.48	3.79	53.23	2.42	12.55	13.63	1.46	74462.73
6	8.28	4.56	59.05	2.26	13.00	13.47	1.46	76212.79
7	11.55	4.63	53.94	2.04	13.13	13.32	1.42	76875.79
8	5.28	3.91	67.52	1.16	13.76	13.83	1.45	71771.54
9	3.99	2.25	57.52	0.93	13.99	13.39	1.46	75421.32
10	5.89	15.66	53.93	1.70	13.60	13.67	1.44	72498.68
11	8.36	11.24	56.24	2.54	12.62	13.63	1.42	73693.74
12	11.01	5.65	58.15	2.11	13.37	13.52	1.44	74093.33
13	11.91	16.87	56.86	2.33	13.24	13.55	1.43	73450.39
14	12.04	6.30	53.77	2.38	13.26	13.42	1.41	74909.75
15	9.16	12.48	56.99	2.04	13.33	13.46	1.46	74750.05
16	8.34	4.26	57.54	1.35	14.07	13.51	1.45	74213.40
17	8.66	3.27	60.13	1.84	13.35	13.46	1.46	75426.67
18	11.22	2.53	72.93	2.03	13.01	13.36	1.43	76803.04
19	7.82	10.66	79.05	1.12	14.12	13.51	1.40	74322.75
20	6.86	4.68	72.02	1.56	13.48	13.31	1.44	76164.67
21	5.63	2.14	106.93	0.69	14.41	13.80	1.42	71076.53
22	3.96	29.42	88.27	0.57	15.17	13.45	1.41	73814.30
23	5.55	4.49	69.61	0.60	14.95	13.07	1.45	76205.91
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.68	7.55	64.81	1.68	13.52	13.54	1.43	74046.72
最 大 值	12.04	29.42	106.93	2.54	15.17	14.47	1.62	76875.79
發生時間	14	22	21	11	22	2		7
最 小 值	3.96	2.07	53.23	0.57	12.55	13.07	1.33	63662.11
發生時間	22	0	5	22	5	23		2
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.09 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.14 %	-0.19 %	0.00 %	0.01 %		0.14	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.78	4.57	97.86	0.11	17.84	10.72	1.45	66388.96
1	3.20	9.52	102.49	0.19	16.94	11.62	1.45	60889.98
2	6.25	35.19	104.96	0.64	15.63	11.27	1.46	64297.00
3	8.74	6.60	94.00	0.99	15.46	10.93	1.44	66078.96
4	11.71	6.07	98.40	0.75	16.32	10.95	1.44	66167.79
5	18.59	24.00	89.33	13.24	14.75	10.81	1.45	67021.70
6	19.41	17.22	93.67	5.72	14.86	11.04	1.44	65646.36
7	8.45	3.88	93.28	0.69	16.77	10.50	1.43	65812.87
8	8.14	1.92	109.19	0.49	17.32	10.46	1.41	68610.35
9	8.00	2.75	106.08	0.40	17.11	10.67	1.40	66711.79
10	12.08	6.75	99.01	1.19	15.45	11.06	1.42	65822.97
11	15.86	3.88	101.18	1.22	16.24	10.92	1.44	66931.93
12	17.00	4.86	95.85	1.33	16.52	10.72	1.41	65664.86
13	12.00	2.52	108.15	0.49	17.68	10.41	1.40	68637.59
14	9.98	2.70	129.71	0.22	18.72	10.34	1.40	67505.03
15	9.71	2.47	105.63	0.16	18.34	10.32	1.39	67138.16
16	10.59	19.77	106.88	0.17	18.99	10.05	1.41	69965.82
17	11.51	7.80	102.78	0.25	18.64	10.24	1.44	68947.65
18	10.90	3.19	83.52	0.32	17.13	10.57	1.42	68029.49
19	7.00	3.70	93.45	0.12	18.49	10.26	1.40	66771.34
20	7.78	2.54	102.38	0.19	17.47	10.58	1.39	64450.68
21	4.64	3.20	134.27	0.08	17.32	11.49	1.40	61344.84
22	4.41	1.26	130.40	0.12	19.10	10.05	1.40	69548.40
23	11.68	2.76	118.38	0.28	18.14	10.66	1.40	67067.16
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.14	7.46	104.20	1.22	17.13	10.69	1.42	66477.15
最 大 值	19.41	35.19	134.27	13.24	19.10	11.62	1.47	69965.82
發生時間	6	2	21	5	22	1		16
最 小 值	3.20	1.26	83.52	0.08	14.75	10.05	1.38	60889.98
發生時間	1	22	18	21	5	16		1
零點偏移	-0.09 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.01	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.45 %	-0.03 %	0.01 %		0.26	-0.02	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.40	2.60	60.68	0.77	16.64	10.36	1.36	82612.25
1	3.68	2.99	56.01	0.66	16.73	10.37	1.36	82374.80
2	7.71	3.27	66.96	1.51	15.23	10.66	1.36	80837.08
3	6.78	2.21	74.12	1.19	15.76	10.87	1.36	77487.43
4	7.02	3.97	69.73	1.25	15.42	10.96	1.36	76697.08
5	9.32	3.91	60.55	1.78	14.77	10.34	1.36	80119.94
6	11.49	21.36	54.81	2.30	14.50	10.43	1.36	78305.74
7	12.36	15.05	63.08	3.47	14.69	10.71	1.37	74815.34
8	6.98	1.87	80.14	1.14	16.38	10.80	1.43	77599.24
9	6.74	4.69	61.12	1.11	15.57	10.65	1.44	81327.56
10	9.05	3.29	58.89	1.29	15.15	10.76	1.40	80017.30
11	7.32	3.67	62.17	1.38	15.25	10.54	1.43	79889.75
12	11.89	6.06	51.02	1.51	15.22	10.43	1.42	80670.00
13	9.05	4.29	54.75	1.49	15.13	10.31	1.42	82335.44
14	12.89	4.20	60.84	1.69	15.23	10.62	1.41	79044.16
15	6.82	1.98	65.15	0.94	16.90	10.22	1.42	79263.03
16	9.01	3.08	58.51	1.31	14.94	10.37	1.41	79620.33
17	9.38	2.50	61.36	1.36	15.52	10.49	1.40	82693.09
18	6.82	1.60	81.02	0.85	17.21	10.25	1.39	80374.45
19	5.50	2.78	72.07	1.04	15.65	10.52	1.43	80310.73
20	10.23	2.80	64.29	1.13	15.95	10.72	1.44	79985.98
21	5.19	12.78	67.82	0.86	15.58	11.50	1.45	72778.02
22	2.61	2.37	103.32	1.07	16.19	11.79	1.48	72628.79
23	4.36	2.32	77.89	0.73	17.54	10.58	1.44	83715.21
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.82	4.82	66.10	1.33	15.71	10.64	1.40	79395.95
最 大 值	12.89	21.36	103.32	3.47	17.54	11.79	1.50	83715.21
發生時間	14	6	22	7	23	22		23
最 小 值	2.61	1.60	51.02	0.66	14.50	10.22	1.35	72628.79
發生時間	22	18	12	1	6	15		22
零點偏移	0.00 %	0.00 %	0.00 %	-0.01 %		-0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.02 %	0.08 %		0.43	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %