P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.14	19.56	48.48	0.76	14.83	13.07	1.39	76934.81
1	4.08	46.43	51.09	0.43	15.90	12.89	1.44	78003.44
2	3.68	12.94	47.64	0.41	15.47	13.11	1.48	76256.21
3	4.21	46.40	42.90	0.99	14.60	13.06	1.42	76884.73
4	4.57	13.23	50.52	0.68	15.35	13.40	1.38	72962.84
5	5.99	26.40	55.33	1.33	14.70	13.52	1.39	72167.53
6	4.16	23.89	51.77	0.80	15.04	13.31	1.36	75228.29
7	4.05	36.89	43.05	1.08	14.44	13.14	1.34	76638.09
8	4.31	34.21	54.64	1.62	14.54	13.20	1.33	75863.95
9	6.87	6.77	52.94	1.95	13.69	13.23	1.35	76149.65
10	7.73	9.30	48.43	2.02	13.31	13.27	1.40	75860.20
11	12.88	18.41	49.25	3.46	12.14	13.41	1.38	74102.23
12	9.82	2.39	55.55	3.17	12.36	13.54	1.34	73979.02
13	9.83	3.38	50.00	2.28	13.66	13.24	1.46	75735.63
14	17.53	14.10	54.03	3.67	13.36	13.26	1.46	73596.47
15	18.18	6.15	56.48	2.04	14.53	13.01	1.39	77195.21
16	10.68	5.47	57.09	1.32	14.71	13.28	1.37	73802.74
17	5.62	9.82	49.15	0.55	15.16	13.06	1.34	76091.78
18	3.94	29.18	42.38	0.80	14.67	13.00	1.33	77145.63
19	4.01	9.87	48.92	1.08	14.19	13.26	1.34	75324.19
20	3.64	5.67	54.61	0.89	14.62	13.18	1.36	76081.10
21	3.66	36.55	52.55	1.32	14.06	13.31	1.37	74318.48
22	3.61	5.76	55.15	1.10	14.32	13.30	1.36	75173.34
23	3.38	54.76	50.08	1.27	13.88	13.22	1.33	76416.83
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.69	19.90	50.92	1.46	14.31	13.22	1.38	75496.35
最 大 值	18.18	54.76	57.09	3.67	15.90	13.54	1.65	78003.44
發生時間	15	23	16	14	1	12		1
最 小 值	3.38	2.39	42.38	0.41	12.14	12.89	1.26	72167.53
發生時間	23	12	18	2	11	1		5
零點偏移	-0.03 %	0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.10	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.22 %	0.02 %	0.02 %		-0.05	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	7.47	3.51	92.81	0.15	17.63	10.77	1.40	63490.65
1	7.14	3.77	89.72	0.20	18.07	10.67	1.40	63888.61
2	5.84	2.14	91.19	0.13	19.07	10.30	1.40	66306.99
3	7.72	3.36	92.59	0.37	17.32	10.50	1.40	66793.42
4	7.06	10.63	89.51	0.65	16.21	10.97	1.39	65001.40
5	5.37	4.75	97.70	0.53	16.01	10.99	1.38	63283.58
6	4.03	3.18	93.18	0.09	19.35	10.02	1.41	67731.50
7	1.81	4.03	103.01	0.12	19.12	10.75	1.41	63578.59
8	2.63	3.58	92.19	0.09	18.15	10.38	1.42	66540.69
9	2.93	8.83	85.83	0.54	15.69	10.82	1.42	63885.80
10	4.62	30.93	91.49	1.56	13.50	11.01	1.37	63326.36
11	4.91	3.14	90.21	0.53	15.75	10.55	1.42	66766.80
12	3.75	3.79	91.96	0.79	15.93	10.67	1.40	62190.09
13	18.21	8.28	86.66	2.39	16.24	10.47	1.38	63527.01
14	24.23	12.48	96.16	2.86	15.29	10.89	1.38	63601.98
15	14.34	4.77	86.85	0.61	16.70	10.52	1.37	64113.84
16	12.86	2.46	93.71	0.64	16.43	10.59	1.41	66253.88
17	4.91	2.21	96.11	0.20	16.78	10.58	1.43	65218.54
18	4.39	2.40	90.65	0.15	18.55	10.09	1.40	65672.14
19	1.91	4.05	85.73	0.10	18.55	10.04	1.40	66088.87
20	2.17	4.02	87.26	0.09	17.58	10.58	1.36	63186.60
21	1.77	2.74	90.29	0.09	18.52	10.19	1.37	65233.92
22	2.10	10.60	82.58	0.07	17.01	10.65	1.40	62957.65
23	2.61	16.09	77.72	0.14	17.24	10.39	1.41	64279.05
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.45	6.49	90.63	0.55	17.11	10.56	1.40	64704.91
最 大 值	24.23	30.93	103.01	2.86	19.35	11.01	1.44	67731.50
發生時間	14	10	7	14	6	10		6
最 小 值	1.77	2.14	77.72	0.07	13.50	10.02	1.35	62190.09
發生時間	21	2	23	22	10	6		12
零點偏移	-0.03 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.05	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.20 %	0.00 %	-0.15 %	-0.14 %		-0.05	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.00	3.32	69.30	0.91	17.97	9.92	1.42	80810.71
1	9.77	3.57	55.48	1.00	17.81	9.97	1.42	80992.06
2	6.51	4.53	62.85	0.83	18.97	9.91	1.41	81477.18
3	6.87	2.31	60.98	1.06	18.24	9.94	1.42	82609.08
4	7.38	2.05	67.75	1.20	17.82	10.28	1.43	80250.60
5	7.95	4.83	65.57	1.32	16.86	10.33	1.40	80094.97
6	5.74	3.29	70.07	1.23	17.27	10.26	1.39	79364.78
7	4.22	2.94	66.81	0.97	17.14	10.30	1.41	80982.33
8	2.71	3.21	79.60	1.11	17.36	10.92	1.45	75848.62
9	2.83	3.06	77.50	1.01	17.41	10.70	1.46	80848.22
10	4.91	16.08	60.87	1.75	14.23	10.93	1.46	77837.49
11	7.46	7.11	63.74	2.16	14.27	10.74	1.45	77726.13
12	8.35	10.61	62.97	2.17	14.75	10.55	1.46	78873.39
13	8.46	6.83	63.25	1.65	16.20	10.12	1.46	82198.61
14	9.82	5.93	67.58	1.49	17.64	9.85	1.45	82185.47
15	6.76	11.11	56.30	1.22	16.30	10.23	1.45	84255.07
16	7.15	3.44	62.59	1.15	16.64	10.34	1.44	82571.90
17	4.94	3.04	68.81	1.15	16.25	10.52	1.44	80505.63
18	5.74	3.70	70.99	1.26	16.76	10.30	1.45	81517.97
19	4.95	18.00	65.38	1.45	16.62	10.21	1.44	84026.06
20	5.22	4.88	58.40	1.37	15.99	10.43	1.44	79805.73
21	4.21	2.43	64.66	0.99	16.81	10.50	1.43	79971.68
22	3.08	2.16	86.80	0.99	16.97	11.22	1.44	74138.59
23	2.80	2.12	73.86	0.89	17.44	10.56	1.44	79841.19
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.91	5.44	66.75	1.26	16.82	10.38	1.43	80363.89
最 大 值	9.82	18.00	86.80	2.17	18.97	11.22	1.48	84255.07
發生時間	14	19	22	12	2	22		15
最 小 值	2.71	2.05	55.48	0.83	14.23	9.85	1.38	74138.59
發生時間	8	4	1	2	10	14		22
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.07 %		-0.01	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.30 %	-0.06 %	0.10 %	0.01 %		-0.05	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %