

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年11月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.56	3.43	136.28	1.15	16.66	12.90	1.39	58347.79
1	11.03	8.68	107.85	1.08	17.48	12.34	1.38	61211.11
2	15.30	14.14	90.40	1.13	17.64	11.96	1.37	64303.88
3	17.50	6.92	70.74	1.40	17.91	10.67	1.29	72604.50
4	28.42	16.89	78.08	2.53	16.77	10.97	1.28	71781.64
5	15.73	5.09	83.26	1.57	18.21	10.48	1.27	73859.10
6	17.04	4.16	76.68	1.49	17.32	11.03	1.30	71012.09
7	16.71	9.16	73.34	1.38	17.16	10.94	1.32	71100.25
8	17.80	6.62	75.28	1.53	17.41	10.80	1.34	71528.86
9	17.88	10.73	77.33	2.50	15.80	11.23	1.38	70270.12
10	18.52	11.29	75.58	1.55	17.17	11.22	1.40	70252.07
11	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	16.85	8.40	81.39	2.24	15.95	11.30	無效	69436.00
16	18.76	15.03	85.35	1.69	17.33	11.11	1.31	70122.61
17	19.14	5.80	113.56	1.68	17.37	11.70	1.33	66541.36
18	13.37	21.54	89.20	1.18	17.58	11.52	1.35	67563.84
19	15.10	12.25	107.90	1.25	17.43	12.21	1.38	62736.88
20	15.08	15.80	103.75	1.23	17.85	11.36	1.36	68389.64
21	16.59	4.00	90.20	1.64	17.40	11.22	1.36	69199.51
22	19.64	9.11	75.87	2.20	17.07	10.81	1.36	72170.54
23	15.19	11.13	85.82	1.58	17.15	11.63	1.36	66586.37
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	19	20
平 均 值	16.91	10.01	88.89	1.60	17.23	11.37	1.34	68450.91
最 大 值	28.42	21.54	136.28	2.53	18.21	12.90	1.59	73859.10
發生時間	4	18	0	4	5	0		5
最 小 值	11.03	3.43	70.74	1.08	15.80	10.48	1.26	58347.79
發生時間	1	0	3	1	9	5		0
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.01 %	0.00 %	0.10 %		-0.05	0.02	0.25 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	79.17 %	83.33 %

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年11月19日

項目 單位 小時\限標	氯化氫 ppm	一氧化碳 ppm	氮氧化物 ppm	二氧化硫 ppm	水含量 %	氧氣 %	不透光率 %	流量 Nm3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	9.24	3.38	133.36	0.11	17.63	11.76	1.46	52107.49
1	10.92	1.71	120.51	0.16	20.15	10.63	1.46	60463.94
2	14.81	1.40	88.62	0.13	19.81	10.17	1.44	64749.41
3	12.42	2.65	82.45	0.13	18.20	10.71	1.44	61865.54
4	12.82	3.68	83.21	0.29	16.97	11.02	1.44	62107.54
5	12.07	1.74	83.75	0.13	18.80	10.77	1.42	60481.89
6	12.16	1.90	78.79	0.11	17.72	10.86	1.42	61088.86
7	10.79	7.83	79.19	0.13	19.12	10.22	1.44	64691.58
8	11.81	9.20	67.93	0.11	18.58	10.23	1.44	60848.69
9	12.07	7.14	82.54	0.11	17.10	10.58	1.47	64145.74
10	10.75	4.09	71.34	0.11	17.17	10.95	1.43	60610.21
11	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	18.44	1.81	86.51	0.16	18.05	10.42	無效	63963.84
16	14.70	1.26	85.91	0.16	19.57	10.25	1.43	65117.38
17	17.42	22.77	98.11	0.31	18.52	9.96	1.40	66202.47
18	13.13	1.54	98.13	0.12	18.46	11.00	1.40	59966.81
19	18.77	15.84	76.53	0.31	16.95	10.70	1.40	64866.20
20	21.56	33.54	108.80	0.42	17.55	11.00	1.40	63195.92
21	19.36	2.13	112.60	0.23	19.56	10.64	1.40	63256.59
22	17.37	1.93	92.39	0.09	18.96	10.31	1.40	65128.98
23	23.61	2.11	77.96	0.19	18.93	10.22	1.42	65825.14
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	19	20
平 均 值	14.71	6.38	90.43	0.18	18.39	10.62	1.43	62534.21
最 大 值	23.61	33.54	133.36	0.42	20.15	11.76	1.52	66202.47
發生時間	23	20	0	20	1	0		17
最 小 值	9.24	1.26	67.93	0.09	16.95	9.96	1.39	52107.49
發生時間	0	16	8	22	19	17		0
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.05 %	-0.00 %		-0.02	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.09 %	0.04 %	-0.39 %	0.04 %		-0.05	-0.04	-0.01 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	79.17 %	83.33 %

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年11月19日

項目 單位 小時\限標	氯化氫 ppm	一氧化碳 ppm	氮氧化物 ppm	二氧化硫 ppm	水含量 %	氧氣 %	不透光率 %	流量 Nm3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.29	6.65	104.51	2.66	18.70	10.57	1.31	86117.56
1	12.67	9.10	94.23	2.74	18.38	10.69	1.30	81480.74
2	14.54	18.09	95.93	3.05	16.74	10.83	1.30	78919.58
3	13.21	14.73	88.23	3.20	15.40	10.96	1.30	78870.09
4	11.35	8.76	99.38	3.03	15.77	11.26	1.30	77136.30
5	14.12	3.00	97.76	2.62	19.05	10.29	1.33	83704.19
6	11.92	4.95	104.33	2.56	18.09	10.10	1.33	85017.29
7	14.54	20.12	96.59	2.89	15.48	11.08	1.32	78554.73
8	12.73	14.13	85.97	2.87	15.94	10.94	1.30	76999.48
9	16.89	3.18	95.52	2.99	17.08	10.58	1.32	81244.88
10	34.74	4.62	107.19	3.92	16.47	11.06	1.33	79118.97
11	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	17.03	6.89	78.60	3.89	15.67	10.64	無效	80156.96
16	15.04	5.72	99.76	3.41	17.06	10.67	1.28	80533.27
17	13.99	3.15	107.93	2.83	17.15	10.95	1.29	77941.47
18	13.69	2.20	101.68	3.13	17.95	10.47	1.29	82426.04
19	14.34	4.91	92.04	3.12	16.60	10.59	1.29	81836.31
20	19.83	42.17	85.46	3.90	15.27	11.01	1.28	79937.30
21	17.29	3.26	109.62	3.27	16.53	10.76	1.29	83653.64
22	18.40	2.51	122.98	3.32	16.80	11.19	1.27	79628.69
23	15.50	2.49	115.67	2.89	18.55	10.46	1.28	84922.85
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	19	20
平 均 值	15.71	9.03	99.17	3.11	16.93	10.75	1.30	80910.02
最 大 值	34.74	42.17	122.98	3.92	19.05	11.26	1.34	86117.56
發生時間	10	20	22	10	5	4		0
最 小 值	11.35	2.20	78.60	2.56	15.27	10.10	1.25	76999.48
發生時間	4	18	15	6	20	6		8
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.06 %	0.13 %	-0.12 %		0.04	-0.00	0.06 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	79.17 %	83.33 %