P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.67	3.78	76.27	3.03	13.80	14.22	1.24	71503.80
1	2.79	9.15	82.65	3.67	13.16	14.61	1.26	67124.96
2	2.63	11.23	71.37	3.50	13.17	14.28	1.26	70692.79
3	2.51	9.16	69.93	3.48	13.05	14.19	1.29	70900.62
4	2.96	36.12	65.70	4.56	11.32	14.17	1.29	73080.29
5	3.79	7.21	77.96	3.84	13.10	14.54	1.26	68630.65
6	2.15	11.79	57.41	2.10	14.41	13.56	1.28	77115.44
7	2.31	6.32	56.78	2.28	14.17	13.63	1.28	76734.02
8	2.61	3.55	81.37	2.38	14.23	14.17	1.30	71713.57
9	2.32	7.13	63.96	2.08	14.28	13.50	1.31	78097.37
10	2.95	14.93	61.96	2.60	13.65	13.78	1.37	75439.66
11	3.06	9.63	62.33	2.33	14.13	13.78	1.35	75716.55
12	2.71	4.52	64.12	2.12	14.46	13.74	1.35	74854.46
13	2.67	2.42	78.86	2.28	14.40	14.20	1.40	70608.39
14	2.51	3.39	71.34	2.14	14.58	13.97	1.37	74165.91
15	2.44	3.88	62.70	2.30	14.18	13.77	1.31	74836.89
16	2.71	2.73	88.85	2.53	14.31	14.57	1.29	67336.63
17	2.44	4.26	83.31	1.64	15.35	14.00	1.27	71882.77
18	2.16	2.42	80.04	1.88	14.67	13.65	1.32	76618.23
19	2.06	10.42	52.60	2.01	14.17	13.21	1.34	81042.29
20	2.26	5.46	67.63	2.03	14.47	13.75	1.32	75466.96
21	2.79	9.54	113.43	4.40	12.56	15.52	1.39	58475.80
22	2.36	7.44	103.56	3.82	12.90	15.05	1.37	64035.03
23	2.06	38.85	79.59	2.32	13.97	13.70	1.36	76431.82
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.58	9.39	73.90	2.72	13.85	14.06	1.32	72604.37
最 大 值	3.79	38.85	113.43	4.56	15.35	15.52	1.59	81042.29
發生時間	5	23	21	4	17	21		19
最 小 值	2.06	2.42	52.60	1.64	11.32	13.21	1.20	58475.80
發生時間	19	13	19	17	4	19		21
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.05 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.24 %	0.10 %	0.08 %	0.01 %		-0.05	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.48	6.89	84.81	0.45	16.32	11.72	1.35	61185.88
1	4.97	6.37	72.15	0.59	16.18	11.00	1.35	63109.65
2	6.83	12.09	80.19	0.84	16.25	11.18	1.36	59356.43
3	5.64	26.16	74.77	0.38	17.30	10.83	1.36	58482.50
4	10.05	19.65	64.21	1.24	16.34	9.98	1.36	62881.37
5	5.38	20.16	69.54	0.74	16.25	10.32	1.36	59057.29
6	5.03	5.91	69.34	0.73	17.05	9.88	1.36	58850.19
7	13.09	4.41	83.14	2.64	16.66	10.99	1.36	63043.56
8	12.04	5.10	88.74	1.80	16.59	11.68	1.36	60926.54
9	13.62	29.66	75.84	2.91	15.03	11.49	1.34	61900.26
10	10.73	6.10	83.72	1.68	15.59	11.63	1.34	60821.52
11	7.36	4.07	73.55	1.00	16.70	11.25	1.35	62568.70
12	10.55	1.95	84.78	0.77	17.72	10.98	1.35	64125.22
13	8.19	2.23	80.97	0.94	17.07	11.13	1.34	63849.33
14	10.11	2.37	91.60	0.46	17.77	11.30	1.33	63364.93
15	8.38	2.44	85.62	0.38	17.48	11.25	1.37	63235.70
16	8.22	12.44	96.56	0.46	16.04	12.44	1.38	56627.53
17	9.98	3.08	76.91	0.39	16.91	11.37	1.38	62933.58
18	9.68	5.46	96.46	0.36	16.51	12.05	1.36	58339.08
19	9.61	3.42	76.91	0.31	17.31	10.98	1.35	65340.71
20	7.52	3.33	83.43	0.22	17.10	11.23	1.36	63550.43
21	4.53	8.21	103.64	0.46	15.07	12.53	1.36	56401.54
22	10.72	23.36	87.58	0.92	15.10	11.95	1.37	60168.06
23	16.69	9.23	86.45	1.01	15.96	11.04	1.36	65646.24
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.93	9.34	82.12	0.90	16.51	11.26	1.36	61490.26
最 大 值	16.69	29.66	103.64	2.91	17.77	12.53	1.39	65646.24
發生時間	23	9	21	9	14	21		23
最 小 值	4.53	1.95	64.21	0.22	15.03	9.88	1.31	56401.54
發生時間	21	12	4	20	9	6		21
零點偏移	-0.02 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.03 %		-0.04	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.20 %	-0.13 %	-0.08 %	-0.15 %		-0.05	-0.04	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	6.17	4.16	55.50	2.20	17.38	10.73	1.40	79223.05
1	6.21	4.08	61.78	2.32	18.23	10.85	1.39	80533.99
2	7.45	5.40	50.70	2.32	17.21	10.79	1.39	82410.66
3	9.70	10.98	54.03	2.90	16.85	10.86	1.40	81379.14
4	9.51	4.57	54.58	2.81	17.53	10.33	1.41	83816.27
5	10.51	9.80	54.66	2.92	17.97	10.36	1.41	80820.74
6	13.45	13.55	51.30	3.76	17.35	10.17	1.41	84372.43
7	16.44	7.09	58.53	5.51	19.45	9.83	1.40	86423.12
8	18.66	6.93	52.63	4.74	16.85	10.30	1.41	83615.14
9	10.97	8.67	47.79	2.66	18.22	10.22	1.43	79246.93
10	7.93	10.05	54.07	2.35	18.53	10.18	1.44	77478.97
11	11.20	4.82	50.52	3.38	17.54	10.55	1.44	76007.28
12	10.86	6.51	50.90	2.45	17.32	10.96	1.43	73403.75
13	17.88	6.75	50.55	3.15	18.80	10.18	1.42	85659.03
14	17.40	4.58	56.87	3.06	17.62	10.76	1.41	80957.36
15	13.46	7.98	59.57	2.58	17.12	11.45	1.41	77817.38
16	13.93	15.44	60.96	2.44	17.35	11.54	1.42	76002.24
17	22.20	7.98	47.73	3.10	17.95	10.21	1.41	86531.06
18	27.60	11.03	53.63	4.14	17.56	10.28	1.41	82406.81
19	19.92	13.27	48.88	2.87	18.36	10.23	1.41	82162.87
20	10.56	12.70	51.96	2.11	18.03	10.11	1.39	86162.83
21	14.98	5.99	51.23	2.48	18.74	10.10	1.40	84860.05
22	37.63	45.01	40.85	6.82	17.54	9.36	1.42	85960.00
23	35.93	19.30	45.37	4.81	16.91	10.05	1.41	80917.91
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.44	10.28	52.69	3.24	17.77	10.43	1.41	81590.38
最 大 值	37.63	45.01	61.78	6.82	19.45	11.54	1.45	86531.06
發生時間	22	22	1	22	7	16		17
最 小 值	6.17	4.08	40.85	2.11	16.85	9.36	1.38	73403.75
發生時間	0	1	22	20	3	22		12
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.03 %		-0.04	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.12 %	0.11 %	-0.00 %	-0.16 %		0.01	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %