

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年01月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.58	7.24	64.78	1.13	13.46	13.08	1.35	76074.37
1	2.47	9.17	63.71	0.60	14.39	13.04	1.37	74088.01
2	2.21	26.08	56.40	1.37	12.72	13.12	1.37	73278.60
3	2.32	5.16	62.61	0.80	13.77	12.94	1.37	72518.64
4	2.55	3.44	68.41	0.93	13.71	13.43	1.37	65517.81
5	2.47	2.73	89.15	0.32	14.43	13.20	1.39	64775.98
6	1.99	16.59	55.60	0.56	14.53	12.38	1.40	70104.09
7	1.95	44.82	54.19	1.21	12.82	12.80	1.41	66471.68
8	2.18	30.89	57.00	1.67	12.33	13.08	1.46	71137.64
9	3.37	16.99	62.07	2.05	12.53	13.01	維護	74109.17
10	5.68	10.24	80.59	1.34	13.55	12.68	維護	78550.84
11	7.67	36.28	54.11	1.80	13.48	12.74	1.38	76168.69
12	3.42	10.95	51.44	1.40	13.20	12.91	1.38	76125.24
13	2.64	7.39	51.59	0.82	14.05	12.57	1.41	77802.48
14	3.16	7.38	62.92	1.37	13.42	13.12	1.38	73977.63
15	2.90	4.98	61.33	0.94	13.75	12.97	1.41	76848.95
16	3.63	6.24	55.92	1.83	12.89	13.10	1.38	76878.67
17	5.24	24.41	52.56	1.82	12.94	13.14	1.36	73932.36
18	3.02	5.75	56.82	1.21	13.38	12.96	1.36	76925.78
19	8.13	6.50	59.59	2.02	12.86	13.17	1.34	77500.70
20	3.69	4.98	61.88	0.92	13.63	12.86	1.36	76942.87
21	5.68	4.57	59.14	1.33	13.68	12.91	1.36	78017.57
22	8.50	6.56	60.05	2.38	12.56	13.22	1.37	75136.71
23	11.17	4.26	68.98	2.03	12.72	13.30	1.33	77087.90
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	22	24
平 均 值	4.11	12.65	61.28	1.33	13.37	12.99	1.38	74165.52
最 大 值	11.17	44.82	89.15	2.38	14.53	13.43	1.79	78550.84
發生時間	23	7	5	22	6	4		10
最 小 值	1.95	2.73	51.44	0.32	12.33	12.38	1.28	64775.98
發生時間	7	5	12	5	8	6		5
零點偏移	-0.07 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.06 %	0.17 %	0.05 %		0.11	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	91.67 %	100.00 %

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年01月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	24.00	6.75	100.25	2.66	15.09	11.04	1.40	64553.55
1	22.43	7.98	97.25	3.37	15.08	11.39	1.40	62202.42
2	22.44	3.63	97.25	4.00	13.77	11.32	1.40	61666.33
3	17.03	5.45	115.32	1.70	14.18	12.14	1.41	58407.17
4	6.67	37.26	106.81	1.22	12.48	14.08	1.63	46315.54
5	11.38	34.00	104.74	1.47	13.58	12.89	1.52	54557.72
6	30.60	9.65	105.78	3.23	13.66	11.15	1.41	68428.14
7	31.30	26.66	100.50	4.73	12.02	12.09	1.41	60924.98
8	31.98	14.94	106.69	3.47	14.53	11.41	1.41	61805.70
9	36.60	19.37	93.61	2.75	14.18	11.07	維護	63555.45
10	無效	43.62	98.87	3.50	13.52	11.59	維護	61775.44
11	32.93	45.83	107.01	1.40	13.00	12.08	1.44	57165.66
12	24.36	27.81	89.27	1.82	13.26	11.41	1.44	60366.05
13	18.94	11.78	98.54	1.42	13.72	11.36	1.44	61957.72
14	21.73	7.82	102.57	1.78	13.49	11.35	1.44	62761.42
15	20.90	11.65	99.59	1.81	13.52	11.64	1.44	63543.22
16	17.95	20.01	105.41	1.34	13.26	11.94	1.44	61419.63
17	14.94	6.65	99.94	1.05	14.06	11.39	1.45	62807.70
18	13.91	4.86	91.08	1.04	14.42	11.05	1.43	62108.77
19	15.31	4.00	103.42	1.12	14.50	11.41	1.41	60663.87
20	16.01	6.41	97.16	1.14	14.33	11.24	1.40	61990.98
21	16.72	6.45	101.13	1.20	14.33	11.22	1.40	62204.52
22	19.36	5.26	99.93	1.24	14.67	11.33	1.41	61719.97
23	14.27	11.43	108.98	1.21	14.12	11.80	1.42	60502.40
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	24	24	24	24	24	22	24
平 均 值	20.95	15.80	101.30	2.07	13.87	11.64	1.43	60975.18
最 大 值	36.60	45.83	115.32	4.73	15.09	14.08	1.92	68428.14
發生時間	9	11	3	7	0	4		6
最 小 值	6.67	3.63	89.27	1.04	12.02	11.04	1.40	46315.54
發生時間	4	2	12	18	7	0		4
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.04 %		-0.10	-0.00	-0.27 %
全幅偏移	0.00 %	-1.03 %	-2.86 %	0.13 %		0.11	-0.00	-0.20 %
有效比率	95.83 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	91.67 %	100.00 %

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年01月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.05	3.54	66.32	2.73	15.04	11.20	1.34	83344.07
1	19.05	11.88	60.04	3.75	13.83	11.75	1.35	77902.87
2	20.82	7.79	57.45	4.72	13.30	11.43	1.35	82005.69
3	23.04	25.31	59.16	4.32	13.98	11.30	1.35	81662.57
4	14.03	11.20	97.55	2.85	14.12	12.43	1.38	72770.08
5	11.44	9.41	102.87	2.65	13.73	12.65	1.54	73716.53
6	16.80	8.36	64.92	4.25	13.68	11.55	1.38	83785.23
7	24.00	21.45	59.34	6.14	13.04	11.69	1.38	82579.91
8	24.36	7.28	58.31	3.87	13.80	11.73	1.36	80812.60
9	19.69	11.74	53.51	3.39	13.56	11.57	維護	77699.14
10	21.84	5.54	61.68	3.96	13.49	11.14	維護	83126.13
11	26.79	7.78	54.69	4.75	13.03	11.40	1.33	79349.69
12	13.39	4.60	55.88	3.19	13.52	11.25	1.34	79704.35
13	21.43	12.32	58.62	4.07	13.65	11.08	1.38	82228.63
14	17.24	32.58	52.00	4.83	12.49	11.51	1.38	77603.10
15	20.75	7.64	60.85	4.22	13.81	11.07	1.36	80869.42
16	22.01	5.16	61.36	4.69	13.97	10.88	1.34	84350.43
17	17.12	9.96	54.86	4.73	13.10	11.31	1.30	77448.22
18	13.91	2.64	69.58	2.87	15.02	10.76	1.31	83802.12
19	13.36	4.14	50.73	3.53	14.71	10.65	1.34	79893.84
20	15.97	4.55	61.42	4.17	14.69	10.96	1.35	82285.07
21	16.66	5.04	52.33	3.85	14.42	10.80	1.36	82544.05
22	15.55	3.46	56.23	3.41	14.39	10.69	1.36	83734.88
23	14.35	4.47	55.48	3.04	13.78	11.09	1.35	80283.07
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	22	24
平 均 值	18.28	9.49	61.88	3.92	13.84	11.33	1.36	80562.57
最 大 值	26.79	32.58	102.87	6.14	15.04	12.65	1.91	84350.43
發生時間	11	14	5	7	0	5		16
最 小 值	11.44	2.64	50.73	2.65	12.49	10.65	1.29	72770.08
發生時間	5	18	19	5	14	19		4
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.04 %		-0.04	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	-2.17 %	-2.09 %	-0.30 %		-0.05	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	91.67 %	100.00 %