P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	27.80	4.70	92.26	1.82	17.60	11.15	1.34	69863.42
1	21.82	3.52	107.98	1.95	18.06	10.88	1.32	70738.66
2	24.75	2.57	121.07	2.61	16.05	11.36	1.32	69088.11
3	27.04	3.38	104.58	3.18	15.41	11.86	1.32	66723.59
4	25.41	3.18	99.00	2.68	15.45	12.05	1.31	67259.45
5	18.06	2.19	101.83	1.75	16.37	11.46	1.33	69530.39
6	27.16	2.98	103.45	2.41	15.84	11.53	1.38	68121.88
7	24.67	2.81	115.08	2.74	15.40	12.28	1.38	62620.73
8	15.90	4.23	118.28	2.42	14.93	12.32	1.33	62641.66
9	18.36	9.36	121.85	3.87	14.48	12.79	1.35	59986.74
10	16.41	8.60	114.69	4.55	14.24	12.59	1.34	61979.52
11	19.19	6.71	123.89	4.94	13.69	12.99	1.31	59067.02
12	15.98	13.98	114.58	4.60	13.54	12.56	1.30	63032.13
13	13.74	3.46	121.93	2.74	13.83	12.35	1.32	64332.39
14	17.56	12.80	122.63	3.40	13.87	13.11	1.35	58865.13
15	14.12	20.38	122.23	4.75	11.82	13.80	1.36	55306.24
16	17.45	22.48	97.68	3.48	13.88	12.34	1.36	64668.80
17	13.02	3.11	105.93	2.44	14.56	12.12	1.36	65833.00
18	15.57	3.47	104.68	1.51	16.43	11.55	1.38	68414.11
19	17.97	6.76	89.74	2.15	15.12	11.47	1.33	69405.82
20	13.21	6.88	101.45	1.87	15.12	12.78	1.39	60590.51
21	11.39	6.07	105.99	1.60	15.81	12.44	1.39	62634.35
22	14.28	3.65	93.90	1.83	15.10	11.77	1.36	67990.13
23	11.19	7.80	90.20	2.11	14.56	12.29	1.36	64158.72
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	18.42	6.88	108.12	2.81	15.05	12.16	1.34	64702.19
最 大 值	27.80	22.48	123.89	4.94	18.06	13.80	1.49	70738.66
發生時間	0	16	11	11	1	15		1
最 小 值	11.19	2.19	89.74	1.51	11.82	10.88	1.29	55306.24
發生時間	23	5	19	18	15	1		15
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.25 %	0.09 %	-0.16 %	0.14 %		-0.05	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	25.69	6.22	83.94	1.83	15.50	11.07	1.42	60689.85
1	29.90	8.10	79.10	1.80	16.70	11.13	1.41	63711.56
2	24.22	20.84	98.92	3.60	15.80	10.99	1.40	62428.44
3	23.85	5.81	91.42	5.01	15.90	10.64	1.39	59884.54
4	15.89	3.86	73.25	0.49	16.59	10.57	1.40	59718.20
5	15.68	5.74	75.80	0.15	17.43	10.36	1.40	62766.21
6	13.77	7.30	64.84	1.19	16.49	10.43	1.40	60550.09
7	15.06	3.71	72.62	0.32	16.84	10.89	1.45	56662.19
8	20.50	36.55	62.49	1.71	16.76	10.14	1.43	59208.12
9	16.12	10.30	76.62	0.84	15.85	10.84	1.44	56533.47
10	12.05	5.94	94.09	0.15	17.48	11.06	1.48	55195.99
11	15.85	2.45	86.37	0.49	17.75	10.08	1.44	62872.71
12	12.31	2.31	81.75	0.14	17.83	10.36	1.43	62880.05
13	13.07	25.50	80.19	0.45	15.86	10.55	1.42	63743.86
14	10.78	8.13	83.40	0.34	16.06	10.76	1.41	57531.79
15	10.10	16.11	83.97	0.19	15.26	11.40	1.44	56801.18
16	11.80	37.03	87.88	0.31	16.53	10.87	1.45	62356.80
17	12.91	4.79	84.27	0.15	16.92	10.76	1.45	61986.15
18	12.21	5.39	75.84	0.16	17.06	10.46	1.49	62947.98
19	13.49	14.34	87.51	0.19	17.53	10.64	1.48	64192.25
20	14.40	16.44	80.85	0.19	17.14	10.60	1.48	65879.44
21	13.32	9.21	84.96	0.19	16.71	11.15	1.49	60915.81
22	12.15	29.55	85.93	0.22	16.38	11.18	1.49	59443.76
23	15.05	18.38	94.09	0.21	15.60	11.68	1.49	56848.86
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.84	12.67	82.09	0.85	16.58	10.78	1.44	60656.22
最 大 值	29.90	37.03	98.92	5.01	17.83	11.68	1.51	65879.44
發生時間	1	16	2	3	12	23		20
最 小 值	10.10	2.31	62.49	0.14	15.26	10.08	1.38	55195.99
發生時間	15	12	8	12	15	11		10
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.37 %	-0.63 %		-0.06	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.14 %	-0.08 %	-0.12 %	-0.21 %		-0.05	-0.04	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	31.81	8.65	91.26	4.71	14.23	11.05	1.29	80025.01
1	20.96	23.23	84.85	5.12	14.38	10.89	1.29	75806.99
2	16.87	4.11	85.93	4.46	15.07	10.40	1.29	75629.62
3	18.02	11.41	88.23	4.76	14.49	10.71	1.29	74902.12
4	19.46	4.19	86.93	4.33	14.81	10.51	1.32	75618.77
5	14.45	4.98	81.03	3.50	15.06	10.34	1.30	75287.89
6	18.44	8.23	77.09	3.88	15.81	10.18	1.31	77941.60
7	22.70	14.25	85.60	5.48	14.08	10.67	1.29	74463.25
8	33.41	3.34	97.14	7.89	15.53	10.48	1.28	79792.17
9	22.79	1.51	116.05	15.04	15.93	10.18	1.27	78668.08
10	40.82	6.66	92.61	37.09	13.68	11.09	1.28	76852.05
11	15.33	14.22	83.69	4.94	15.21	10.81	1.29	78470.01
12	13.22	6.82	74.98	3.00	15.66	10.45	1.29	78017.63
13	15.08	16.11	88.92	3.69	15.33	10.53	1.27	82353.95
14	14.88	14.08	92.52	4.55	14.49	11.00	1.25	79342.45
15	16.00	36.61	91.55	6.76	13.70	10.90	1.24	75942.81
16	14.22	4.70	95.00	3.84	15.25	10.78	1.27	81917.44
17	16.30	4.53	99.07	3.96	14.39	10.97	1.29	79941.37
18	15.24	9.88	87.15	4.12	13.93	11.05	1.29	75554.99
19	14.05	4.65	88.55	3.40	15.75	10.54	1.30	79349.80
20	14.20	21.43	97.23	3.73	14.47	10.90	1.29	79848.58
21	14.85	3.82	110.53	3.77	14.51	11.09	1.27	80581.14
22	12.38	2.52	97.51	2.99	16.55	10.70	1.27	83948.13
23	23.21	42.52	103.61	4.81	13.41	11.47	1.28	79915.66
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	19.11	11.35	91.54	6.24	14.82	10.74	1.28	78340.48
最 大 值	40.82	42.52	116.05	37.09	16.55	11.47	1.32	83948.13
發生時間	10	23	9	10	22	23		22
最 小 值	12.38	1.51	74.98	2.99	13.41	10.18	1.23	74463.25
發生時間	22	9	12	22	23	6		7
零點偏移	-0.06 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %		0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.09 %	0.12 %	-0.05 %		0.25	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %