P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月11日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.61	1.99	54.70	0.10	15.96	11.61	1.15	92386.67
1	2.46	1.98	53.69	0.11	16.42	11.70	1.15	90699.61
2	2.18	2.64	55.90	0.08	17.41	11.44	1.15	92295.69
3	2.13	2.20	58.40	0.10	16.34	11.57	1.14	91802.96
4	2.24	2.21	50.20	0.20	15.65	11.34	1.15	94506.05
5	2.35	2.46	50.84	0.19	15.75	11.25	1.14	97094.16
6	2.28	1.59	67.24	0.07	16.79	10.98	1.17	96749.93
7	2.34	2.14	56.04	0.18	15.46	11.44	1.19	93704.45
8	2.41	2.43	55.77	0.09	16.27	11.63	1.19	91104.60
9	2.80	1.81	60.00	0.10	16.80	11.30	1.18	93992.46
10	2.48	1.52	52.15	0.06	16.53	11.17	1.16	95391.50
11	2.34	10.25	55.46	0.33	15.35	11.46	1.17	93488.24
12	3.09	7.23	58.03	0.46	15.07	11.62	1.18	92200.62
13	2.99	2.12	56.73	0.15	16.00	11.08	1.21	96891.14
14	2.58	1.82	54.07	0.13	16.34	11.14	1.20	96010.66
15	2.93	2.06	52.54	0.26	15.76	11.41	1.19	92750.94
16	2.84	2.10	55.40	0.16	16.16	11.26	1.18	94807.03
17	2.49	1.42	72.12	0.09	15.73	12.22	1.19	85515.06
18	2.26	2.61	56.37	0.07	16.63	11.53	1.16	92138.79
19	2.31	3.16	56.30	0.18	16.42	11.27	1.15	94234.76
20	3.85	3.02	48.91	0.51	15.30	11.28	1.15	94736.46
21	13.93	5.96	49.78	1.36	15.29	11.30	1.15	92923.80
22	4.56	3.40	48.65	0.48	15.10	11.54	1.14	91716.43
23	3.11	2.73	54.45	0.12	16.27	11.52	1.11	92850.33
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.15	2.95	55.57	0.23	16.03	11.42	1.16	93333.01
最 大 值	13.93	10.25	72.12	1.36	17.41	12.22	1.27	97094.16
發生時間	21	11	17	21	2	17		5
最 小 值	2.13	1.42	48.65	0.06	15.07	10.98	1.08	85515.06
發生時間	3	17	22	10	12	6		17
零點偏移	-0.03 %	0.00 %	-0.07 %	-0.04 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.12 %	-0.02 %	-0.32 %		0.00	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月11日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.67	3.22	61.04	0.50	14.87	11.60	1.10	81440.49
1	0.58	9.09	55.95	0.78	13.89	11.70	1.10	80156.48
2	0.52	2.00	78.50	0.42	15.27	11.66	1.11	79177.35
3	0.45	14.01	89.22	0.19	15.88	11.38	1.12	81206.15
4	0.43	25.64	80.29	0.89	14.34	11.33	1.12	83005.06
5	0.54	3.77	80.25	0.76	13.57	11.66	1.12	81092.30
6	0.72	5.25	68.80	0.52	14.84	11.70	1.12	79641.72
7	0.70	1.25	75.88	0.22	15.48	11.62	1.12	79808.83
8	0.61	8.05	56.64	0.60	14.30	11.55	1.11	81354.97
9	0.63	11.29	62.79	1.21	13.36	12.41	1.08	70359.53
10	0.41	6.74	61.77	1.29	13.68	12.07	1.10	70685.16
11	0.54	17.77	75.75	1.19	13.20	12.13	1.12	70456.87
12	0.68	15.47	67.29	1.08	12.91	11.80	1.15	80496.85
13	0.73	11.91	60.96	0.54	14.67	11.42	1.13	81835.64
14	0.64	3.75	70.66	0.58	14.58	11.77	1.13	78626.45
15	0.51	1.14	71.22	0.37	15.31	11.49	1.14	80925.89
16	0.55	3.98	61.81	0.74	14.26	11.71	1.13	79993.60
17	0.52	1.66	92.61	0.75	14.17	12.35	1.14	74367.33
18	0.55	2.28	87.57	0.51	14.84	11.81	1.12	79909.24
19	0.61	6.30	64.37	0.55	14.69	11.46	1.12	81634.22
20	0.65	8.07	64.41	0.72	14.25	11.76	1.10	80642.93
21	0.59	11.27	89.15	0.48	14.81	11.73	1.09	76895.01
22	0.84	2.68	72.60	0.92	13.35	11.77	1.08	79246.63
23	0.83	2.34	70.00	0.87	13.59	11.97	1.07	77537.31
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	0.60	7.46	71.65	0.70	14.34	11.74	1.11	78770.67
最 大 值	0.84	25.64	92.61	1.29	15.88	12.41	1.21	83005.06
發生時間	22	4	17	10	3	9		4
最 小 值	0.41	1.14	55.95	0.19	12.91	11.33	1.05	70359.53
發生時間	10	15	1	3	12	4		9
零點偏移	-0.03 %	-0.02 %	0.00 %	-0.00 %		-0.02	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.04 %	-0.09 %	0.06 %	-0.16 %		0.00	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月11日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.66	2.40	100.99	4.70	17.77	10.79	1.37	87028.50
1	13.11	2.83	83.11	4.66	17.87	10.38	1.37	89181.16
2	12.84	8.11	73.10	4.82	17.06	10.77	1.36	86739.12
3	15.45	2.75	87.66	5.11	16.93	10.78	1.36	87761.26
4	12.20	5.10	90.41	4.75	18.07	10.26	1.36	90433.55
5	14.04	5.01	85.27	5.11	16.48	10.86	1.36	87282.58
6	15.15	14.50	76.75	5.13	16.46	10.84	1.37	84718.12
7	11.66	2.15	78.82	4.77	16.61	10.75	1.36	82402.42
8	9.77	2.53	86.91	4.61	16.88	10.86	1.35	87264.89
9	12.55	2.57	99.46	4.83	17.34	11.29	1.36	83101.11
10	15.26	2.11	89.75	4.90	17.51	10.79	1.35	87947.37
11	15.63	12.22	87.81	6.19	14.71	11.31	1.34	84296.29
12	12.16	3.92	102.61	5.29	16.02	11.09	1.35	85954.00
13	14.02	4.86	77.74	5.69	15.58	11.00	1.36	85718.63
14	24.40	5.61	85.69	7.08	15.49	10.97	1.35	87198.68
15	24.03	3.70	85.92	6.26	16.20	11.04	1.36	86426.17
16	19.75	4.13	85.88	5.41	16.21	10.80	1.36	88679.83
17	15.91	2.33	83.08	4.87	17.65	10.30	1.36	91329.75
18	15.30	1.99	97.63	5.19	17.54	11.04	1.35	85001.39
19	14.49	2.81	99.95	4.87	17.18	11.34	1.34	82721.28
20	24.74	34.59	83.40	8.60	16.97	10.07	1.34	84719.02
21	21.28	21.55	66.53	9.94	18.08	9.39	1.34	78992.42
22	19.42	5.17	84.80	7.92	16.95	10.02	1.34	78735.54
23	19.35	3.35	76.46	6.51	17.80	9.97	1.34	88079.95
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.05	6.51	86.24	5.72	16.89	10.70	1.35	85904.71
最 大 值	24.74	34.59	102.61	9.94	18.08	11.34	1.38	91329.75
發生時間	20	20	12	21	21	19		17
最 小 值	9.77	1.99	66.53	4.61	14.71	9.39	1.32	78735.54
發生時間	8	18	21	8	11	21		22
零點偏移	0.00 %	0.00 %	0.00 %	-0.00 %		0.06	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.41 %	0.01 %	0.12 %	-0.02 %		0.33	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %