P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	9.12	15.63	49.09	1.99	12.74	13.34	1.30	75153.10
1	6.00	13.12	59.68	0.89	14.15	13.28	1.29	74560.51
2	5.65	14.57	57.84	1.57	13.16	13.53	1.30	73184.08
3	9.64	32.47	54.03	2.31	12.18	13.57	1.28	73804.96
4	7.44	5.02	71.64	2.07	12.48	13.87	1.26	72484.64
5	7.33	7.83	62.93	2.17	12.37	13.96	1.23	75114.25
6	5.35	13.06	62.13	2.12	12.76	13.95	1.23	72534.79
7	5.37	23.92	72.80	1.80	12.92	13.87	1.26	74665.72
8	7.12	30.69	77.90	2.28	12.23	13.90	1.27	73188.17
9	8.01	8.57	93.41	2.22	12.66	14.08	1.26	71253.48
10	12.63	3.64	92.13	2.02	12.84	13.72	1.26	74942.67
11	13.82	3.82	94.33	2.06	12.79	13.67	1.25	75430.52
12	20.10	15.04	80.87	2.80	11.77	13.96	1.25	74055.42
13	22.08	12.56	82.34	2.77	12.00	13.86	1.24	73190.67
14	17.84	18.57	71.55	3.06	11.47	14.31	1.25	68437.41
15	8.47	5.02	106.42	3.31	11.38	15.05	1.24	61260.51
16	6.40	5.36	86.04	2.09	12.37	13.72	1.23	77477.75
17	7.19	5.43	71.82	2.21	12.46	14.13	1.23	72021.37
18	5.58	3.56	88.84	1.99	13.01	14.44	1.21	69434.35
19	8.69	4.91	67.64	1.72	13.04	13.86	1.23	75153.40
20	8.45	11.62	69.52	1.97	12.87	14.15	1.22	72612.24
21	5.29	3.24	69.60	1.94	12.63	14.00	1.23	74351.88
22	4.84	3.56	74.84	1.66	13.15	13.99	1.23	73217.01
23	6.25	4.67	58.53	1.97	12.64	13.72	1.23	76748.93
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.11	11.08	74.00	2.12	12.59	13.91	1.25	73094.91
最 大 值	22.08	32.47	106.42	3.31	14.15	15.05	1.37	77477.75
發生時間	13	3	15	15	1	15		16
最 小 值	4.84	3.24	49.09	0.89	11.38	13.28	1.17	61260.51
發生時間	22	21	0	1	15	1		15
零點偏移	-0.09 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.09 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.25 %	0.25 %	0.02 %	-0.02 %		0.10	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	36.53	21.44	88.26	1.33	16.95	11.01	1.29	62220.34
1	37.87	22.46	69.20	1.46	17.03	10.99	1.29	64699.01
2	28.05	30.54	63.65	1.80	17.23	10.58	1.29	64339.74
3	35.35	21.28	66.29	3.37	14.87	10.96	1.29	64503.20
4	30.25	2.44	80.52	1.39	16.52	10.97	1.29	64583.30
5	25.99	7.77	79.39	0.99	17.33	10.76	1.29	65826.83
6	30.63	7.74	78.23	1.44	17.23	10.74	1.29	67814.81
7	24.06	8.66	78.95	0.72	18.63	10.80	1.32	66043.42
8	32.02	19.55	86.52	1.68	17.22	10.43	1.33	67427.59
9	17.39	24.49	69.36	0.78	16.48	11.11	1.32	61326.82
10	21.99	5.49	84.63	0.70	16.59	11.15	1.33	62002.50
11	19.82	24.45	91.68	0.79	15.85	12.07	1.35	57619.65
12	19.99	20.85	79.24	0.88	15.68	11.85	1.36	58477.27
13	22.45	10.29	63.62	0.61	17.69	10.66	1.37	66806.71
14	33.38	5.04	71.86	1.07	18.56	10.49	1.39	66865.46
15	30.23	6.88	63.83	1.28	17.60	10.51	1.39	67892.43
16	20.93	5.86	77.15	0.33	19.30	10.39	1.36	69069.18
17	28.65	14.67	64.12	0.83	18.48	10.29	1.35	70354.83
18	28.59	15.04	79.80	1.25	16.88	10.96	1.35	65753.29
19	28.23	8.60	64.18	1.18	18.57	10.19	1.33	65596.19
20	31.65	4.58	104.14	1.34	16.95	10.83	1.34	67897.79
21	24.98	11.29	80.47	1.02	16.71	10.72	1.33	67001.51
22	26.99	16.98	94.19	1.07	18.05	10.60	1.33	68547.79
23	30.22	6.17	82.28	1.19	17.63	10.73	1.33	64849.98
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	27.76	13.44	77.57	1.19	17.25	10.82	1.33	65313.32
最 大 值	37.87	30.54	104.14	3.37	19.30	12.07	1.40	70354.83
發生時間	1	2	20	3	16	11		17
最 小 值	17.39	2.44	63.62	0.33	14.87	10.19	1.29	57619.65
發生時間	9	4	13	16	3	19		11
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.07	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.16 %	0.21 %	0.21 %	0.55 %		-0.05	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	36.20	33.39	57.77	3.34	13.60	11.35	1.39	79196.40
1	21.78	4.59	62.57	1.72	15.51	11.06	1.38	82729.25
2	23.81	7.17	58.84	2.23	14.53	11.46	1.39	81194.99
3	25.56	6.28	56.32	2.54	14.07	11.06	1.40	80639.06
4	21.92	5.40	52.31	2.48	14.54	10.88	1.41	79581.29
5	28.52	5.11	56.68	1.93	16.05	10.67	1.40	81949.17
6	21.03	5.33	57.47	1.91	15.49	10.63	1.41	82993.76
7	26.91	10.28	47.29	2.41	14.34	10.91	1.44	75414.61
8	17.63	2.70	64.36	1.60	15.74	10.65	1.42	79843.57
9	38.76	14.20	58.19	3.73	13.33	11.63	1.40	74334.28
10	11.23	16.51	59.67	2.88	14.40	11.45	1.41	74797.10
11	13.57	6.49	69.25	2.03	15.22	11.29	1.40	75732.52
12	16.03	8.26	85.85	2.35	14.39	11.11	1.38	81359.01
13	22.28	13.17	57.36	1.61	15.57	10.73	1.37	83150.76
14	25.51	7.38	51.80	2.10	14.89	10.67	1.37	79916.29
15	32.61	6.96	58.22	2.01	15.10	10.61	1.37	76366.23
16	29.30	7.07	47.18	1.88	15.51	10.57	1.38	79948.38
17	23.48	4.28	54.47	1.74	15.30	10.55	1.39	83404.33
18	25.69	4.89	52.69	1.95	15.88	10.45	1.40	82752.15
19	28.97	5.10	57.80	1.76	16.00	10.51	1.41	82454.00
20	25.90	4.84	53.78	1.83	15.74	10.63	1.41	81780.70
21	31.46	8.58	50.69	2.22	15.09	10.85	1.40	79324.40
22	28.72	11.45	48.46	2.24	15.59	10.67	1.41	77338.67
23	22.18	9.67	48.88	2.51	14.08	10.70	1.40	79442.44
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	24.96	8.71	57.00	2.21	15.00	10.88	1.40	79818.47
最 大 值	38.76	33.39	85.85	3.73	16.05	11.63	1.44	83404.33
發生時間	9	0	12	9	5	9		17
最 小 值	11.23	2.70	47.18	1.60	13.33	10.45	1.35	74334.28
發生時間	10	8	16	8	9	18		9
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.00 %	-0.02 %		-0.07	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	0.09 %	0.03 %	0.21 %		-0.05	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %